

#147666#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика 16027170	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1813,269	1813,34	-0.071	-0.017
Количество тепловой энергии, система 2	1618,164	1525,635	92.529	22.1 -0,368

21,732

Подпись исполнителя



#147665#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6702
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16027170
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,764	0	32,569	22,538	0	32,031	22,34	0	24	0	60	43,7	0,56	0,43
25.08.2025	-	1,257	0	27,659	20,459	0	27,504	20,381	0	24	0	33,9	29,3	0,35	0
26.08.2025	-	0,248	0	26,557	22,658	0	26,524	22,625	0	22	2	21,1	21,3	0,28	0
27.08.2025	-	0,233	0	26,41	22,625	0	26,378	22,595	0	24	0	20,6	20,8	0,28	0,08
28.08.2025	-	0,204	0	26,458	22,954	0	26,426	22,926	0	24	0	20,6	20,8	0,28	0,32
29.08.2025	-	0,13	0	26,31	23,854	0	26,277	23,825	0	24	0	20,9	21,2	0,28	0,46
30.08.2025	-	0,727	0	28,386	23,625	0	28,302	23,586	0	24	0	26	22,7	0,3	0,52
31.08.2025	-	4	0	33,926	22,759	0	33,384	22,574	0	24	0	59	42,5	0,57	0,86
01.09.2025	-	3,745	0	33,228	23,97	0	32,663	23,756	0	24	0	61	44,4	0,6	0,66
02.09.2025	-	3,579	0	33,853	25,737	0	33,274	25,5	0	24	0	61,2	44,8	0,6	0,54
03.09.2025	-	3,427	0	33,731	25,772	0	33,174	25,538	0	24	0	60	44,4	0,59	0,48
04.09.2025	-	3,524	0	33,71	25,715	0	33,133	25,477	0	24	0	61,2	45,1	0,61	0,54
05.09.2025	-	3,391	0	33,186	25,778	0	32,614	25,534	0	24	0	61,4	45,4	0,61	0,51
06.09.2025	-	3,441	0	33,327	25,715	0	32,753	25,472	0	24	0	61,5	45,4	0,6	0,42
07.09.2025	-	3,522	0	33,73	25,639	0	33,154	25,399	0	24	0	61,1	45,2	0,6	0,44
08.09.2025	-	3,628	0	34,111	25,681	0	33,525	25,438	0	24	0	61,4	45,4	0,6	0,48
09.09.2025	-	3,469	0	33,542	25,861	0	32,963	25,616	0	24	0	61,5	45,4	0,6	0,46
10.09.2025	-	3,408	0	33,114	25,696	0	32,544	25,453	0	24	0	61,4	45,2	0,59	0,42
11.09.2025	-	3,353	0	32,871	25,709	0	32,307	25,468	0	24	0	61,4	45,1	0,59	0,4
12.09.2025	-	3,529	0	33,373	25,531	0	32,799	25,296	0	24	0	61,4	44,8	0,59	0,46
13.09.2025	-	3,636	0	33,691	25,382	0	33,113	25,148	0	24	0	61,3	44,7	0,58	0,42
14.09.2025	-	3,768	0	34,449	25,24	0	33,865	25,01	0	24	0	60,8	44,6	0,58	0,45
15.09.2025	-	3,58	0	33,266	25,228	0	32,699	25,001	0	24	0	61,2	44,3	0,59	0,41
16.09.2025	-	3,606	0	33,123	24,981	0	32,557	24,759	0	24	0	61,1	44	0,58	0,39
17.09.2025	-	3,582	0	32,941	24,927	0	32,381	24,709	0	24	0	61	43,8	0,57	0,4
18.09.2025	-	3,533	0	32,735	24,923	0	32,18	24,705	0	24	0	60,9	43,7	0,59	0,45
19.09.2025	-	3,492	0	32,47	24,875	0	31,917	24,656	0	24	0	61,1	43,8	0,59	0,47
20.09.2025	-	3,774	0	33,579	24,629	0	33,006	24,414	0	24	0	61,1	43,9	0,6	0,62
21.09.2025	-	3,762	0	33,639	24,478	0	33,069	24,26	0	24	0	60,9	44,3	0,6	0,55
22.09.2025	-	3,548	0	32,735	24,609	0	32,174	24,386	0	24	0	61,2	44,4	0,59	0,35
23.09.2025	-	3,671	0	32,985	24,458	0	32,421	24,24	0	24	0	61	43,9	0,58	0,35
Итого:	-	92,531	0	995,664	762,006	0	981,111	756,087	0	742	2	53,81	40,27	0,53	0,43

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1525,635	13620,759	9882,396	0	13384,777	9790,421	0	9706	627
23.09.2025	1618,164	14616,423	10644,403	0	14365,887	10546,511	0	10448	629

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения