

#163237#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)
4113
6701
ТВ7 (АССII)
16027170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	-0,003	0	1,411	0	0	1,409	0	0	24	0	20,5	20,9	0	0	-
02.10.2025	2,456	0	81,665	0	0	80,689	0	0	24	0	50,5	43,2	0,14	0,12	-
03.10.2025	6,194	0	182,546	0	0	180,28	0	0	24	0	51,5	43,3	0,35	0,29	-
04.10.2025	6,98	0	189,536	0	0	187,412	0	0	24	0	49	40,1	0,35	0,29	-
05.10.2025	7,455	0	197,36	0	0	195,231	0	0	24	0	48,1	39	0,35	0,29	-
06.10.2025	7,324	0	198,024	0	0	195,89	0	0	24	0	48	39,1	0,35	0,29	-
07.10.2025	7,423	0	199,948	0	0	197,783	0	0	24	0	48,2	39,3	0,35	0,29	-
08.10.2025	7,626	0	201,253	0	0	199,066	0	0	24	0	48,3	39,2	0,35	0,29	-
09.10.2025	7,384	0	201,243	0	0	199,073	0	0	24	0	48,1	39,2	0,35	0,29	-
10.10.2025	7,313	0	201,166	0	0	198,992	0	0	24	0	48,1	39,3	0,35	0,29	-
11.10.2025	7,253	0	201,244	0	0	199,075	0	0	24	0	48,1	39,4	0,35	0,29	-
12.10.2025	7,296	0	201,316	0	0	199,144	0	0	24	0	48,1	39,3	0,35	0,29	-
13.10.2025	7,496	0	201,44	0	0	199,221	0	0	24	0	48,5	39,5	0,35	0,29	-
14.10.2025	7,631	0	201,353	0	0	199,114	0	0	24	0	48,8	39,6	0,35	0,29	-
15.10.2025	7,51	0	201,372	0	0	199,163	0	0	24	0	48,4	39,4	0,15	0,12	-
16.10.2025	7,443	0	201,329	0	0	199,152	0	0	24	0	48,1	39,2	0,24	0,2	-
17.10.2025	7,428	0	201,319	0	0	199,152	0	0	24	0	48	39,1	0,35	0,29	-
18.10.2025	7,821	0	201,394	0	0	199,156	0	0	24	0	48,8	39,4	0,35	0,29	-
19.10.2025	7,857	0	201,008	0	0	198,756	0	0	24	0	49	39,5	0,35	0,29	-
20.10.2025	8,514	0	201,39	0	0	198,958	0	0	24	0	50,7	40,5	0,2	0,16	-
21.10.2025	8,781	0	201,516	0	0	198,984	0	0	24	0	51,6	41,1	0,02	0	-
22.10.2025	7,802	0	200,992	0	0	198,715	0	0	24	0	49	39,6	0,01	0	-
23.10.2025	7,392	0	200,7	0	0	198,519	0	0	24	0	48,1	39,2	0,01	0	-
Итого:	160,376	0	4270,525	0	0	4222,934	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,305														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1813,254	37630,354	0	0	37112,579	0	0	10616	629
23.10.2025	1973,628	41900,878	0	0	41335,513	0	0	11168	629

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 13:29:06