

#77728#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 18.03.2024 по 19.04.2024

Потребитель
университета
Адрес потребителя
Абонентский номер

МВД России Калининградский филиал Санкт-Петербургского
Генерала Галицкого 28, Калининград
4167

Заводской номер счётчика 466429	Показания прибора, МВт×ч 19.04.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 18.03.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	1719,749	1665,691	54.058	46.49

Подпись исполнителя



#77727#

Отчёт за период с 18.03.2024 по 19.04.2024.

Номер абонента 4167
Порядковый номер 7452
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 466429
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт·ч	V1, м3	M1, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
19.03.2024	1,5	2,462	188,211	183,641	24	24	0	74	63	0,61	0,4
20.03.2024	2,3	2,389	193,031	188,469	24	24	0	73	62	0,61	0,4
21.03.2024	4,8	2,237	189,398	185,258	24	24	0	70	59	0,61	0,39
22.03.2024	5,6	2,232	189,227	185,109	24	24	0	70	59	0,6	0,39
23.03.2024	6,6	2,149	189,602	185,547	24	24	0	69	59	0,61	0,4
24.03.2024	3,6	2,175	187,266	183,211	24	24	0	69	59	0,61	0,4
25.03.2024	3,9	2,163	188,766	184,672	24	24	0	70	59	0,6	0,4
26.03.2024	5,5	2,168	189,688	185,562	24	24	0	70	60	0,61	0,4
27.03.2024	9,1	2,09	189,938	185,836	24	24	0	69	60	0,61	0,4
28.03.2024	11,8	2,07	193,789	189,562	24	24	0	70	60	0,6	0,39
29.03.2024	10,7	2	193,359	189,203	24	24	0	69	60	0,61	0,39
30.03.2024	13,4	1,98	199,305	195,016	24	24	0	69	61	0,61	0,39
31.03.2024	16,7	1,891	199,82	195,484	24	24	0	70	61	0,62	0,4
01.04.2024	-	1,775	198,367	194,133	24	24	0	69	61	0,61	0,39
02.04.2024	-	1,793	193,781	189,641	24	24	0	69	61	0,61	0,39
03.04.2024	-	2,108	191,656	187,164	24	24	0	73	63	0,6	0,39
04.04.2024	-	2,208	194,195	189,578	24	24	0	73	63	0,61	0,39
05.04.2024	-	1,998	196,992	192,703	24	24	0	70	61	0,61	0,39
06.04.2024	-	1,938	196,992	192,719	24	24	0	70	61	0,61	0,39
07.04.2024	-	1,945	196,703	192,398	24	24	0	70	61	0,61	0,39
08.04.2024	-	1,888	199,305	195	24	24	0	69	61	0,61	0,39
09.04.2024	-	1,742	199,898	195,672	24	24	0	69	61	0,61	0,39
10.04.2024	-	1,034	123,266	120,672	24	24	0	68	61	0,6	0,38
11.04.2024	-	0,585	97,562	95,523	24	24	0	68	63	0,47	0,34
12.04.2024	-	0,675	105,609	103,273	24	24	0	70	64	0,45	0,34
13.04.2024	-	0,708	107,797	105,164	24	24	0	74	68	0,47	0,32
14.04.2024	-	0,67	103,523	101,078	24	24	0	73	67	0,48	0,3
15.04.2024	-	0,605	98,117	95,961	24	24	0	70	65	0,47	0,3
16.04.2024	-	0,577	92,961	91,023	24	24	0	68	63	0,45	0,28
17.04.2024	-	0,46	64,258	62,914	24	24	0	68	62	0,44	0,27
18.04.2024	-	1,038	76,656	75,156	24	24	0	65	53	0,51	0,37
19.04.2024	-	2,305	200,914	196,312	24	24	0	72	62	0,51	0,39
Итого:	6,2	54,058	5329,952	5212,654	768	768	-	70	61,34	0,57	0,37

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт·ч	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Ttn, ч
18.03.2024	1665,691	109514,016	106785,242	29787,51	0
19.04.2024	1719,749	114843,969	111997,898	30555,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

