

#124411#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
университета
Адрес потребителя
Абонентский номер

МВД России Калининградский филиал Санкт-Петербургского
Генерала Галицкого 28, Калининград
4167

Заводской номер счётчика 466429	Показания прибора, МВт×ч 20.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	416,292	371,71	44.582	38.34

Подпись исполнителя



#123872#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4167
Порядковый номер 7452
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 466429
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	1,949	173,25	169,504	24	24	0	69	59	0,48	0,41
22.03.2025	5,7	2,016	175,359	171,469	24	24	0	70	60	0,48	0,41
23.03.2025	6,8	1,639	144,398	141,252	19,78	19,78	0	70	60	0,49	0,41
24.03.2025	5,5	1,086	95,615	93,516	13,03	13,03	0	70	60	0,49	0,41
25.03.2025	4,4	1,031	85,496	83,637	12,31	12,31	0	70	59	0,49	0,41
26.03.2025	6,9	1,082	94,879	92,834	13,2	13,2	0	69	59	0,48	0,41
27.03.2025	5,7	1,631	142,768	139,686	19,88	19,88	0	69	59	0,48	0,41
28.03.2025	8,9	1,277	127,012	124,27	15,63	15,63	0	69	60	0,48	0,41
29.03.2025	9,9	1,94	180,125	176,223	24	24	0	69	60	0,5	0,4
30.03.2025	6,8	1,963	177,959	174,07	24	24	0	70	60	0,49	0,41
31.03.2025	5,9	1,98	174,791	170,977	24	24	0	70	60	0,49	0,41
01.04.2025	-	2,017	175,965	172,109	24	24	0	70	60	0,48	0,41
02.04.2025	-	1,992	182,951	178,955	24	24	0	70	60	0,49	0,41
03.04.2025	-	1,953	187,121	182,994	24	24	0	70	61	0,5	0,42
04.04.2025	-	1,926	179,895	175,965	24	24	0	70	60	0,5	0,41
05.04.2025	-	2,031	174,014	169,918	23,2	23,2	0	73	62	0,49	0,41
06.04.2025	-	2,183	179,383	174,957	24	24	0	75	64	0,49	0,42
07.04.2025	-	2,162	180,309	175,949	24	24	0	74	63	0,49	0,42
08.04.2025	-	2,075	177,062	173,002	24	24	0	72	61	0,49	0,41
09.04.2025	-	2,1	179,137	174,996	24	24	0	72	62	0,49	0,41
10.04.2025	-	2,059	176,266	172,18	24	24	0	72	62	0,49	0,41
11.04.2025	-	1,966	177,609	173,637	24	24	0	71	61	0,49	0,42
12.04.2025	-	1,928	177,051	173,191	24	24	0	70	60	0,49	0,41
13.04.2025	-	1,888	182,832	178,848	24	24	0	70	61	0,49	0,41
14.04.2025	-	0,708	71,848	70,301	24	24	0	69	61	0,49	0,41
15.04.2025	-	0	0	0	24	24	17	27	46	0,19	0,28
16.04.2025	-	0	0	0	24	24	17	26	45	0	0,18
17.04.2025	-	0	0	0	24	24	17	28	41	0	0,17
18.04.2025	-	0	0	0	24	24	17	24	27	0	0,17
19.04.2025	-	0	0	0	24	24	17	23	24	0	0,13
20.04.2025	-	0	0	0	24	24	17	22	22	0	0,12
Итого:	6,4	44,582	3973,095	3884,44	693,03	693,03	-	61,71	55,45	0,4	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

693,03 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.03.2025	371,71	30113,031	29394,734	5920,55	0
20.04.2025	416,292	34086,125	33279,172	6613,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения