

#163186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 95, Калининград
4088
7198
ТВ7 (ASCII)
16029240
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,011	0	2,24	0	0	2,238	0	0	24	0	18,5	17,3	0,23	0,25	-
02.10.2025	1,908	0	70,485	0	0	69,705	0	0	24	0	48,4	41,9	0,38	0,36	-
03.10.2025	3,172	0	132,079	0	0	130,838	0	0	24	0	45,3	39,5	0,54	0,48	-
04.10.2025	2,439	0	110,2	0	0	109,341	0	0	24	0	41,5	36,2	0,53	0,49	-
05.10.2025	2,769	0	100,897	0	0	100,027	0	0	24	0	43,4	36,8	0,49	0,47	-
06.10.2025	3,095	0	100,605	0	0	99,577	0	0	24	0	47	39,5	0,45	0,43	-
07.10.2025	2,578	0	99,604	0	0	98,745	0	0	24	0	43,4	37,2	0,46	0,44	-
08.10.2025	2,584	0	98,098	0	0	97,236	0	0	24	0	43,8	37,5	0,46	0,44	-
09.10.2025	2,646	0	93,127	0	0	92,269	0	0	24	0	44,8	37,9	0,49	0,47	-
10.10.2025	2,981	0	90,795	0	0	89,862	0	0	24	0	47,2	39,3	0,5	0,48	-
11.10.2025	3,202	0	90,27	0	0	89,254	0	0	24	0	49,4	40,9	0,47	0,46	-
12.10.2025	3,089	0	90,522	0	0	89,527	0	0	24	0	48,8	40,6	0,48	0,46	-
13.10.2025	2,797	0	92,274	0	0	91,358	0	0	24	0	46,4	39,1	0,47	0,45	-
14.10.2025	2,912	0	91,683	0	0	90,776	0	0	24	0	46,3	38,6	0,47	0,46	-
15.10.2025	2,962	0	90,918	0	0	89,979	0	0	24	0	47,2	39,4	0,49	0,48	-
16.10.2025	2,59	0	89,027	0	0	88,217	0	0	24	0	44,6	37,6	0,51	0,5	-
17.10.2025	2,577	0	89,072	0	0	88,261	0	0	24	0	44,6	37,7	0,51	0,5	-
18.10.2025	2,548	0	89,067	0	0	88,273	0	0	24	0	44,1	37,2	0,51	0,5	-
19.10.2025	2,605	0	89,407	0	0	88,614	0	0	24	0	44	37	0,51	0,5	-
20.10.2025	2,927	0	89,63	0	0	88,767	0	0	24	0	45,8	37,9	0,49	0,48	-
21.10.2025	3,279	0	90,139	0	0	89,177	0	0	24	0	48	39,2	0,47	0,45	-
22.10.2025	3,336	0	91,228	0	0	90,228	0	0	24	0	48,7	39,9	0,47	0,45	-
23.10.2025	3,181	0	91,208	0	0	90,23	0	0	24	0	48,2	39,8	0,48	0,46	-
Итого:	62,188	0	2072,575	0	0	2052,499	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,853														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1444,324	33937,877	0	0	33518,451	0	0	17392	114
23.10.2025	1506,514	36010,45	0	0	35570,952	0	0	17944	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:17:44