

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: Громовой 69-75      Договор N: 0000000000  
Адрес: ЖКРП      Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001      Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы:      G под max = 36.00 м3/ч      G под min = 0.10 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут      M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут      G обр max = 100.00 м3/ч      G обр min = 10.00 м3/ч  
txb: не исп.

Серийный номер 15025680, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	60.62	50.67	9.95	0.46	0.42	228.369	224.503	9.357	24	0	
23.03.24 23	60.18	50.48	9.69	0.46	0.41	228.061	224.261	9.109	24	0	
24.03.24 23	59.88	50.20	9.68	0.46	0.42	228.022	224.267	9.099	24	0	
25.03.24 23	57.94	49.00	8.95	0.47	0.42	227.801	224.274	8.408	24	0	
26.03.24 23	51.96	44.66	7.30	0.46	0.41	226.598	223.764	6.843	24	0	
27.03.24 23	52.38	44.98	7.41	0.46	0.41	226.651	223.769	6.943	24	0	
28.03.24 23	49.13	42.89	6.24	0.45	0.41	226.030	223.477	5.839	24	0	
29.03.24 23	41.95	37.53	4.41	0.45	0.40	224.147	222.365	4.111	24	0	
30.03.24 23	42.03	37.66	4.37	0.45	0.40	224.258	222.456	4.073	24	0	
31.03.24 23	42.52	38.21	4.31	0.45	0.40	224.768	222.925	4.025	24	0	
01.04.24 23	43.04	38.73	4.30	0.45	0.41	225.254	223.344	4.027	24	0	
02.04.24 23	44.62	39.59	5.03	0.46	0.41	225.268	223.206	4.702	24	0	
03.04.24 23	45.72	40.01	5.72	0.45	0.40	225.182	223.002	5.340	24	0	
04.04.24 23	45.47	39.61	5.86	0.45	0.40	224.941	222.799	5.470	24	0	
05.04.24 23	46.06	40.18	5.88	0.45	0.41	225.239	223.034	5.495	24	0	
06.04.24 23	46.09	40.33	5.76	0.45	0.40	225.356	223.147	5.386	24	0	
07.04.24 23	44.97	39.15	5.83 <	0.44	0.41	150.596 <	149.187 <	3.641	24	0	*
08.04.24 23	46.92	41.10	5.82	0.45	0.41	225.840	223.535	5.451	24	0	
09.04.24 23	47.48	42.03	5.45	0.45	0.41	226.572	224.213	5.117	24	0	
10.04.24 23	42.92	38.87	4.05 <	0.36	0.34	108.985 <	108.051 <	1.834	24	0	*
11.04.24 23	22.38	23.09	-0.72	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.04.24 23	20.08	21.23	-1.15	0.27	0.27	0.026 <	0.026 <	0.000	24	0	*
13.04.24 23	19.39	20.65	-1.26	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.04.24 23	18.68	19.91	-1.24	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.04.24 23	18.57	19.45	-0.88 <	0.27	0.27	0.078	0.077	0.000	24	0	*
16.04.24 23	17.26	18.22	-0.96	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.04.24 23	16.64	17.59	-0.95	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.04.24 23	47.53	39.46	8.07	0.39	0.36	126.511	125.166	4.230	24	0	
19.04.24 23	53.47	44.96	8.51	0.45	0.41	226.277	223.282	7.958	24	0	
20.04.24 23	54.49	45.93	8.56	0.46	0.42	226.746	223.625	8.019	24	0	
21.04.24 23	55.66	46.55	9.11 <	0.45	0.41	197.643	194.812	7.433	24	0	*
22.04.24 23	56.23	47.32	8.91	0.45	0.41	227.364	224.040	8.367	24	0	
Итого/Средн	49.80	42.99	6.81	0.41	0.37	5332.584	5270.607	150.278	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	169300.648	166861.462	6194.361	31197	619
22.04.24 23	174633.231	172132.069	6344.639	31965	619
Итого	5332.584	5270.607	150.278	768	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_