

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: Громовой 69-75

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут M гвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025680, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	E
23.04.24 23	63.11	55.36	7.75	0.11	0.21	47.859	41.063	46.979	40.478	6.501	5.00	0.20	2.891	
24.04.24 23	63.14	55.47	7.67	0.11	0.21	48.055	40.821	47.169	40.232	6.937	5.00	0.20	2.976	
25.04.24 23	63.12	55.50	7.62	0.11	0.20	47.734	40.982	46.857	40.391	6.465	5.00	0.20	2.858	
26.04.24 23	63.18	55.71	7.46	0.11	0.21	47.910	40.957	47.028	40.362	6.666	5.00	0.20	2.882	
27.04.24 23	63.20	55.72	7.47	0.11	0.20	47.802	41.154	46.922	40.558	6.363	5.00	0.20	2.816	
28.04.24 23	63.21	55.89	7.31	0.11	0.20	48.129	41.159	47.242	40.559	6.683	5.00	0.20	2.867	
29.04.24 23	63.20	56.10	7.10	0.10	0.20	48.265	41.275	47.377	40.669	6.708	5.00	0.20	2.839	
30.04.24 23	63.23	56.23	7.00	0.10	0.20	47.840	41.442	46.956	40.829	6.127	5.00	0.20	2.686	
01.05.24 23	63.14	56.21	6.92	0.09	0.20	48.046	41.446	47.163	40.835	6.328	5.00	0.20	2.720	
02.05.24 23	63.24	56.52	6.72	0.09	0.20	49.423	41.406	48.509	40.791	7.718	5.00	0.20	3.026	
03.05.24 23	63.24	56.29	6.94	0.09	0.20	48.318	42.086	47.426	41.465	5.961	5.00	0.20	2.655	
04.05.24 23	63.23	56.33	6.90	0.09	0.20	49.364	41.900	48.454	41.281	7.172	5.00	0.20	2.937	
05.05.24 23	63.23	56.17	7.06	0.08	0.20	48.605	41.918	47.710	41.301	6.409	5.00	0.20	2.778	
06.05.24 23	63.23	55.96	7.27	0.08	0.20	48.159	41.959	47.270	41.346	5.924	5.00	0.20	2.698	
07.05.24 23	63.20	55.76	7.44	0.08	0.20	47.725	41.838	46.845	41.233	5.612	5.00	0.20	2.647	
08.05.24 23	63.20	55.68	7.53	0.08	0.20	48.592	41.576	47.695	40.976	6.719	5.00	0.20	2.924	
09.05.24 23	63.20	55.56	7.64	0.08	0.20	48.181	41.473	47.292	40.874	6.418	5.00	0.20	2.868	
10.05.24 23	63.20	55.52	7.68	0.08	0.20	48.408	41.460	47.516	40.864	6.652	5.00	0.20	2.930	
11.05.24 23	63.19	55.39	7.80	0.08	0.20	48.770	41.194	47.871	40.604	7.267	5.00	0.20	3.092	
12.05.24 23	63.04	55.20	7.84	0.07	0.20	48.114	41.244	47.228	40.659	6.570	5.00	0.20	2.927	
13.05.24 23	63.15	55.36	7.79	0.07	0.20	47.952	41.273	47.070	40.685	6.386	5.00	0.20	2.876	
14.05.24 23	63.18	55.43	7.75	0.07	0.21	48.424	41.421	47.532	40.827	6.705	5.00	0.20	2.953	
15.05.24 23	63.17	55.41	7.76	0.06	0.20	47.202	41.072	46.330	40.485	5.846	5.00	0.20	2.734	
16.05.24 23	63.21	55.31	7.90	0.06	0.20	47.444	40.827	46.567	40.242	6.326	5.00	0.20	2.868	
17.05.24 23	63.21	55.49	7.72	0.06	0.20	47.056	41.064	46.188	40.476	5.712	5.00	0.20	2.695	
18.05.24 23	63.23	55.48	7.75	0.06	0.20	46.866	39.880	46.000	39.308	6.691	5.00	0.20	2.901	
19.05.24 23	63.22	55.55	7.67	0.06	0.20	46.136	39.829	45.286	39.257	6.029	5.00	0.20	2.725	
20.05.24 23	63.23	55.57	7.67	0.06	0.20	45.285	39.950	44.448	39.377	5.071	5.00	0.20	2.496	
21.05.24 23	63.23	55.68	7.55	0.05	0.20	46.724	39.598	45.862	39.026	6.837	5.00	0.20	2.895	
22.05.24 23	63.24	55.77	7.47	0.05	0.20	46.396	39.709	45.540	39.133	6.407	5.00	0.20	2.780	
23.05.24 23	63.23	55.80	7.42	0.05	0.20	46.405	40.588	45.547	39.998	5.550	5.00	0.20	2.591	
Итого/Средн	63.19	55.73	7.47	0.08	0.20	1481.189	1273.564	1453.879	1255.121	198.757	5.00	0.20	87.529	7

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	62215.608	52285.402	61098.608	51587.242	9511.366	4250.389	31965	619
23.05.24 23	63696.796	53558.966	62552.486	52842.364	9710.123	4337.918	32709	619
Итого	1481.189	1273.565	1453.879	1255.121	198.757	87.529	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



проверено с сайта