

#163184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 69-75, Калининград

4113

7201

ТВ7 (АСЦП)

15025680

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,125	0	0	0,125	0	0	24	0	18	18,4	0	0,3	-
02.10.2025	3,695	0	117,581	0	0	116,163	0	0	24	0	50,6	42,9	0,02	0,36	-
03.10.2025	6,651	0	224,194	0	0	221,318	0	0	24	0	52,1	44,8	0,03	0,4	-
04.10.2025	6,634	0	224,276	0	0	221,444	0	0	24	0	51,8	44,5	0,02	0,4	-
05.10.2025	6,288	0	216,1	0	0	213,484	0	0	24	0	50,7	43,5	0,02	0,41	-
06.10.2025	6,438	0	225,985	0	0	223,245	0	0	23	1	50,7	43,7	0,02	0,4	-
07.10.2025	6,356	0	226,289	0	0	223,548	0	0	24	0	50,7	43,8	0,02	0,4	-
08.10.2025	6,334	0	226,732	0	0	223,989	0	0	24	0	50,7	43,8	0,01	0,4	-
09.10.2025	6,263	0	227,364	0	0	224,606	0	0	24	0	50,7	43,9	0,01	0,4	-
10.10.2025	6,222	0	228,105	0	0	225,336	0	0	24	0	50,7	44	0,01	0,4	-
11.10.2025	6,197	0	228,585	0	0	225,817	0	0	24	0	50,7	44	0,01	0,4	-
12.10.2025	6,235	0	229,095	0	0	226,304	0	0	24	0	50,7	44	0,01	0,4	-
13.10.2025	6,28	0	229,144	0	0	226,362	0	0	24	0	50,7	43,9	0,01	0,4	-
14.10.2025	6,388	0	229,166	0	0	226,381	0	0	24	0	50,8	44	0,01	0,4	-
15.10.2025	6,337	0	228,86	0	0	226,089	0	0	24	0	50,7	43,9	0,01	0,4	-
16.10.2025	6,303	0	229,174	0	0	226,404	0	0	24	0	50,7	43,9	0,01	0,4	-
17.10.2025	6,301	0	229,095	0	0	226,321	0	0	24	0	50,7	43,9	0,01	0,4	-
18.10.2025	6,501	0	219,799	0	0	217,031	0	0	24	0	51,7	44,4	0,01	0,42	-
19.10.2025	6,623	0	228,76	0	0	225,952	0	0	23	1	51	43,9	0,01	0,4	-
20.10.2025	7,341	0	229,816	0	0	226,722	0	0	24	0	53,3	45,5	0,02	0,4	-
21.10.2025	7,38	0	229,527	0	0	226,387	0	0	24	0	54	46,1	0,02	0,4	-
22.10.2025	6,74	0	229,366	0	0	226,446	0	0	24	0	51,9	44,7	0,01	0,4	-
23.10.2025	6,302	0	228,979	0	0	226,218	0	0	24	0	50,7	43,9	0,01	0,4	-
Итого:	139,809	0	4886,117	0	0	4825,692	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,393														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1450,562	42434,634	0	0	41854,404	0	0	8744	285
23.10.2025	1590,371	47320,751	0	0	46680,096	0	0	9294	287

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:38:17