

#163181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 59-65, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7217
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	19,1	20,5	0,01	0	-
02.10.2025	4,107	0	100,156	0	0	98,985	0	0	24	0	50,4	40,7	0,41	0,01	-
03.10.2025	7,3	0	193,087	0	0	190,656	0	0	24	0	52	42,9	0,4	0,02	-
04.10.2025	7,027	0	192,758	0	0	190,368	0	0	24	0	51,7	43	0,54	0,01	-
05.10.2025	6,33	0	184,371	0	0	182,185	0	0	24	0	50,6	42,4	0,53	0,01	-
06.10.2025	6,444	0	192,765	0	0	190,485	0	0	23	1	50,6	42,6	0,47	0,01	-
07.10.2025	6,428	0	193,001	0	0	190,735	0	0	24	0	50,6	42,7	0,65	0	-
08.10.2025	6,409	0	193,329	0	0	191,063	0	0	24	0	50,6	42,7	0,71	0	-
09.10.2025	6,29	0	193,837	0	0	191,571	0	0	24	0	50,6	42,9	0,78	0	-
10.10.2025	6,243	0	194,469	0	0	192,187	0	0	24	0	50,6	43	0,74	0	-
11.10.2025	6,177	0	194,809	0	0	192,525	0	0	24	0	50,6	43,1	0,77	0	-
12.10.2025	6,223	0	195,26	0	0	192,975	0	0	24	0	50,6	43	0,72	0	-
13.10.2025	6,304	0	195,266	0	0	192,978	0	0	24	0	50,6	42,9	0,65	0	-
14.10.2025	6,395	0	195,311	0	0	192,993	0	0	24	0	50,7	42,9	0,6	0	-
15.10.2025	6,32	0	195,04	0	0	192,746	0	0	24	0	50,6	42,8	0,56	0	-
16.10.2025	6,281	0	195,31	0	0	193,008	0	0	24	0	50,6	42,9	0,5	0	-
17.10.2025	6,223	0	195,251	0	0	192,937	0	0	24	0	50,6	42,9	0,38	0	-
18.10.2025	6,429	0	187,371	0	0	185,052	0	0	24	0	51,6	43,3	0,35	0	-
19.10.2025	6,505	0	194,938	0	0	192,609	0	0	23	1	50,9	42,9	0,57	0	-
20.10.2025	7,237	0	195,871	0	0	193,291	0	0	24	0	53,2	44,4	0,43	0	-
21.10.2025	7,27	0	195,697	0	0	193,036	0	0	24	0	53,9	44,9	0,22	0,01	-
22.10.2025	6,638	0	195,546	0	0	193,075	0	0	24	0	51,8	43,6	0,09	0	-
23.10.2025	6,19	0	195,179	0	0	192,825	0	0	24	0	50,6	42,9	0,01	0	-
Итого:	140,77	0	4168,631	0	0	4118,294	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,622														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1409,787	36368,288	0	0	35874,153	0	0	8744	462
23.10.2025	1550,555	40536,92	0	0	39992,447	0	0	9294	464

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30.10.2025 12:48:48
