

#194312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 59-65, Калининград
4113
7218
ТВ7 (АСЦП)
16028124
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2025 | 4,001 | 0 | 133,777 | 125,713 | 0 | 131,387 | 123,747 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,01 | 0,02 | 0 |
| 25.12.2025 | 4,224 | 0 | 134,766 | 125,792 | 0 | 132,366 | 123,822 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,01 | 0,02 | -6,3 |
| 26.12.2025 | 4,029 | 0 | 134,71 | 126,459 | 0 | 132,306 | 124,488 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -5,6 |
| 27.12.2025 | 4,012 | 0 | 134,583 | 126,232 | 0 | 132,217 | 124,278 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 57,4 | 0,02 | 0,02 | 4,4 |
| 28.12.2025 | 4,532 | 0 | 135,994 | 124,969 | 0 | 133,65 | 123,075 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 56,8 | 0,02 | 0,02 | 5,4 |
| 29.12.2025 | 4,102 | 0 | 134,814 | 126,126 | 0 | 132,436 | 124,171 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 57,6 | 0,02 | 0,02 | 3,8 |
| 30.12.2025 | 4,303 | 0 | 134,946 | 125,529 | 0 | 132,537 | 123,563 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,9 | 0,02 | 0,02 | 2,5 |
| 31.12.2025 | 4,87 | 0 | 136,223 | 124,322 | 0 | 133,791 | 122,376 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,9 | 0,02 | 0,02 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 3,997 | 0 | 134,964 | 126,964 | 0 | 132,557 | 124,982 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -4,2 |
| 02.01.2026 | 3,947 | 0 | 134,693 | 126,949 | 0 | 132,295 | 124,971 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,7 | 0,02 | 0,02 | -5,2 |
| 03.01.2026 | 4,154 | 0 | 135,346 | 126,66 | 0 | 132,938 | 124,687 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | 1,2 |
| 04.01.2026 | 4,404 | 0 | 135,9 | 126,185 | 0 | 133,475 | 124,211 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -0,6 |
| 05.01.2026 | 4,124 | 0 | 135,008 | 126,623 | 0 | 132,599 | 124,646 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -4 |
| 06.01.2026 | 4,121 | 0 | 135,057 | 126,64 | 0 | 132,645 | 124,66 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -3 |
| 07.01.2026 | 4,354 | 0 | 136,137 | 126,77 | 0 | 133,705 | 124,792 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -5,5 |
| 08.01.2026 | 4,288 | 0 | 135,614 | 126,613 | 0 | 133,19 | 124,634 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,7 | 0,02 | 0,02 | -7,8 |
| 09.01.2026 | 4,207 | 0 | 135,144 | 126,525 | 0 | 132,735 | 124,554 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,7 | 0,02 | 0,02 | -11 |
| 10.01.2026 | 4,206 | 0 | 135,527 | 126,826 | 0 | 133,109 | 124,854 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -9,6 |
| 11.01.2026 | 4,64 | 0 | 136,848 | 126,22 | 0 | 134,412 | 124,252 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 4,373 | 0 | 136,196 | 126,735 | 0 | 133,767 | 124,755 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | -5,2 |
| 13.01.2026 | 4,14 | 0 | 135,333 | 126,957 | 0 | 132,918 | 124,975 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | - |
| 14.01.2026 | 4,244 | 0 | 135,884 | 127,048 | 0 | 133,464 | 125,063 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | - |
| 15.01.2026 | 4,499 | 0 | 136,736 | 126,725 | 0 | 134,29 | 124,748 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,8 | 0,02 | 0,02 | - |
| 16.01.2026 | 4,363 | 0 | 136,376 | 127,044 | 0 | 133,947 | 125,059 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,01 | 0,02 | - |
| 17.01.2026 | 4,311 | 0 | 135,872 | 126,785 | 0 | 133,446 | 124,809 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,8 | 0,01 | 0,02 | - |
| 18.01.2026 | 4,855 | 0 | 137,473 | 126,046 | 0 | 135,018 | 124,08 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,7 | 0,02 | 0,02 | - |
| 19.01.2026 | 4,203 | 0 | 135,35 | 126,77 | 0 | 132,938 | 124,788 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 57,7 | 0,02 | 0,02 | - |
| 20.01.2026 | 4,084 | 0 | 134,717 | 126,687 | 0 | 132,307 | 124,715 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,7 | 0,01 | 0,02 | - |
| 21.01.2026 | 4,401 | 0 | 135,496 | 126,028 | 0 | 133,078 | 124,068 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,7 | 0,02 | 0,02 | - |
| 22.01.2026 | 4,123 | 0 | 133,887 | 125,827 | 0 | 131,499 | 123,869 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,6 | 0,02 | 0,02 | - |
| 23.01.2026 | 4,263 | 0 | 134,584 | 125,944 | 0 | 132,177 | 123,982 | 0 | 24 | 0 | 62 | 57,6 | 0,02 | 0,02 | - |
| Итого: | 132,374 | 0 | 4197,955 | 3916,713 | 0 | 4123,199 | 3855,674 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,617 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.12.2025 | 1585,921 | 56294,461 | 52988,19 | 0 | 55321,652 | 52183,143 | 0 | 10758 | 464 |
| 23.01.2026 | 1718,294 | 60492,416 | 56904,902 | 0 | 59444,852 | 56038,815 | 0 | 11502 | 464 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:46:44