

#166595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Маршала Борзова 94, Калининград
4395
7193
ТВ7 (ASCII)
16028072
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,417	0	28,632	0	0	27,986	0	0	24	0	70,9	41,8	0,47	0,37	-
25.10.2025	3,424	0	28,244	0	0	27,606	0	0	24	0	71	41,4	0,46	0,37	-
26.10.2025	3,416	0	28,021	0	0	27,387	0	0	24	0	71	41,2	0,46	0,37	-
27.10.2025	3,404	0	27,585	0	0	26,963	0	0	24	0	70,9	40,8	0,46	0,37	-
28.10.2025	3,427	0	27,837	0	0	27,208	0	0	24	0	71	40,9	0,46	0,37	-
29.10.2025	3,459	0	27,996	0	0	27,362	0	0	24	0	71,1	40,9	0,46	0,37	-
30.10.2025	3,459	0	28,164	0	0	27,526	0	0	24	0	71	41	0,46	0,37	-
31.10.2025	3,415	0	28,015	0	0	27,386	0	0	24	0	70,7	40,9	0,46	0,37	-
01.11.2025	3,423	0	27,57	0	0	26,951	0	0	24	0	70,8	40,5	0,46	0,37	-
02.11.2025	3,475	0	28,375	0	0	27,733	0	0	24	0	71	41,1	0,47	0,37	-
03.11.2025	3,449	0	28,626	0	0	27,979	0	0	24	0	71	41,6	0,47	0,37	-
04.11.2025	3,412	0	28,052	0	0	27,421	0	0	24	0	70,8	41,1	0,46	0,37	-
05.11.2025	3,439	0	28,519	0	0	27,873	0	0	24	0	71	41,6	0,47	0,37	-
06.11.2025	3,396	0	28,355	0	0	27,715	0	0	24	0	70,9	41,7	0,47	0,37	-
07.11.2025	3,393	0	27,814	0	0	27,187	0	0	24	0	70,9	41,1	0,46	0,37	-
08.11.2025	3,325	0	26,819	0	0	26,22	0	0	24	0	70,6	40,3	0,45	0,37	-
09.11.2025	3,322	0	26,564	0	0	25,97	0	0	24	0	70,5	40	0,45	0,37	-
10.11.2025	3,407	0	27,014	0	0	26,406	0	0	24	0	70,9	40,1	0,46	0,37	-
11.11.2025	3,484	0	27,961	0	0	27,328	0	0	24	0	71	40,6	0,46	0,37	-
12.11.2025	3,431	0	27,632	0	0	27,01	0	0	24	0	70,9	40,5	0,46	0,37	-
13.11.2025	3,459	0	28,159	0	0	27,526	0	0	24	0	70,8	40,8	0,46	0,37	-
14.11.2025	3,459	0	28,4	0	0	27,762	0	0	24	0	70,9	41,2	0,47	0,37	-
15.11.2025	3,399	0	26,895	0	0	26,285	0	0	24	0	71,2	40,3	0,46	0,37	-
16.11.2025	3,739	0	26,368	0	0	25,704	0	0	24	0	75,4	40,7	0,45	0,37	-
17.11.2025	3,69	0	26,956	0	0	26,299	0	0	24	0	74	40,5	0,46	0,37	-
18.11.2025	3,58	0	26,505	0	0	25,878	0	0	24	0	72,8	39,8	0,46	0,37	-
19.11.2025	3,69	0	27,215	0	0	26,561	0	0	24	0	73,5	40,3	0,46	0,37	-
20.11.2025	3,805	0	26,907	0	0	26,234	0	0	24	0	75,2	40,6	0,46	0,38	-
21.11.2025	3,845	0	27,501	0	0	26,818	0	0	24	0	74,9	40,6	0,47	0,38	-
22.11.2025	3,826	0	27,156	0	0	26,479	0	0	24	0	75	40,5	0,47	0,38	-
23.11.2025	4,154	0	26,869	0	0	26,128	0	0	24	0	79,3	41,4	0,47	0,38	-
Итого:	109,023	0	856,726	0	0	836,891	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,04														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	58,267	489,123	0	0	478,289	0	0	4283	142
23.11.2025	167,289	1345,85	0	0	1315,183	0	0	5027	142

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:03:23