

#179484#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК  
Маршала Борзова 94, Калининград  
4395

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
16028072	23.12.2025	23.11.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	266,172	167,289	98.883	23.618 <i>+ резерв</i>
Количество тепловой энергии, система 2	395,945	346,654	49.291	11.773 <i>+ резерв</i>

*26.041 П*

*135.654 м<sup>3</sup>*

*54.848 П*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



26 12

*ud*  
25

#178909#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 7193  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 16028072  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,3	4,223	0	26,696	0	0	25,947	0	0	24	0	80,2	41,3	0,47	0,38
25.11.2025	-3,9	4,107	0	27,083	0	0	26,355	0	0	24	0	78,2	41	0,47	0,38
26.11.2025	-0,9	4,032	0	26,84	0	0	26,13	0	0	24	0	77,6	40,7	0,47	0,38
27.11.2025	-0,4	3,936	0	26,552	0	0	25,862	0	0	24	0	76,8	40,5	0,46	0,38
28.11.2025	-1,3	3,919	0	26,675	0	0	25,987	0	0	24	0	76,4	40,4	0,46	0,38
29.11.2025	-0,4	3,909	0	26,5	0	0	25,816	0	0	24	0	76,5	40,3	0,46	0,38
30.11.2025	-0,3	3,912	0	26,296	0	0	25,614	0	0	24	0	76,7	40,2	0,46	0,38
01.12.2025	-0,5	3,777	0	26,115	0	0	25,462	0	0	24	0	75,1	39,7	0,46	0,38
02.12.2025	-	3,925	0	25,99	0	0	25,31	0	0	24	0	77,1	40,1	0,46	0,38
03.12.2025	-	3,698	0	26,5	0	0	25,861	0	0	24	0	73,7	39,6	0,46	0,38
04.12.2025	-	3,505	0	26,004	0	0	25,402	0	0	24	0	71,9	38,9	0,45	0,37
05.12.2025	-	3,432	0	26,094	0	0	25,507	0	0	24	0	70,9	38,8	0,45	0,37
06.12.2025	-	3,445	0	26,806	0	0	26,203	0	0	24	0	70,8	39,4	0,46	0,37
07.12.2025	-	3,364	0	25,765	0	0	25,187	0	0	24	0	70,7	38,9	0,45	0,37
08.12.2025	-	3,386	0	26,126	0	0	25,538	0	0	24	0	70,9	39,3	0,45	0,37
09.12.2025	-	3,449	0	27,324	0	0	26,709	0	0	24	0	70,8	40	0,46	0,37
10.12.2025	-	3,398	0	27,233	0	0	26,62	0	0	24	0	70,8	40,4	0,46	0,37
11.12.2025	-	3,414	0	27,565	0	0	26,945	0	0	24	0	70,9	40,6	0,46	0,37
12.12.2025	-	3,369	0	27,009	0	0	26,399	0	0	24	0	70,9	40,5	0,45	0,37
13.12.2025	-	2,489	0	19,59	0	0	19,15	0	0	24	0	70,8	39,8	0,45	0,38
14.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	70,7	39,7	0,47	0,39
15.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,7	39	0,47	0,39
16.12.2025	-	1,633	0	11,895	0	0	11,609	0	0	0	24	73,4	39,8	0,46	0,38
17.12.2025	-	3,754	0	26,103	0	0	25,442	0	0	11	13	75,7	40,5	0,46	0,38
18.12.2025	-	3,693	0	25,908	0	0	25,263	0	0	24	0	75	40,1	0,45	0,38
19.12.2025	-	3,378	0	25,233	0	0	24,653	0	0	24	0	71,7	39	0,45	0,37
20.12.2025	-	3,354	0	25,596	0	0	25,021	0	0	24	0	70,8	38,8	0,45	0,37
21.12.2025	-	3,344	0	25,63	0	0	25,053	0	0	24	0	70,9	39	0,45	0,37
22.12.2025	-	3,309	0	25,304	0	0	24,732	0	0	24	0	71	39	0,45	0,37
23.12.2025	-	3,729	0	25,307	0	0	24,653	0	0	24	0	76,6	40,5	0,45	0,38
Итого:	-1,5	98,883	0	715,739	0	0	698,43	0	0	653	67	73,47	39,86	0,46	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 653 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	167,289	1345,85	0	0	1315,183	0	0	5027	142
23.12.2025	266,172	2061,587	0	0	2013,616	0	0	5680	209

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#179483#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 7194  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 16028072  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,3	1,945	0	47,841	43,814	0	46,878	43,056	0	24	0	66,6	61,3	0,47	0,33
25.11.2025	-3,9	1,964	0	47,522	43,116	0	46,609	42,398	0	24	0	65,1	60	0,46	0,33
26.11.2025	-0,9	1,934	0	47,711	43,423	0	46,805	42,714	0	24	0	64,5	59,5	0,46	0,33
27.11.2025	-0,4	1,951	0	47,775	43,227	0	46,891	42,534	0	24	0	63,7	58,8	0,46	0,33
28.11.2025	-1,3	1,778	0	46,57	42,688	0	45,723	42,017	0	24	0	63,1	58,1	0,46	0,33
29.11.2025	-0,4	1,864	0	47,849	43,482	0	47,001	42,817	0	24	0	62,2	57,4	0,46	0,33
30.11.2025	-0,3	1,945	0	48,39	43,558	0	47,539	42,893	0	24	0	62	57,4	0,46	0,32
01.12.2025	-0,5	1,796	0	47,129	42,854	0	46,318	42,215	0	24	0	61,3	56,6	0,46	0,33
02.12.2025	-	2,036	0	47,624	42,594	0	46,763	41,929	0	24	0	62,9	58	0,46	0,33
03.12.2025	-	1,74	0	47,121	42,929	0	46,333	42,308	0	24	0	60,3	55,7	0,46	0,33
04.12.2025	-	1,747	0	47,162	42,587	0	46,412	42	0	24	0	58,7	54,4	0,46	0,33
05.12.2025	-	1,66	0	46,491	42,263	0	45,765	41,69	0	24	0	58,2	53,9	0,46	0,33
06.12.2025	-	1,841	0	47,691	42,492	0	46,954	41,916	0	24	0	57,9	53,8	0,46	0,33
07.12.2025	-	1,778	0	48,086	43,009	0	47,36	42,443	0	24	0	57,1	53,1	0,46	0,32
08.12.2025	-	1,755	0	47,274	42,537	0	46,539	41,962	0	24	0	58,1	53,9	0,46	0,33
09.12.2025	-	1,72	0	46,847	42,292	0	46,116	41,716	0	24	0	58,3	54,1	0,46	0,33
10.12.2025	-	1,582	0	46,32	42,408	0	45,585	41,822	0	24	0	58,6	54,4	0,46	0,33
11.12.2025	-	1,756	0	47,465	42,722	0	46,709	42,124	0	24	0	58,9	54,8	0,46	0,33
12.12.2025	-	1,622	0	46,844	42,728	0	46,101	42,136	0	24	0	58,7	54,6	0,46	0,33
13.12.2025	-	1,28	0	35,696	32,352	0	35,128	31,901	0	24	0	58,8	54,7	0,46	0,34
14.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	58,2	54	0,47	0,39
15.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	58,3	54,1	0,47	0,39
16.12.2025	-	0,851	0	21,096	18,831	0	20,752	18,565	0	0	24	59,6	55,1	0,47	0,37
17.12.2025	-	2,031	0	47,771	42,549	0	46,923	41,895	0	11	13	62,3	57,6	0,46	0,33
18.12.2025	-	1,648	0	46,605	42,995	0	45,794	42,348	0	24	0	61,6	56,9	0,46	0,33
19.12.2025	-	1,769	0	47,419	42,758	0	46,659	42,166	0	24	0	58,8	54,6	0,46	0,33
20.12.2025	-	1,804	0	47,603	42,783	0	46,853	42,2	0	24	0	58,4	54,1	0,46	0,33
21.12.2025	-	1,821	0	48,045	42,954	0	47,297	42,368	0	24	0	58,1	54	0,46	0,33
22.12.2025	-	1,772	0	47,304	42,651	0	46,553	42,062	0	24	0	58,7	54,4	0,46	0,33
23.12.2025	-	1,901	0	47,319	42,944	0	46,456	42,268	0	24	0	63,2	58,3	0,47	0,33
Итого:	-1,5	49,291	0	1288,57	1165,54	0	1266,816	1148,463	0	653	67	60,41	55,92	0,46	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 653 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	346,654	10202,707	9250,088	0	10032,618	9111,864	0	5027	142
23.12.2025	395,945	11491,279	10415,627	0	11299,434	10260,325	0	5680	209

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения