

#66428#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:Борзова 94

Адрес: ЖЭУ 23

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 16028072, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х54В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
22.12.23 23	75,49	51,18	24,32	0,48	0,4	58,479	57,002	5,811	24	0	
23.12.23 23	77,03	51,96	25,07	0,48	0,4	59,56	58,005	6,096	24	0	
24.12.23 23	75,61	51,62	23,99	0,48	0,4	60,649	59,116	5,946	24	0	
25.12.23 23	73	50,74	22,26	0,48	0,4	61,506	60,046	5,603	24	0	
26.12.23 23	73,07	50,53	22,54	0,48	0,4	60,209	58,776	5,553	24	0	
27.12.23 23	73,76	50,45	23,31	0,48	0,4	59,222	57,789	5,647	24	0	
28.12.23 23	73,35	50,72	22,63	0,48	0,39	61,3	59,833	5,677	24	0	
29.12.23 23	73,05	50,31	22,74	0,49	0,4	58,891	57,492	5,479	24	0	
30.12.23 23	72,93	49,9	23,03	0,48	0,41	57,237	55,881	5,393	24	0	
31.12.23 23	73,86	49,88	23,98	0,48	0,4	55,999	54,643	5,493	24	0	
01.01.24 23	77,33	51,49	25,84	0,48	0,4	56,995	55,493	6,012	24	0	
02.01.24 23	81,43	52,87	28,56	0,48	0,41	55,959	54,349	6,508	24	0	
03.01.24 23	84,52	53,41	31,11	0,47	0,4	53,964	52,304	6,822	24	0	
04.01.24 23	84,94	53,47	31,47	0,47	0,4	53,89	52,217	6,891	24	0	
05.01.24 23	81,85	53	28,85	0,48	0,4	56,546	54,902	6,641	24	0	
06.01.24 23	83,52	51,24	32,28	0,48	0,41	49,704	48,205	6,523	23	1	*
07.01.24 23	90,03	44,49	45,54	0,47	0,4	40,314	38,928	7,432	24	0	
08.01.24 23	89,77	44,55	45,22	0,48	0,41	41,768	40,34	7,647	24	0	
09.01.24 23	83,6	45,53	38,07	0,48	0,4	46,264	44,864	7,159	24	0	
10.01.24 23	79,01	45,16	33,86	0,48	0,39	47,015	45,731	6,488	24	0	
11.01.24 23	78,35	44,63	33,72	0,48	0,4	45,507	44,281	6,257	24	0	
12.01.24 23	78,36	45,29	33,07	0,48	0,4	46,856	45,593	6,319	24	0	
13.01.24 23	80,57	46,47	34,1	0,48	0,4	47,432	46,092	6,588	24	0	
14.01.24 23	78,73	46,29	32,44	0,48	0,4	47,353	46,068	6,264	24	0	
15.01.24 23	79,12	45,94	33,18	0,48	0,4	46,325	45,055	6,265	24	0	
16.01.24 23	82,95	45,71	37,23	0,47	0,4	44,159	42,846	6,686	24	0	
17.01.24 23	81,02	45,37	35,66	0,48	0,4	44,955	43,671	6,526	24	0	
18.01.24 23	79,4	45,93	33,47	0,48	0,4	47,281	45,979	6,449	24	0	
19.01.24 23	79,56	45,74	33,82	0,48	0,4	47,205	45,9	6,506	24	0	
20.01.24 23	79,37	46,07	33,3	0,49	0,4	47,99	46,666	6,513	24	0	
21.01.24 23	77,63	45,51	32,13	0,48	0,4	47,291	46,039	6,198	24	0	
22.01.24 23	74,03	44,44	29,59	0,48	0,4	47,299	46,146	5,722	24	0	
23.01.24 23	72,87	43,62	29,26	0,48	0,4	45,938	44,851	5,498	24	0	
Итого/Средн	78,41	48,62	29,78	0,48	0,4	1701,061	1655,102	206,611	791	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.12.23 23	23511,744	22920,785	22774,23	126895	809
23.01.24 23	25212,805	24575,887	2980,841	27686	810
Итого	1701,061	1655,102	206,611	791	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

