

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16028063, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.25 23	61.94	54.61	7.33	<0.47	0.44	50.563	<44.614	49.674	<43.999	5.675	5.00	0.20	2.706	24	0	*
23.03.25 23	61.54	54.47	7.07	0.47	0.44	57.806	50.139	56.805	49.451	7.354	5.00	0.20	3.208	24	0	
24.03.25 23	62.11	55.13	6.99	0.47	0.44	59.673	52.813	58.617	52.067	6.551	5.00	0.20	3.093	24	0	
25.03.25 23	62.11	55.13	6.99	0.47	0.44	59.631	52.921	58.579	52.175	6.404	5.00	0.20	3.061	24	0	
26.03.25 23	62.11	55.14	6.96	0.47	0.44	59.594	53.037	58.542	52.288	6.254	5.00	0.20	3.022	24	0	
27.03.25 23	62.10	54.90	7.20	0.47	0.44	57.679	50.532	56.662	49.828	6.834	5.00	0.20	3.139	24	0	
28.03.25 23	62.10	54.83	7.27	0.47	0.44	56.446	50.111	55.454	49.410	6.044	5.00	0.20	2.951	24	0	
29.03.25 23	62.14	55.24	6.90	0.47	0.44	59.428	52.726	58.377	51.980	6.398	5.00	0.20	3.035	24	0	
30.03.25 23	62.14	55.33	6.81	0.47	0.44	60.354	53.168	59.288	52.414	6.874	5.00	0.20	3.143	24	0	
31.03.25 23	62.13	55.21	6.92	0.47	0.44	59.636	52.564	58.586	51.825	6.762	5.00	0.20	3.121	24	0	
01.04.25 23	62.11	55.18	6.93	0.47	0.44	60.179	53.522	59.117	52.766	6.350	5.00	0.20	3.052	24	0	
02.04.25 23	62.12	55.27	6.85	0.47	0.44	60.877	53.412	59.802	52.656	7.146	5.00	0.20	3.223	24	0	
03.04.25 23	62.13	55.31	6.82	0.47	0.44	59.471	53.799	58.420	53.039	5.381	5.00	0.20	2.804	24	0	
04.04.25 23	62.14	55.35	6.79	0.47	0.44	60.302	53.664	59.238	52.904	6.334	5.00	0.20	3.022	24	0	
05.04.25 23	62.11	55.01	7.10	0.48	0.44	58.967	51.924	57.926	51.194	6.733	5.00	0.20	3.134	24	0	
06.04.25 23	61.94	54.97	6.97	0.48	0.44	60.259	52.894	59.197	52.152	7.045	5.00	0.20	3.206	24	0	
07.04.25 23	62.08	55.08	6.99	0.47	0.44	60.085	53.899	59.024	53.143	5.881	5.00	0.20	2.964	24	0	
08.04.25 23	62.01	54.05	7.96	0.48	0.45	50.795	43.647	49.901	43.058	6.843	5.00	0.20	3.071	24	0	
09.04.25 23	61.75	50.85	10.90	0.48	0.46	32.075	25.766	31.513	25.458	6.056	5.00	0.20	2.602	24	0	
10.04.25 23	61.53	53.50	8.03	0.48	0.45	35.520	<29.534	<34.904	<29.142	<5.762	5.00	0.20	2.345	24	0	*
11.04.25 23	61.89	54.55	7.34	0.47	0.44	55.042	49.232	54.078	48.557	5.522	5.00	0.20	2.810	24	0	
12.04.25 23	62.06	55.05	7.01	0.47	0.44	60.846	52.822	59.773	52.080	7.692	5.00	0.20	3.370	24	0	
13.04.25 23	61.76	54.83	6.93	0.47	0.44	57.092	49.729	56.096	49.034	7.062	5.00	0.20	3.104	24	0	
14.04.25 23	61.97	55.08	6.89	0.47	0.44	57.403	50.921	56.394	50.205	6.189	5.00	0.20	2.926	24	0	
15.04.25 23	62.03	55.17	6.87	0.47	0.44	57.499	51.409	56.485	50.685	5.800	5.00	0.20	2.845	24	0	
16.04.25 23	62.00	54.95	7.05	0.47	0.44	55.505	49.136	54.529	48.449	6.080	5.00	0.20	2.885	24	0	
17.04.25 23	61.68	54.61	7.07	0.47	0.44	55.825	49.340	54.851	48.654	6.197	5.00	0.20	2.914	24	0	
18.04.25 23	61.90	55.03	6.87	0.47	0.44	55.436	49.279	54.464	48.589	5.875	5.00	0.20	2.800	24	0	
19.04.25 23	61.79	55.05	6.74	0.47	0.44	56.146	49.561	55.164	48.866	6.298	5.00	0.20	2.879	24	0	
20.04.25 23	61.58	54.55	7.04	0.47	0.44	52.869	46.458	51.949	45.820	6.129	5.00	0.20	2.805	24	0	
21.04.25 23	61.76	54.79	6.97	0.47	0.44	55.726	49.005	54.753	48.326	6.427	5.00	0.20	2.941	24	0	
22.04.25 23	61.65	54.45	7.20	0.48	0.44	52.840	46.650	51.920	46.009	5.912	5.00	0.20	2.793	24	0	
Итого/Средн	61.96	54.86	7.10	0.47	0.44	1791.570	1578.227	1760.083	1556.221	203.862	5.00	0.20	94.969	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.25 23	9422.830	8343.250	9255.964	8225.820	1030.144	490.379	3776	533
22.04.25 23	11214.400	9921.477	11016.048	9782.042	1234.006	585.348	4544	533
Итого	1791.570	1578.227	1760.083	1556.221	203.862	94.969	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

