

#163177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 1-7, Калининград

4113

7219

ТВ7 (АССII)

16028063

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	21,8	21,6	0,25	0,28	-
02.10.2025	4,455	0	108,103	0	0	106,822	0	0	24	0	50,6	40,6	0,36	0,35	-
03.10.2025	7,939	0	207,425	0	0	204,814	0	0	24	0	52,2	42,9	0,44	0,39	-
04.10.2025	7,609	0	206,503	0	0	203,933	0	0	24	0	51,8	42,9	0,44	0,39	-
05.10.2025	6,842	0	197,243	0	0	194,894	0	0	24	0	50,7	42,3	0,45	0,4	-
06.10.2025	6,975	0	206,232	0	0	203,772	0	0	23	1	50,7	42,5	0,44	0,39	-
07.10.2025	6,875	0	206,48	0	0	204,02	0	0	24	0	50,7	42,7	0,44	0,39	-
08.10.2025	6,831	0	206,805	0	0	204,349	0	0	24	0	50,7	42,7	0,44	0,39	-
09.10.2025	6,69	0	207,34	0	0	204,862	0	0	24	0	50,7	42,9	0,44	0,39	-
10.10.2025	6,731	0	208,016	0	0	205,527	0	0	24	0	50,7	42,9	0,44	0,39	-
11.10.2025	6,703	0	208,431	0	0	205,954	0	0	24	0	50,7	43	0,44	0,39	-
12.10.2025	6,717	0	209,015	0	0	206,518	0	0	24	0	50,7	43	0,44	0,39	-
13.10.2025	6,883	0	209,025	0	0	206,526	0	0	24	0	50,7	42,8	0,44	0,39	-
14.10.2025	6,946	0	209,089	0	0	206,574	0	0	24	0	50,9	42,8	0,44	0,39	-
15.10.2025	6,884	0	208,819	0	0	206,324	0	0	24	0	50,7	42,8	0,44	0,39	-
16.10.2025	6,834	0	209,071	0	0	206,58	0	0	24	0	50,7	42,8	0,44	0,39	-
17.10.2025	6,801	0	209,055	0	0	206,559	0	0	24	0	50,7	42,9	0,44	0,39	-
18.10.2025	7,06	0	200,705	0	0	198,21	0	0	24	0	51,7	43,2	0,47	0,42	-
19.10.2025	7,097	0	208,821	0	0	206,295	0	0	23	1	51	42,8	0,45	0,39	-
20.10.2025	7,965	0	209,9	0	0	207,124	0	0	24	0	53,4	44,2	0,47	0,39	-
21.10.2025	8,039	0	209,719	0	0	206,88	0	0	24	0	54	44,8	0,44	0,39	-
22.10.2025	7,324	0	209,479	0	0	206,854	0	0	24	0	52	43,5	0,44	0,39	-
23.10.2025	6,833	0	208,924	0	0	206,436	0	0	24	0	50,7	42,8	0,45	0,4	-
Итого:	153,033	0	4464,201	0	0	4409,828	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,551														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1490,676	37343,548	0	0	36830,56	0	0	8405	536
23.10.2025	1643,711	41807,748	0	0	41240,389	0	0	8955	538

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:50:21