

#18146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 25.12.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 1-7, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7220
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028063
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 2,918 | 0 | 38,059 | 32,487 | 0 | 37,374 | 32,103 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 50,5 | 0,37 | 0,45 | - |
| 25.11.2022 | 2,95 | 0 | 37,349 | 31,451 | 0 | 36,676 | 31,081 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,5 | 0,39 | 0,45 | - |
| 26.11.2022 | 2,999 | 0 | 36,268 | 30,102 | 0 | 35,613 | 29,753 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50 | 0,39 | 0,45 | - |
| 27.11.2022 | 3,096 | 0 | 37,09 | 30,412 | 0 | 36,42 | 30,055 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 50,4 | 0,35 | 0,45 | - |
| 28.11.2022 | 2,805 | 0 | 35,803 | 30,395 | 0 | 35,157 | 30,04 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,2 | 0,34 | 0,45 | - |
| 29.11.2022 | 2,993 | 0 | 36,544 | 30,278 | 0 | 35,882 | 29,922 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 50,3 | 0,3 | 0,45 | - |
| 30.11.2022 | 2,87 | 0 | 35,964 | 30,215 | 0 | 35,314 | 29,859 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,3 | 0,31 | 0,45 | - |
| 01.12.2022 | 2,75 | 0 | 35,624 | 30,509 | 0 | 34,98 | 30,152 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,2 | 0,3 | 0,45 | - |
| 02.12.2022 | 2,927 | 0 | 38,289 | 32,673 | 0 | 37,599 | 32,285 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 50,6 | 0,34 | 0,45 | - |
| 03.12.2022 | 2,896 | 0 | 40,208 | 35,014 | 0 | 39,48 | 34,592 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,9 | 0,3 | 0,45 | - |
| 04.12.2022 | 3,11 | 0 | 41,097 | 34,893 | 0 | 40,353 | 34,473 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 51 | 0,27 | 0,46 | - |
| 05.12.2022 | 2,942 | 0 | 40,411 | 34,993 | 0 | 39,681 | 34,571 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,9 | 0,31 | 0,46 | - |
| 06.12.2022 | 2,938 | 0 | 40,394 | 34,935 | 0 | 39,663 | 34,511 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 51 | 0,29 | 0,46 | - |
| 07.12.2022 | 2,948 | 0 | 40,646 | 35,085 | 0 | 39,913 | 34,659 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 51,2 | 0,31 | 0,46 | - |
| 08.12.2022 | 3,041 | 0 | 40,824 | 34,901 | 0 | 40,09 | 34,481 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 51 | 0,4 | 0,46 | - |
| 09.12.2022 | 2,81 | 0 | 39,607 | 34,728 | 0 | 38,895 | 34,311 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,9 | 0,41 | 0,45 | - |
| 10.12.2022 | 3,043 | 0 | 40,521 | 34,62 | 0 | 39,791 | 34,205 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,9 | 0,32 | 0,46 | - |
| 11.12.2022 | 2,999 | 0 | 40,353 | 34,682 | 0 | 39,628 | 34,265 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,9 | 0,43 | 0,45 | - |
| 12.12.2022 | 2,956 | 0 | 40,226 | 34,746 | 0 | 39,503 | 34,331 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,8 | 0,44 | 0,45 | - |
| 13.12.2022 | 3,068 | 0 | 40,175 | 34,416 | 0 | 39,452 | 34,01 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,4 | 0,45 | 0,46 | - |
| 14.12.2022 | 3,063 | 0 | 40,38 | 34,321 | 0 | 39,665 | 33,92 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 50,3 | 0,44 | 0,45 | - |
| 15.12.2022 | 2,928 | 0 | 39,741 | 34,292 | 0 | 39,047 | 33,898 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 49,8 | 0,44 | 0,45 | - |
| 16.12.2022 | 2,815 | 0 | 39,446 | 34,5 | 0 | 38,758 | 34,104 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 49,8 | 0,44 | 0,46 | - |
| 17.12.2022 | 3,296 | 0 | 40,993 | 33,86 | 0 | 40,278 | 33,472 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 49,8 | 0,46 | 0,45 | - |
| 18.12.2022 | 3,133 | 0 | 40,52 | 34,257 | 0 | 39,813 | 33,867 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 49,6 | 0,46 | 0,45 | - |
| 19.12.2022 | 2,993 | 0 | 39,895 | 34,264 | 0 | 39,199 | 33,875 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 49,5 | 0,45 | 0,45 | - |
| 20.12.2022 | 3,056 | 0 | 40,432 | 34,329 | 0 | 39,728 | 33,932 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 49,9 | 0,46 | 0,45 | - |
| 21.12.2022 | 2,795 | 0 | 39,649 | 34,283 | 0 | 38,979 | 33,896 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 49,3 | 0,46 | 0,45 | - |
| 22.12.2022 | 2,942 | 0 | 40,19 | 34,599 | 0 | 39,48 | 34,19 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 50,5 | 0,46 | 0,46 | - |
| 23.12.2022 | 3,209 | 0 | 52,251 | 46,022 | 0 | 51,309 | 45,412 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,4 | 0,44 | 0,45 | - |
| 24.12.2022 | 3,296 | 0 | 66,857 | 60,727 | 0 | 65,651 | 59,87 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 55,2 | 0,44 | 0,44 | - |
| 25.12.2022 | 3,515 | 0 | 67,67 | 60,731 | 0 | 66,439 | 59,87 | 0 | 24 | 0 | 63 | 55,4 | 0,41 | 0,44 | - |
| Итого: | 96,1 | 0 | 1323,476 | 1137,72 | 0 | 1299,81 | 1123,965 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,953 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2022 | 2496,719 | 35245,161 | 29938,589 | 0 | 34620,192 | 29567,847 | 0 | 19546 | 793 |
| 25.12.2022 | 2592,818 | 36568,636 | 31076,307 | 0 | 35919,999 | 30691,811 | 0 | 20314 | 793 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.12.2022 7:49:22