

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	58.96	47.38	11.58	0.45	0.80	209.874	206.511	9.949	24	0	
24.11.25 23	60.41	48.28	12.14	0.44	0.55 <>	210.393	206.871	10.495	24	0	*
25.11.25 23	59.61	47.86	11.75	0.47	0.32 <	210.890	207.451	10.248	24	0	*
26.11.25 23	60.78	48.57	12.21	0.52	0.27 <	211.009	207.430	10.657	24	0	*
27.11.25 23	60.03	48.24	11.79	0.51	0.16 <	210.999	207.510	10.314	24	0	*
28.11.25 23	59.72	48.04	11.68	0.44	0.01	210.686	207.227	10.206	24	0	
29.11.25 23	59.51	47.90	11.61	0.44	0.00	210.851	207.410	10.162	24	0	
30.11.25 23	59.66	47.95	11.70	0.44	0.00	210.889	207.443	10.240	24	0	
01.12.25 23	57.60	46.67	10.93	0.44	0.00	210.649	207.418	9.566	24	0	
02.12.25 23	59.88	48.03	11.85	0.44	0.01	210.930	207.451	10.366	24	0	
03.12.25 23	56.96	45.54	11.42 <	0.42	0.01	159.086 <	156.708 <	7.548	24	0	*
04.12.25 23	55.16	45.20	9.97	0.44	0.00	209.605	206.658	8.698	24	0	
05.12.25 23	53.01	43.85	9.15	0.44	0.00	209.254	206.525	7.990	24	0	
06.12.25 23	51.65	42.96	8.68	0.44	0.00	208.855	206.279	7.575	24	0	
07.12.25 23	54.38	44.79	9.58	0.44	0.00	209.680	206.805	8.372	24	0	
08.12.25 23	53.51	44.26	9.25	0.44	0.00	209.591	206.804	8.081	24	0	
09.12.25 23	50.14	42.14	8.00	0.44	0.00	209.020	206.588	6.995	24	0	
10.12.25 23	49.72	41.98	7.75	0.44	0.00	209.024	206.634	6.776	24	0	
11.12.25 23	49.99	42.12	7.88	0.44	0.00	208.913	206.484	6.885	24	0	
12.12.25 23	50.45	42.35	8.10	0.44	0.00	208.940	206.469	7.077	24	0	
13.12.25 23	52.93	43.89	9.03	0.44	0.00	209.292	206.578	7.889	24	0	
14.12.25 23	51.88	43.18	8.71	0.44	0.00	209.431	206.816	7.615	24	0	
15.12.25 23	54.64	44.91	9.72	0.45	0.00	210.092	207.194	8.513	24	0	
16.12.25 23	55.59	45.47	10.11	0.58	0.00	210.353	207.365	8.882	24	0	
17.12.25 23	57.45	45.98	11.46 <	0.47	0.01	172.307 <	169.696 <	8.212	24	0	*
18.12.25 23	57.65	46.72	10.93	0.44	0.00	210.511	207.285	9.561	24	0	
19.12.25 23	55.14	45.17	9.97	0.44	0.00	209.986	207.020	8.717	24	0	
20.12.25 23	52.57	43.61	8.96	0.44	0.00	208.814	206.131	7.810	24	0	
21.12.25 23	51.47	42.84	8.64	0.44	0.00	208.496	205.932	7.520	24	0	
22.12.25 23	51.28	42.72	8.56	0.44	0.00	208.676	206.131	7.463	24	0	
Итого/Средн	55.37	45.28	10.09	0.45	0.07	6207.096	6118.824	260.380	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	48006.009	47366.477	1851.216	9675	538
22.12.25 23	54213.105	53485.301	2111.596	10395	538
Итого	6207.096	6118.824	260.380	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

