

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	61.78	51.32	10.45	0.49	0.01	38.079	29.397	37.413	29.032	8.381	5.00	0.20	3.277	24	0	
24.11.25 23	61.92	53.58	8.35	0.47	0.15	48.057	41.265	47.213	40.711	6.502	5.00	0.20	2.984	24	0	
25.11.25 23	62.04	54.57	7.47	0.48	0.53	55.193	47.658	54.221	47.003	7.218	5.00	0.20	3.193	24	0	
26.11.25 23	61.94	54.54	7.40	0.43	0.02	55.006	47.729	54.038	47.061	6.978	5.00	0.20	3.140	24	0	
27.11.25 23	61.95	54.55	7.41	0.47	0.03	54.118	47.792	53.168	47.124	6.045	5.00	0.20	2.921	24	0	
28.11.25 23	62.01	54.53	7.49	0.49	0.00	54.024	47.848	53.072	47.180	5.893	5.00	0.20	2.906	24	0	
29.11.25 23	62.03	54.55	7.48	0.49	0.02	54.662	47.673	53.699	47.005	6.693	5.00	0.20	3.090	24	0	
30.11.25 23	61.95	54.49	7.45	0.47	0.03	55.298	47.375	54.327	46.715	7.611	5.00	0.20	3.292	24	0	
01.12.25 23	61.84	54.42	7.42	0.47	0.15	54.164	47.752	53.217	47.088	6.129	5.00	0.20	2.936	24	0	
02.12.25 23	62.01	54.55	7.46	0.47	0.20	54.815	47.620	53.852	46.960	6.892	5.00	0.20	3.125	24	0	
03.12.25 23	61.41	54.03	7.38	0.46	0.07	54.699	47.563	53.754	46.912	6.842	5.00	0.20	3.083	24	0	
04.12.25 23	61.85	54.45	7.40	0.48	0.38	54.761	47.570	53.800	46.915	6.886	5.00	0.20	3.098	24	0	
05.12.25 23	62.05	54.67	7.38	0.47	0.59	54.889	47.670	53.918	47.014	6.904	5.00	0.20	3.099	24	0	
06.12.25 23	62.02	54.68	7.34	0.46	0.15	54.833	47.614	53.867	46.946	6.920	5.00	0.20	3.108	24	0	
07.12.25 23	61.49	54.32	7.17	0.49	0.09	54.814	47.477	53.864	46.820	7.044	5.00	0.20	3.088	24	0	
08.12.25 23	61.84	54.62	7.23	0.46	0.09	55.053	47.615	54.091	46.949	7.142	5.00	0.20	3.136	24	0	
09.12.25 23	61.94	54.80	7.14	0.51	0.29	55.059	48.471	54.094	47.792	6.301	5.00	0.20	2.941	24	0	
10.12.25 23	61.97	54.91	7.06	0.48	0.40	55.541	48.756	54.567	48.075	6.493	5.00	0.20	2.974	24	0	
11.12.25 23	61.89	54.87	7.02	0.47	0.25	55.768	48.745	54.789	48.061	6.728	5.00	0.20	3.026	24	0	
12.12.25 23	61.91	54.84	7.07	0.48	0.21	55.566	48.674	54.592	47.991	6.601	5.00	0.20	3.006	24	0	
13.12.25 23	61.96	54.90	7.06	0.46	0.34	55.952	48.572	54.968	47.893	7.074	5.00	0.20	3.109	24	0	
14.12.25 23	61.74	54.66	7.08	0.47	0.03	56.787	48.488	55.796	47.809	7.986	5.00	0.20	3.333	24	0	
15.12.25 23	61.79	54.69	7.10	0.48	0.04	55.834	48.445	54.859	47.767	7.092	5.00	0.20	3.127	24	0	

16.12.25 23	61.75	54.63	7.12	0.48	0.10	55.496	48.373	54.528	47.698	6.829	5.00	0.20	3.062	24	0
17.12.25 23	61.89	54.63	7.26	0.48	0.11	55.450	48.293	54.477	47.620	6.857	5.00	0.20	3.098	24	0
18.12.25 23	61.72	54.45	7.28	0.48	0.03	54.660	47.282	53.704	46.623	7.081	5.00	0.20	3.121	24	0
19.12.25 23	61.92	54.55	7.37	0.47	0.06	54.035	47.269	53.086	46.608	6.478	5.00	0.20	3.000	24	0
20.12.25 23	61.92	54.55	7.36	0.49	0.38	54.495	46.930	53.539	46.282	7.257	5.00	0.20	3.162	24	0
21.12.25 23	61.65	54.40	7.26	0.48	0.48	55.061	46.931	54.100	46.289	7.811	5.00	0.20	3.261	24	0
22.12.25 23	61.96	54.54	7.41	0.48	0.66	53.369	46.596	52.434	45.962	6.472	5.00	0.20	2.964	24	0
Итого/Средн	61.87	54.49	7.38	0.48	0.20	1625.536	1409.442	1597.046	1389.907	207.140	5.00	0.20	92.660	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	21590.425	19043.483	21222.591	18785.376	2437.215	1120.570	9675	538
22.12.25 23	23215.961	20452.925	22819.637	20175.283	2644.354	1213.230	10395	538
Итого	1625.536	1409.442	1597.046	1389.907	207.140	92.660	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

