

#147792#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 9-11, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025690	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	733,958	733,958	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	548,297	510,645	37.652	8.993

Подпись исполнителя



#147791#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6965
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 15025690
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	1,383	0	24,895	21,66	0	24,485	21,384	0	24	0	59,8	52,3	0,47	0,45
25.08.2025	-	0,431	0	22,44	19,375	0	22,337	19,299	0	24	0	31,1	29,9	0,47	0,45
26.08.2025	-	0,125	0	23,198	21,388	0	23,169	21,362	0	22	2	21,1	21	0,47	0,44
27.08.2025	-	0,095	0	22,916	21,514	0	22,89	21,489	0	24	0	20,6	20,6	0,47	0,44
28.08.2025	-	0,094	0	22,961	21,572	0	22,935	21,548	0	24	0	20,6	20,6	0,47	0,45
29.08.2025	-	0,103	0	23,101	21,562	0	23,075	21,536	0	24	0	21	21	0,47	0,45
30.08.2025	-	0,468	0	24,034	21,278	0	23,951	21,226	0	24	0	27,4	25,1	0,47	0,45
31.08.2025	-	1,79	0	25,411	20,49	0	24,991	20,235	0	24	0	60	51,8	0,47	0,46
01.09.2025	-	1,757	0	25,487	20,851	0	25,046	20,575	0	24	0	61,5	53,4	0,47	0,46
02.09.2025	-	1,458	0	24,283	20,916	0	23,862	20,639	0	24	0	61,5	53,5	0,47	0,46
03.09.2025	-	1,476	0	24,684	20,945	0	24,272	20,675	0	24	0	60,2	52,7	0,47	0,46
04.09.2025	-	1,466	0	24,486	21,051	0	24,061	20,77	0	24	0	61,5	53,6	0,47	0,46
05.09.2025	-	1,394	0	24,182	21,093	0	23,757	20,809	0	24	0	61,9	54	0,47	0,46
06.09.2025	-	1,521	0	24,621	20,969	0	24,188	20,687	0	24	0	61,9	53,9	0,47	0,46
07.09.2025	-	1,407	0	24,197	20,998	0	23,778	20,719	0	24	0	61,4	53,6	0,47	0,46
08.09.2025	-	1,373	0	24,191	21,191	0	23,768	20,905	0	24	0	61,8	53,9	0,47	0,46
09.09.2025	-	1,435	0	24,636	21,399	0	24,206	21,111	0	24	0	61,8	53,9	0,47	0,46
10.09.2025	-	1,438	0	24,688	21,429	0	24,257	21,141	0	24	0	61,7	53,9	0,47	0,46
11.09.2025	-	1,313	0	24,173	21,517	0	23,75	21,229	0	24	0	61,7	53,7	0,47	0,46
12.09.2025	-	1,453	0	24,636	21,355	0	24,206	21,071	0	24	0	61,8	53,7	0,47	0,46
13.09.2025	-	1,533	0	24,944	21,295	0	24,509	21,011	0	24	0	61,7	53,7	0,47	0,46
14.09.2025	-	1,463	0	24,753	21,315	0	24,33	21,035	0	24	0	61,1	53,3	0,47	0,46
15.09.2025	-	1,394	0	24,289	21,288	0	23,867	21,006	0	24	0	61,6	53,4	0,47	0,46
16.09.2025	-	1,581	0	24,864	21,04	0	24,433	20,763	0	24	0	61,5	53,3	0,47	0,46
17.09.2025	-	1,381	0	24,11	21,185	0	23,696	20,908	0	24	0	61,3	53	0,47	0,45
18.09.2025	-	1,295	0	23,802	21,247	0	23,394	20,97	0	24	0	61,2	53	0,47	0,45
19.09.2025	-	1,495	0	24,4	20,984	0	23,979	20,71	0	24	0	61,4	53,1	0,47	0,46
20.09.2025	-	1,325	0	23,784	21,053	0	23,371	20,778	0	24	0	61,4	53,3	0,47	0,46
21.09.2025	-	1,44	0	24,063	20,73	0	23,65	20,459	0	24	0	61,3	53,3	0,47	0,46
22.09.2025	-	1,308	0	23,716	21,028	0	23,306	20,751	0	24	0	61,5	53,4	0,47	0,46
23.09.2025	-	1,458	0	24,112	20,795	0	23,696	20,523	0	24	0	61,4	53,2	0,47	0,46
Итого:	-	37,653	0	750,057	654,513	0	739,215	647,324	0	742	2	54,05	47,49	0,47	0,46

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	510,645	8995,763	7802,645	0	8837,364	7694,86	0	7521	508
23.09.2025	548,297	9745,818	8457,157	0	9576,58	8342,182	0	8263	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения