#283267#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Тихорецкая 45, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6715
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261548
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,447	37,21	34,54	36,6	34,07	2,53	24	0	0	59,2	47	12,27	0,24	0,11	-
19.02.2026	0,444	37,5	34,49	36,86	34,01	2,85	24	0	0	59,3	47,2	12,08	0,24	0,1	-
20.02.2026	0,443	37,54	34,43	36,89	33,95	2,94	24	0	0	59,3	47,3	12,07	0,23	0,11	-
21.02.2026	0,452	37,34	34,48	36,72	34	2,72	24	0	0	59,3	47,1	12,22	0,24	0,11	-
22.02.2026	0,432	36,65	34,49	36,05	34,01	2,04	24	0	0	59,3	47,3	12	0,24	0,11	-
23.02.2026	0,441	37,59	34,46	36,96	33,98	2,98	24	0	0	59,3	47,4	11,95	0,23	0,11	-
24.02.2026	0,432	36,97	34,39	36,38	33,91	2,47	24	0	0	59,2	47,3	11,92	0,23	0,1	-
25.02.2026	0,439	37	34,08	36,41	33,61	2,8	24	0	0	59,2	47,2	12,04	0,23	0,1	-
26.02.2026	0,447	37,29	34,04	36,68	33,61	3,07	24	0	0	59,2	47,1	12,16	0,23	0,11	-
27.02.2026	0,437	37,14	34,05	36,52	33,57	2,95	24	0	0	59,2	47,3	11,97	0,23	0,11	-
28.02.2026	0,428	36,91	34,1	36,31	33,62	2,69	24	0	0	59,3	47,5	11,82	0,23	0,11	-
01.03.2026	0,43	37,07	34,14	36,44	33,66	2,78	24	0	0	59,3	47,5	11,81	0,23	0,1	-
02.03.2026	0,424	36,74	34,1	36,14	33,62	2,52	24	0	0	59,3	47,6	11,75	0,23	0,1	-
03.03.2026	0,429	36,95	34,05	36,34	33,57	2,77	24	0	0	59,3	47,5	11,82	0,23	0,1	-
04.03.2026	0,439	37,58	33,98	36,95	33,5	3,45	24	0	0	59,4	47,5	11,88	0,23	0,1	-
05.03.2026	0,425	36,6	34,03	36,02	33,55	2,47	24	0	0	59,4	47,5	11,84	0,23	0,1	-
06.03.2026	0,428	37,12	33,95	36,48	33,47	3,01	24	0	0	59,4	47,6	11,81	0,22	0,1	-
07.03.2026	0,434	37,32	33,95	36,7	33,47	3,23	24	0	0	59,4	47,5	11,83	0,23	0,1	-
08.03.2026	0,419	36,61	33,91	36	33,43	2,57	24	0	0	59,4	47,7	11,67	0,23	0,11	-
09.03.2026	0,425	37	33,87	36,42	33,39	3,03	24	0	0	59,4	47,8	11,63	0,23	0,11	-
10.03.2026	0,424	37,39	33,88	36,75	33,4	3,35	24	0	0	59,5	48	11,52	0,23	0,11	-
11.03.2026	0,423	37,62	33,86	37,01	33,38	3,63	24	0	0	59,5	48,1	11,43	0,23	0,11	-
12.03.2026	0,415	36,97	33,81	36,38	33,33	3,05	24	0	0	59,5	48,1	11,37	0,23	0,11	-
13.03.2026	0,421	36,99	33,61	36,36	33,13	3,23	24	0	0	59,5	47,9	11,56	0,24	0,11	-
14.03.2026	0,408	36,19	33,64	35,6	33,16	2,44	24	0	0	59,4	47,9	11,48	0,24	0,11	-
15.03.2026	0,416	36,81	33,56	36,2	33,08	3,12	24	0	0	59,4	47,9	11,5	0,25	0,1	-
16.03.2026	0,414	36,61	33,44	36	32,96	3,04	24	0	0	59,4	47,9	11,51	0,25	0,1	-
17.03.2026	0,417	36,54	33,61	35,93	33,13	2,8	24	0	0	59,4	47,8	11,57	0,25	0,1	-
18.03.2026	0,422	36,37	33,49	35,79	33,01	2,78	24	0	0	59,4	47,6	11,74	0,25	0,1	-
Итого:	12,455	1073,62	986,43	1055,89	972,58	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,455														

Общее время работы системы, ч	696
Период нормальной работы системы, ч	696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	380,931	38902,64	35780,69	38260,15	35370,34
18.03.2026	393,386	39976,26	36767,12	39316,04	36342,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:49:46