

#147673#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 45, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00261548	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	319,211	308,137	11.074 - 0,148

10,896.

Подпись исполнителя _____



#147063#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6715
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261548
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,442	42,5	39,06	41,79	38,58	3,21	24	0	0	58,9	48,4	10,54	0,42	0,14
25.08.2025	-	0,132	40,3	37,34	40,05	37,19	2,86	24	0	1	34,1	31	3,12	0,43	0,1
26.08.2025	-	0,084	40,92	38,14	40,69	37,96	2,73	24	0	0	28,9	27	1,97	0,43	0,1
27.08.2025	-	0,031	40,18	37,98	40,17	37,98	2,19	24	0	0	23,6	22,9	0,72	0,44	0,1
28.08.2025	-	0,013	39,63	37,85	39,63	37,85	1,78	24	0	0	22	21,6	0,35	0,44	0,1
29.08.2025	-	0,005	39,47	37,86	39,47	37,86	1,61	24	0	0	21,4	21,3	0,12	0,44	0,1
30.08.2025	-	0,045	39,46	37,93	39,39	37,9	1,49	24	0	0	24,4	23,2	1,24	0,38	0,11
31.08.2025	-	0,424	42,06	39,03	41,38	38,57	2,81	24	0	0	57,9	47,5	10,33	0,4	0,11
01.09.2025	-	0,426	41,11	38,43	40,41	37,97	2,44	24	0	0	59,6	49,1	10,52	0,39	0,11
02.09.2025	-	0,438	43,78	41,19	43,06	40,71	2,35	24	0	0	59,6	49,4	10,16	0,4	0,11
03.09.2025	-	0,427	43,19	41,22	42,47	40,74	1,73	24	0	0	59,7	49,7	9,96	0,39	0,1
04.09.2025	-	0,424	43,05	41,08	42,33	40,6	1,73	24	0	0	59,7	49,8	9,94	0,39	0,1
05.09.2025	-	0,42	42,85	41	42,13	40,52	1,61	24	0	0	59,9	50	9,96	0,39	0,1
06.09.2025	-	0,42	42,77	40,9	42,05	40,42	1,63	24	0	0	59,9	49,9	9,98	0,38	0,1
07.09.2025	-	0,423	42,92	40,74	42,2	40,26	1,94	24	0	0	59,6	49,7	9,96	0,39	0,1
08.09.2025	-	0,43	43,36	40,68	42,64	40,2	2,44	24	0	0	59,8	49,8	10,02	0,4	0,1
09.09.2025	-	0,426	42,87	40,75	42,15	40,27	1,88	24	0	0	59,8	49,7	10,11	0,39	0,1
10.09.2025	-	0,427	42,57	40,67	41,85	40,19	1,66	24	0	0	59,8	49,6	10,18	0,4	0,1
11.09.2025	-	0,429	42,71	40,37	41,99	39,89	2,1	24	0	0	59,6	49,4	10,21	0,4	0,1
12.09.2025	-	0,433	42,42	40,17	41,7	39,69	2,01	24	0	0	59,7	49,4	10,28	0,39	0,1
13.09.2025	-	0,435	42,56	40,06	41,84	39,58	2,26	24	0	0	59,6	49,3	10,33	0,38	0,1
14.09.2025	-	0,424	42,38	39,95	41,66	39,47	2,19	24	0	0	59,2	49,1	10,12	0,39	0,1
15.09.2025	-	0,434	42,34	39,88	41,62	39,4	2,22	24	0	0	59,4	49,1	10,34	0,39	0,1
16.09.2025	-	0,437	42,17	39,6	41,45	39,12	2,33	24	0	0	59,5	49	10,5	0,39	0,1
17.09.2025	-	0,437	41,84	39,58	41,12	39,1	2,02	24	0	0	59,2	48,5	10,63	0,39	0,1
18.09.2025	-	0,441	41,93	39,46	41,21	38,98	2,23	24	0	0	59,1	48,5	10,62	0,39	0,1
19.09.2025	-	0,446	41,77	39,39	41,05	38,91	2,14	24	0	0	59,2	48,3	10,86	0,38	0,1
20.09.2025	-	0,444	41,56	39,33	40,84	38,85	1,99	24	0	0	59,2	48,4	10,84	0,38	0,1
21.09.2025	-	0,423	41,69	39,28	40,97	38,8	2,17	24	0	0	59,3	49,2	10,18	0,38	0,1
22.09.2025	-	0,421	41,33	39,14	40,61	38,66	1,95	24	0	0	59,3	48,9	10,35	0,39	0,1
23.09.2025	-	0,433	41,45	39,1	40,73	38,62	2,11	24	0	0	59,1	48,5	10,57	0,38	0,1
Итого:	-	11,074	1299,14	1227,16	1280,65	1214,84	65,81	744	0	-	52,9	44,36	8,55	0,4	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	308,137	32252,22	29642,8	31718,49	29302,27
23.09.2025	319,211	33551,36	30869,96	32999,14	30517,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения