

#163174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,449	41,39	38,65	40,68	38,17	2,51	24	0	0	59,1	48,1	10,94	0,38	0,1	-
25.09.2025	0,449	41,27	38,76	40,55	38,28	2,27	24	0	0	58,9	48	10,98	0,38	0,1	-
26.09.2025	0,448	41,14	38,68	40,42	38,2	2,22	24	0	0	58,9	47,9	11,04	0,38	0,1	-
27.09.2025	0,446	41,31	38,55	40,59	38,07	2,52	24	0	0	58,6	47,6	10,95	0,37	0,1	-
28.09.2025	0,446	41,34	38,44	40,62	37,96	2,66	24	0	0	58,4	47,5	10,85	0,36	0,1	-
29.09.2025	0,45	41,05	38,29	40,35	37,81	2,54	24	0	0	58,4	47,3	11,11	0,37	0,1	-
30.09.2025	0,448	40,92	38,13	40,2	37,65	2,55	24	0	0	58,1	47	11,09	0,37	0,1	-
01.10.2025	0,455	41,57	38,1	40,85	37,62	3,23	24	0	0	58	47	11,08	0,35	0,1	-
02.10.2025	0,436	41,18	38,23	40,52	37,78	2,74	24	0	0	56,8	46,1	10,67	0,36	0,1	-
03.10.2025	0,415	41,02	38,23	40,4	37,77	2,63	24	0	0	56,4	46,2	10,2	0,38	0,1	-
04.10.2025	0,43	40,71	38,25	40,01	37,77	2,24	24	0	0	57,9	47,2	10,69	0,36	0,1	-
05.10.2025	0,421	41,03	38,09	40,33	37,61	2,72	24	0	0	57,9	47,5	10,39	0,37	0,1	-
06.10.2025	0,422	40,93	38	40,22	37,52	2,7	24	0	0	58,3	47,9	10,47	0,37	0,1	-
07.10.2025	0,414	40,7	37,94	40,02	37,46	2,56	24	0	0	58,1	47,8	10,32	0,36	0,1	-
08.10.2025	0,42	40,94	37,86	40,23	37,38	2,85	24	0	0	58,3	47,9	10,39	0,37	0,1	-
09.10.2025	0,419	40,47	37,76	39,76	37,28	2,48	24	0	0	58,6	48,1	10,43	0,37	0,1	-
10.10.2025	0,42	40,46	37,69	39,74	37,21	2,53	24	0	0	58,5	48	10,46	0,36	0,1	-
11.10.2025	0,406	39,9	37,68	39,19	37,2	1,99	24	0	0	58,3	48	10,3	0,35	0,1	-
12.10.2025	0,41	40,31	37,54	39,62	37,06	2,56	24	0	0	57,7	47,4	10,24	0,35	0,1	-
13.10.2025	0,409	40,16	37,46	39,48	36,98	2,5	24	0	0	57,7	47,4	10,3	0,34	0,1	-
14.10.2025	0,408	40,22	37,35	39,59	36,87	2,72	24	0	0	57,7	47,4	10,23	0,34	0,1	-
15.10.2025	0,399	39,91	37,94	39,27	37,46	1,81	24	0	0	57,7	47,6	10,16	0,34	0,1	-
16.10.2025	0,402	40,36	37,31	39,69	36,85	2,84	24	0	0	57,9	47,8	10,05	0,34	0,1	-
17.10.2025	0,415	41,72	39,45	41,01	38,97	2,04	24	0	0	57,9	47,9	10,04	0,33	0,1	-
18.10.2025	0,414	42,17	39,21	41,48	38,73	2,75	24	0	0	56,9	46,9	9,94	0,32	0,1	-
19.10.2025	0,404	42,46	39,04	41,81	38,56	3,25	24	0	0	56,3	46,7	9,6	0,3	0,1	-
20.10.2025	0,389	41,56	38,85	41	38,41	2,59	24	0	0	55,2	45,7	9,51	0,3	0,1	-
21.10.2025	0,385	39,12	36,33	38,56	35,96	2,6	24	0	0	55,5	45,6	9,86	0,32	0,1	-
22.10.2025	0,4	40,01	37,31	39,42	36,83	2,59	24	0	0	56,8	46,7	10,17	0,34	0,1	-
23.10.2025	0,395	38,43	36	37,79	35,55	2,24	24	0	0	57,7	47,4	10,37	0,34	0,1	-
Итого:	12,624	1223,76	1141,12	1203,4	1126,97	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,624														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	319,211	33551,36	30869,96	32999,14	30517,11
23.10.2025	331,835	34775,12	32011,08	34202,54	31644,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:44:07