

#165624#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 14.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 45, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00261548	Показания прибора, Гкал 14.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	342,006	331,835	10.171

Подпись исполнителя



014 15. 11. 25 откл.
эл. мет.

#164836#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 14.11.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6715
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261548
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,423	41,91	39,64	41,19	39,16	2,03	24	0	0	58,1	47,8	10,24	0,33	0,1
25.10.2025	-	0,419	42,29	39,47	41,58	38,99	2,59	24	0	0	57,6	47,5	10,1	0,33	0,11
26.10.2025	-	0,383	37,83	35,81	37,23	35,38	1,85	24	0	1	56,6	46,4	10,17	0,31	0,1
27.10.2025	-	0,417	41,91	39,26	41,22	38,78	2,44	24	0	0	57	47	10,03	0,33	0,1
28.10.2025	-	0,421	42,26	39,14	41,57	38,66	2,91	24	0	0	57,1	47	10,11	0,37	0,1
29.10.2025	-	0,438	41,29	38,78	40,57	38,3	2,27	24	0	0	58,7	48	10,74	0,37	0,1
30.10.2025	-	0,462	42,34	39,54	41,62	39,06	2,56	24	0	0	59,9	48,8	11,1	0,36	0,1
31.10.2025	-	0,464	42,29	39,69	41,57	39,21	2,36	24	0	0	59,8	48,6	11,15	0,37	0,1
01.11.2025	-	0,463	42,51	39,67	41,79	39,19	2,6	24	0	0	59,9	48,8	11,05	0,36	0,1
02.11.2025	-	0,454	42,27	39,6	41,55	39,12	2,43	24	0	0	59,9	49	10,87	0,37	0,1
03.11.2025	-	0,447	42,25	39,48	41,53	39	2,53	24	0	0	60	49,2	10,71	0,36	0,1
04.11.2025	-	0,447	41,92	39,3	41,2	38,82	2,38	24	0	0	59,9	49,1	10,8	0,35	0,1
05.11.2025	-	0,444	41,59	39,16	40,87	38,68	2,19	24	0	0	59,9	49,1	10,8	0,36	0,1
06.11.2025	-	0,444	41,77	39,16	41,05	38,68	2,37	24	0	0	59,9	49,2	10,75	0,36	0,1
07.11.2025	-	0,456	42,35	38,89	41,63	38,41	3,22	24	0	0	59,9	49	10,92	0,36	0,1
08.11.2025	-	0,449	41,15	38,72	40,44	38,24	2,2	24	0	0	59,8	48,7	11,07	0,35	0,1
09.11.2025	-	0,452	41,29	38,75	40,57	38,27	2,3	24	0	0	59,8	48,7	11,13	0,35	0,1
10.11.2025	-	0,448	41,07	38,65	40,35	38,17	2,18	24	0	0	59,8	48,6	11,14	0,35	0,1
11.11.2025	-	0,451	41,3	38,55	40,58	38,07	2,51	24	0	0	59,8	48,7	11,1	0,35	0,1
12.11.2025	-	0,451	41	38,47	40,28	37,99	2,29	24	0	0	59,8	48,6	11,19	0,35	0,1
13.11.2025	-	0,453	40,17	38,42	39,45	37,94	1,51	24	0	0	59,8	48,4	11,47	0,36	0,1
14.11.2025	-	0,44	40,5	38,29	39,78	37,81	1,97	24	0	0	59,8	48,8	11,06	0,37	0,1
Итого:	-	9,726	913,26	856,44	897,62	845,93	51,69	528	0	-	59,22	48,41	10,8	0,35	0,1

Общее время работы системы

528 час.

Период нормальной работы системы

528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	331,835	34775,12	32011,08	34202,54	31644,08
14.11.2025	342,006	35729,09	32905,51	35140,16	32527,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
