

#166931#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 30.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 45, Калининград  
4342 *ТВС*

Заводской номер счётчика 00261548	Показания прибора, Гкал 30.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	344,034	342,324	1.71

Подпись исполнителя



*с 28.11.25 по показ*  
*ОАЛУ*



#166930#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 30.11.2025.

Номер абонента 4342  
Порядковый номер 6715  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261548  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 02.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	59,7	47,9	11,82	0,7	0,2
25.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	59,6	47,7	11,89	0,7	0,2
26.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	59,6	47,5	12,02	0,7	0,2
27.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	59,6	47,6	11,96	0,5	0,14
28.11.2025	-	0,289	24,14	21,73	23,71	21,45	2,26	24	0	1	59,6	47,6	12,08	0,38	0,1
29.11.2025	-	0,475	39,69	36,8	39,01	36,32	2,69	24	0	0	59,6	47,4	12,15	0,38	0,1
30.11.2025	-	0,47	39,27	36,79	38,61	36,31	2,3	24	0	0	59,5	47,3	12,18	0,38	0,1
Итого:	-	1,234	103,1	95,32	101,33	94,08	7,25	168	0	-	59,6	47,57	12,01	0,53	0,15

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	342,324	35757,58	32932,25	35168,15	32553,93
30.11.2025	344,034	35901,05	33064,24	35309,15	32684,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения