

#194302#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,474	39,34	35,28	38,65	34,8	3,85	24	0	0	59,6	47,3	12,25	0,31	0,1	-6,3
25.12.2025	0,499	41,04	35,08	40,37	34,6	5,77	24	0	0	59,7	47,3	12,35	0,3	0,1	-5,6
26.12.2025	0,457	37,92	35,25	37,27	34,77	2,5	24	0	0	59,4	47,2	12,22	0,3	0,1	4,4
27.12.2025	0,468	38,35	35,08	37,7	34,6	3,1	24	0	0	59,4	47	12,37	0,3	0,1	5,4
28.12.2025	0,476	38,5	35,03	37,84	34,55	3,29	24	0	0	59,5	46,9	12,59	0,31	0,1	3,8
29.12.2025	0,468	38,64	35,01	37,98	34,53	3,45	24	0	0	59,5	47,2	12,36	0,31	0,1	2,5
30.12.2025	0,484	39,28	34,83	38,62	34,35	4,27	24	0	0	59,5	47	12,52	0,31	0,1	-1,1
31.12.2025	0,479	39,24	34,87	38,58	34,39	4,19	24	0	0	59,5	47,2	12,34	0,29	0,1	-4,2
01.01.2026	0,453	36,75	34,94	36,15	34,46	1,69	24	0	0	59,3	46,8	12,51	0,29	0,11	-5,2
02.01.2026	0,488	39,7	34,7	39,03	34,22	4,81	24	0	0	59,5	47,1	12,46	0,3	0,1	1,2
03.01.2026	0,463	38,06	34,81	37,43	34,33	3,1	24	0	0	59,4	47	12,42	0,29	0,1	-0,6
04.01.2026	0,47	37,96	34,8	37,31	34,32	2,99	24	0	0	59,4	46,9	12,51	0,29	0,1	-4
05.01.2026	0,468	37,85	34,74	37,21	34,26	2,95	24	0	0	59,4	46,8	12,58	0,29	0,1	-3
06.01.2026	0,473	38,31	34,47	37,67	34,01	3,66	24	0	0	59,4	46,8	12,6	0,29	0,1	-5,5
07.01.2026	0,473	38,04	34,62	37,41	34,15	3,26	24	0	0	59,4	46,8	12,6	0,28	0,1	-7,8
08.01.2026	0,478	38,12	34,45	37,47	34,18	3,29	24	0	0	59,4	46,6	12,8	0,28	0,1	-11
09.01.2026	0,488	38,51	34,25	37,85	34,01	3,84	24	0	0	59,4	46,4	12,95	0,27	0,1	-9,6
10.01.2026	0,498	39,34	34,07	38,67	33,83	4,84	24	0	0	59,4	46,5	12,88	0,28	0,1	-5,2
11.01.2026	0,478	37,98	34,14	37,38	33,9	3,48	24	0	0	59,4	46,6	12,83	0,27	0,1	-5,2
12.01.2026	0,476	37,63	34,03	37,01	33,79	3,22	24	0	0	59,3	46,4	12,91	0,27	0,1	-
13.01.2026	0,477	37,33	33,93	36,72	33,69	3,03	24	0	0	59,3	46,4	12,95	0,26	0,1	-
14.01.2026	0,508	38,47	33,71	37,86	33,47	4,39	24	0	0	59,2	45,8	13,45	0,26	0,1	-
15.01.2026	0,484	37,35	33,75	36,75	33,51	3,24	24	0	0	59,2	46	13,18	0,26	0,1	-
16.01.2026	0,498	37,43	33,66	36,82	33,42	3,4	24	0	0	59,1	45,6	13,49	0,25	0,1	-
17.01.2026	0,488	37,05	33,78	36,44	33,54	2,9	24	0	0	59,1	45,7	13,4	0,26	0,1	-
18.01.2026	0,518	39,51	33,7	38,87	33,46	5,41	24	0	0	59,3	45,8	13,42	0,25	0,1	-
19.01.2026	0,499	37,77	33,87	37,16	33,63	3,53	24	0	0	59,2	45,7	13,46	0,25	0,1	-
20.01.2026	0,502	38,54	33,8	37,89	33,56	4,33	24	0	0	59,3	46,1	13,2	0,25	0,1	-
21.01.2026	0,481	37,62	33,87	36,99	33,63	3,36	24	0	0	59,3	46,3	13	0,25	0,1	-
22.01.2026	0,504	38,33	33,77	37,68	33,53	4,15	24	0	0	59,2	45,9	13,29	0,24	0,1	-
23.01.2026	0,498	37,84	33,77	37,21	33,53	3,68	24	0	0	59,2	45,8	13,36	0,24	0,1	-
Итого:	14,968	1187,8	1066,06	1167,99	1055,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,968														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	354,207	36766,44	33853,3	36159,56	33462,7
23.01.2026	369,175	37954,24	34919,36	37327,55	34517,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:39:10