

#85427#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: шевцовой 70

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16028133, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х574С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	22.29	28.54	-6.25<	0.36	0.28	1.867<	1.865<	-0.049	24	0	*
24.05.24 23	22.46	28.60	-6.14<	0.36	0.28	2.095<	2.092<	-0.053	24	0	*
25.05.24 23	22.73	28.65	-5.93<	0.36	0.28	1.851<	1.848<	-0.046	24	0	*
26.05.24 23	22.83	28.91	-6.09<	0.36	0.28	1.971<	1.968<	-0.050	24	0	*
27.05.24 23	23.02	29.07	-6.06<	0.36	0.28	1.926<	1.923<	-0.049	24	0	*
28.05.24 23	23.26	29.14	-5.89<	0.36	0.28	1.502<	1.500<	-0.037	24	0	*
29.05.24 23	23.33	29.52	-6.19<	0.36	0.27	1.804<	1.801<	-0.046	24	0	*
30.05.24 23	23.24	29.47	-6.23<	0.35	0.26	2.862<	2.858<	-0.074	24	0	*
31.05.24 23	23.26	30.69	-7.43<	0.36	0.28	3.219<	3.213<	-0.100	24	0	*
01.06.24 23	23.43	29.23	-5.79<	0.36	0.28	2.183<	2.179<	-0.053	24	0	*
02.06.24 23	23.34	29.40	-6.06<	0.36	0.28	2.216<	2.212<	-0.056	24	0	*
03.06.24 23	22.65	29.06	-6.41<	0.36	0.28	2.586<	2.582<	-0.069	24	0	*
04.06.24 23	21.87	28.52	-6.65<	0.36	0.28	2.691<	2.687<	-0.074	24	0	*
05.06.24 23	22.03	28.10	-6.07<	0.30	0.22	2.256<	2.253<	-0.057	24	0	*
06.06.24 23	21.72	26.32	-4.60<	0.23	0.15	0.454<	0.453<	-0.009	24	0	*
07.06.24 23	20.91	24.41	-3.51	0.21	0.13	0.006<	0.006<	0.000	24	0	*
08.06.24 23	19.88	22.62	-2.74	0.19	0.11	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.06.24 23	19.47	21.24	-1.77	0.17	0.09	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	19.12	19.98	-0.85	0.15	0.08	0.010<	0.010<	0.000	24	0	*
11.06.24 23	19.17	19.79	-0.62	0.18	0.10	0.001<	0.001<	0.000	24	0	*
12.06.24 23	18.36	19.98	-1.62	0.28	0.20	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	18.23	19.31	-1.08	0.27	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	18.14	18.76	-0.61	0.24	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	18.28	18.66	-0.39	0.26	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	18.73	18.84	-0.11	0.26	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.06.24 23	18.95	19.00	-0.05	0.26	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	19.26	19.32	-0.06	0.27	0.19	0.020<	0.020<	0.000	24	0	*
19.06.24 23	19.84	20.49	-0.66	0.31	0.23	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.06.24 23	19.77	20.70	-0.93<	0.31	0.22	0.000 !	0.000 !	0.000	23	1	*
21.06.24 23	24.22	20.38	3.84	0.31	0.24	0.134<	0.133<	0.002	24	0	*
22.06.24 23	28.36	20.38	7.98	0.36	0.28	0.234<	0.233<	0.008	24	0	*
23.06.24 23	20.91	22.10	-1.19	0.36	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	22.86	28.97	-6.11	0.30	0.22	31.890	31.838	-0.811	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	292823.339	289017.906	9370.899	30479	804
23.06.24 23	292855.229	289049.743	9370.088	31246	805
Итого	31.890	31.838	-0.811	767	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

