

#85426#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент:шевцово 70

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16028133, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x574C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.05.24 23	61.58	52.20	9.37	0.43	0.39	48.121	43.951	47.285	43.394	3.890	5.00	0.20	2.627	24
24.05.24 23	61.87	52.48	9.39	0.43	0.39	49.375	43.842	48.507	43.282	5.225	5.00	0.20	2.948	24
25.05.24 23	61.98	52.57	9.41	0.43	0.39	48.243	43.830	47.393	43.267	4.126	5.00	0.20	2.692	24
26.05.24 23	61.66	52.46	9.20	0.43	0.39	48.619	43.674	47.770	43.116	4.654	5.00	0.20	2.768	24
27.05.24 23	61.95	52.61	9.35	0.43	0.39	48.364	43.856	47.513	43.291	4.222	5.00	0.20	2.703	24
28.05.24 23	61.96	52.66	9.30	0.43	0.39	48.153	43.652	47.306	43.088	4.217	5.00	0.20	2.686	24
29.05.24 23	62.01	52.59	9.42	0.42	0.38	46.591	42.100	45.773	41.558	4.214	5.00	0.20	2.647	24
30.05.24 23	61.99	52.53	9.46	0.43	0.39	46.186	43.143	45.372	42.590	2.782	5.00	0.20	2.353	24
31.05.24 23	62.08	52.85	9.23	0.43	0.39	48.665	44.034	47.805	43.463	4.342	5.00	0.20	2.720	24
01.06.24 23	62.17	53.08	9.10	0.43	0.39	49.711	45.571	48.831	44.973	3.858	5.00	0.20	2.639	24
02.06.24 23	62.01	53.05	8.96	0.43	0.39	50.700	45.571	49.806	44.977	4.829	5.00	0.20	2.843	24
03.06.24 23	62.02	52.85	9.17	0.43	0.39	49.835	45.421	48.956	44.831	4.125	5.00	0.20	2.708	24
04.06.24 23	61.93	52.68	9.26	0.43	0.39	49.882	44.981	49.005	44.403	4.602	5.00	0.20	2.820	24
05.06.24 23	56.25	50.66	5.59<	0.34	0.31	22.529<	19.510<	22.188<	19.275<	2.913	5.00	0.20	1.077	24
06.06.24 23	22.04	22.64	-0.60<	0.27	0.27	2.189<	0.776<	2.185<	0.775<	1.410	5.00	0.20	0.099	24
07.06.24 23	21.39	21.78	-0.39<	0.27	0.27	2.172<	0.871<	2.170<	0.869<	1.300	5.00	0.20	0.088	24
08.06.24 23	21.05	21.11	-0.06<	0.28	0.27	2.352<	1.023<	2.350<	1.022<	1.328	5.00	0.20	0.089	24
09.06.24 23	20.84	20.77	0.07<	0.27	0.26	2.550<	1.145<	2.547<	1.144<	1.403	5.00	0.20	0.094	24
10.06.24 23	20.69	20.49	0.21<	0.28	0.27	2.061<	0.885<	2.059<	0.884<	1.175	5.00	0.20	0.078	24
11.06.24 23	20.62	20.32	0.29<	0.27	0.27	1.846<	0.811<	1.844<	0.810<	1.034	5.00	0.20	0.069	24
12.06.24 23	20.59	20.00	0.58<	0.27	0.27	1.985<	0.950<	1.983<	0.949<	1.034	5.00	0.20	0.070	24
13.06.24 23	20.31	19.85	0.45<	0.27	0.27	1.635<	0.820<	1.633<	0.819<	0.814	5.00	0.20	0.054	24
14.06.24 23	20.05	19.67	0.38<	0.27	0.27	1.518<	0.798<	1.516<	0.797<	0.719	5.00	0.20	0.047	24
15.06.24 23	20.07	19.73	0.34<	0.27	0.27	1.649<	0.929<	1.647<	0.928<	0.719	5.00	0.20	0.047	24
16.06.24 23	20.17	20.06	0.11<	0.27	0.27	1.656<	0.877<	1.654<	0.876<	0.778	5.00	0.20	0.050	24
17.06.24 23	21.35	21.53	-0.18<	0.37	0.35	27.791<	27.082<	27.754<	27.046<	0.708	5.00	0.20	0.030	24
18.06.24 23	25.24	23.27	1.97<	0.44	0.40	52.322	45.958	52.196	45.877	6.320	5.00	0.20	0.917	24
19.06.24 23	59.89	50.66	9.23	0.43	0.39	51.619	44.125	50.765	43.600	7.166	5.00	0.20	3.334	24
20.06.24 23	61.50	51.75	9.75	0.43	0.39	46.825 !	42.568 !	46.011 !	42.039 !	3.972	5.00	0.20	2.659	23
21.06.24 23	61.42	51.87	9.55	0.43	0.39	49.713	44.401	48.853	43.846	5.007	5.00	0.20	2.938	24
22.06.24 23	61.19	51.83	9.36	0.43	0.39	50.261	44.715	49.398	44.158	5.240	5.00	0.20	2.966	24
23.06.24 23	60.83	51.43	9.40	0.43	0.39	50.005	44.643	49.155	44.094	5.061	5.00	0.20	2.921	24
Итого/Средн	57.59	49.51	8.09	0.37	0.34	1005.124	896.513	989.230	886.039	103.191	5.00	0.20	52.779	767

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	60311.608	47762.457	59321.364	47219.045	12102.319	4791.443	30479	804
23.06.24 23	61316.731	48658.970	60310.594	48105.084	12205.510	4844.222	31246	805
Итого	1005.124	896.513	989.230	886.039	103.191	52.779	767	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента:

Представитель снабжающей организации:

