

#147795#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 70, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16028133	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2185,556	2186,184	-0.628	-0.15
Количество тепловой энергии, система 2	1027,521	957,626	69.895	16.694

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 29 » 09 2025

#147794#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6968
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16028133
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,012	0	47,99	40,02	0	47,295	39,601	0	24	0	55,8	47,5	0,44	0,4
25.08.2025	-	0,662	0	25,519	21,986	0	25,371	21,882	0	24	0	35,3	32,9	0,37	0,34
26.08.2025	-	0,092	0	2,455	0,987	0	2,452	0,986	0	22	2	20,2	20,7	0,27	0,26
27.08.2025	-	0,116	0	2,905	1,025	0	2,902	1,023	0	24	0	19,8	20	0,26	0,26
28.08.2025	-	0,077	0	1,845	0,564	0	1,843	0,564	0	24	0	19,5	19,8	0,27	0,26
29.08.2025	-	0,098	0	2,023	0,416	0	2,02	0,416	0	24	0	19,7	20,1	0,27	0,26
30.08.2025	-	0,851	0	17,827	13,247	0	17,722	13,194	0	24	0	34,9	29,8	0,33	0,31
31.08.2025	-	2,933	0	48,414	41,006	0	47,742	40,602	0	24	0	54,7	46,2	0,44	0,4
01.09.2025	-	2,715	0	46,405	40,793	0	45,692	40,349	0	24	0	57,6	48,5	0,44	0,4
02.09.2025	-	2,577	0	45,99	40,841	0	45,287	40,393	0	24	0	57,5	48,7	0,44	0,4
03.09.2025	-	2,611	0	46,884	41,159	0	46,192	40,717	0	24	0	56,4	48	0,44	0,4
04.09.2025	-	2,444	0	46,31	42,034	0	45,584	41,559	0	24	0	58,3	49,4	0,43	0,39
05.09.2025	-	2,489	0	46,296	42,06	0	45,548	41,57	0	24	0	59,1	50	0,44	0,4
06.09.2025	-	2,588	0	46,941	42,052	0	46,189	41,56	0	24	0	59	50,2	0,44	0,4
07.09.2025	-	2,7	0	48,074	42,342	0	47,328	41,859	0	24	0	58	49,5	0,44	0,4
08.09.2025	-	2,713	0	47,912	42,491	0	47,148	41,995	0	24	0	58,8	50	0,44	0,4
09.09.2025	-	2,798	0	48,132	42,384	0	47,364	41,896	0	24	0	58,8	49,9	0,44	0,4
10.09.2025	-	2,444	0	46,57	42,475	0	45,829	41,988	0	24	0	58,8	49,8	0,44	0,4
11.09.2025	-	2,69	0	47,64	42,326	0	46,888	41,842	0	24	0	58,6	49,7	0,44	0,4
12.09.2025	-	2,606	0	47,162	42,278	0	46,421	41,799	0	24	0	58,3	49,4	0,44	0,4
13.09.2025	-	2,73	0	47,743	42,24	0	46,996	41,764	0	24	0	58,2	49,2	0,44	0,4
14.09.2025	-	3,026	0	49,752	42,248	0	49,004	41,782	0	24	0	57	48,7	0,44	0,4
15.09.2025	-	2,719	0	47,641	42,453	0	46,879	41,965	0	24	0	58,9	49,8	0,44	0,4
16.09.2025	-	2,74	0	47,546	42,514	0	46,762	42,008	0	24	0	59,9	50,6	0,44	0,4
17.09.2025	-	2,876	0	48,25	42,468	0	47,469	41,975	0	24	0	59,3	50	0,44	0,4
18.09.2025	-	2,698	0	47,493	42,513	0	46,732	42,027	0	24	0	59	49,7	0,44	0,4
19.09.2025	-	2,841	0	47,909	42,412	0	47,133	41,923	0	24	0	59,3	49,8	0,44	0,4
20.09.2025	-	2,764	0	47,57	42,318	0	46,8	41,827	0	24	0	59,3	50	0,44	0,4
21.09.2025	-	2,854	0	48,259	42,313	0	47,478	41,816	0	24	0	59,2	50,3	0,44	0,4
22.09.2025	-	2,608	0	47,085	42,486	0	46,316	41,986	0	24	0	59,5	50,3	0,44	0,39
23.09.2025	-	2,825	0	48,086	42,444	0	47,311	41,951	0	24	0	59,1	50	0,44	0,4
Итого:	-	69,897	0	1240,628	1088,895	0	1221,697	1076,819	0	742	2	51,86	44,47	0,41	0,38

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	957,626	16659,461	14677,458	0	16387,215	14500,959	0	7761	355
23.09.2025	1027,521	17900,09	15766,352	0	17608,914	15577,776	0	8503	357

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения