

#163173#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 70, Калининград

4113

6967

ТВ7 (АСЦП)

16028133

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	-0,025	0	0,972	0	0	0,972	0	0	24	0	17,5	23,9	0,32	0	-
02.10.2025	7,398	0	222,514	0	0	220,13	0	0	24	0	48,1	40,1	0,39	0,04	-
03.10.2025	10,09	0	347,921	0	0	344,089	0	0	24	0	48,8	41,9	0,43	0,28	-
04.10.2025	9,381	0	343,449	0	0	339,824	0	0	24	0	47,7	41,1	0,27	0,01	-
05.10.2025	8,645	0	342,011	0	0	338,589	0	0	24	0	46,5	40,4	0,42	0,01	-
06.10.2025	8,474	0	341,435	0	0	338,043	0	0	24	0	46,4	40,5	0,45	0,01	-
07.10.2025	8,508	0	341,801	0	0	338,36	0	0	24	0	46,7	40,7	0,4	0	-
08.10.2025	8,454	0	341,146	0	0	337,724	0	0	24	0	46,7	40,8	0,42	0	-
09.10.2025	8,201	0	340,774	0	0	337,385	0	0	24	0	46,4	40,7	0,43	0	-
10.10.2025	8,212	0	340,938	0	0	337,556	0	0	24	0	46,4	40,7	0,45	0	-
11.10.2025	8,143	0	341,111	0	0	337,718	0	0	24	0	46,4	40,7	0,43	0	-
12.10.2025	8,157	0	341,07	0	0	337,689	0	0	24	0	46,4	40,7	0,43	0	-
13.10.2025	8,368	0	341,2	0	0	337,789	0	0	24	0	46,5	40,7	0,41	0	-
14.10.2025	8,581	0	341,365	0	0	337,868	0	0	24	0	47	41	0,34	0	-
15.10.2025	8,446	0	340,932	0	0	337,479	0	0	24	0	46,7	40,8	0,37	0	-
16.10.2025	6,888	0	283,69	0	0	280,862	0	0	24	0	46,4	40,6	0,39	0,03	-
17.10.2025	8,208	0	340,87	0	0	337,497	0	0	20	4	46,4	40,7	0,43	0	-
18.10.2025	8,808	0	341,27	0	0	337,698	0	0	24	0	47,5	41,3	0,34	0	-
19.10.2025	8,902	0	341,261	0	0	337,681	0	0	24	0	47,6	41,3	0,32	0	-
20.10.2025	9,875	0	343,551	0	0	339,628	0	0	24	0	49,5	42,6	0,43	0,07	-
21.10.2025	9,818	0	342,883	0	0	338,937	0	0	24	0	49,6	42,7	0,41	0,13	-
22.10.2025	8,871	0	340,625	0	0	337,071	0	0	24	0	47,5	41,2	0,3	0	-
Итого:	180,403	0	7002,789	0	0	6930,589	0	0	524	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,089														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

524

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2185,425	64979,111	0	0	64099,829	0	0	8651	377
22.10.2025	2365,828	71981,901	0	0	71030,417	0	0	9175	381

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:32:09