

#179582#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 70, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16028133	Показания прибора, ГДж 23.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3019,434	2674,399	345.035	82.41
Количество тепловой энергии, система 2	1163,135	1069,772	93.363	22.299

Подпись исполнителя



#179580#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6967
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16028133
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,3	14,459	0	345,039	0	0	339,434	0	0	24	0	59,5	49,3	0,37	0,21
25.11.2025	-3,9	13,651	0	344,672	0	0	339,321	0	0	24	0	57,9	48,3	0,3	0,05
26.11.2025	-0,9	12,879	0	329,815	0	0	324,882	0	0	24	0	56,9	47,5	0,41	0,17
27.11.2025	-0,4	12,846	0	343,081	0	0	338,109	0	0	23	1	55,9	46,8	0,44	0,39
28.11.2025	-1,3	12,598	0	342,959	0	0	338,117	0	0	24	0	55,2	46,3	0,44	0,38
29.11.2025	-0,4	12,946	0	343,694	0	0	338,704	0	0	24	0	56	46,8	0,44	0,38
30.11.2025	-0,3	12,945	0	343,456	0	0	338,458	0	0	24	0	56,1	47	0,44	0,38
01.12.2025	-0,5	12,186	0	343,408	0	0	338,689	0	0	24	0	54,5	45,9	0,44	0,38
02.12.2025	-	13,178	0	345,503	0	0	340,464	0	0	24	0	56,1	46,9	0,44	0,39
03.12.2025	-	11,884	0	343,267	0	0	338,661	0	0	24	0	53,7	45,4	0,44	0,38
04.12.2025	-	11,168	0	342,245	0	0	337,91	0	0	24	0	52,2	44,3	0,44	0,38
05.12.2025	-	10,604	0	341,622	0	0	337,496	0	0	24	0	51,1	43,6	0,44	0,38
06.12.2025	-	10,268	0	340,504	0	0	336,499	0	0	24	0	50,5	43,2	0,44	0,38
07.12.2025	-	10,871	0	341,565	0	0	337,3	0	0	24	0	51,8	44,2	0,44	0,38
08.12.2025	-	10,603	0	341,166	0	0	336,994	0	0	24	0	51,3	43,8	0,44	0,38
09.12.2025	-	9,863	0	340,107	0	0	336,224	0	0	24	0	49,7	42,7	0,44	0,39
10.12.2025	-	9,57	0	339,861	0	0	336,011	0	0	24	0	49,5	42,7	0,44	0,39
11.12.2025	-	9,737	0	339,755	0	0	335,872	0	0	24	0	49,7	42,7	0,44	0,39
12.12.2025	-	9,897	0	339,769	0	0	335,849	0	0	24	0	49,9	42,9	0,44	0,39
13.12.2025	-	10,479	0	340,506	0	0	336,363	0	0	24	0	51,2	43,8	0,44	0,38
14.12.2025	-	10,415	0	340,259	0	0	336,188	0	0	24	0	50,7	43,3	0,44	0,38
15.12.2025	-	11,106	0	341,575	0	0	337,27	0	0	24	0	52,2	44,3	0,44	0,38
16.12.2025	-	11,191	0	341,979	0	0	337,63	0	0	24	0	52,4	44,5	0,44	0,38
17.12.2025	-	12,806	0	343,411	0	0	338,439	0	0	24	0	55,9	46,9	0,44	0,39
18.12.2025	-	12,184	0	342,258	0	0	337,491	0	0	24	0	54,7	46,1	0,44	0,38
19.12.2025	-	11,06	0	341,174	0	0	336,87	0	0	24	0	52,1	44,3	0,44	0,38
20.12.2025	-	10,419	0	340,435	0	0	336,34	0	0	24	0	50,8	43,4	0,44	0,38
21.12.2025	-	10,367	0	340,193	0	0	336,143	0	0	24	0	50,7	43,3	0,44	0,38
22.12.2025	-	10,198	0	340,204	0	0	336,187	0	0	24	0	50,5	43,2	0,44	0,38
23.12.2025	-	12,656	0	342,446	0	0	337,603	0	0	24	0	55,2	46,2	0,45	0,39
Итого:	-1,5	345,034	0	10245,928	0	0	10111,518	0	0	719	1	53,13	44,99	0,43	0,36

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	2674,399	82845,105	0	0	81772,314	0	0	9935	389
23.12.2025	3019,434	93091,033	0	0	91883,832	0	0	10654	390

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#179581#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

4113
6968
ТВ7 (ASCII)
16028133
2
26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,3	-9,727	0	0	49,51	0	0	48,878	0	24	0	62,3	52,5	0,44	0,39
25.11.2025	-3,9	-9,642	0	0	49,552	0	0	48,929	0	24	0	61,7	52	0,44	0,39
26.11.2025	-0,9	-3,122	0	26,501	47,416	0	26,048	46,82	0	24	0	60,7	51,9	0,44	0,39
27.11.2025	-0,4	4,343	0	60,465	49,693	0	59,432	49,074	0	23	1	61	51,7	0,45	0,39
28.11.2025	-1,3	4,324	0	60,091	49,578	0	59,057	48,961	0	24	0	61,3	51,8	0,44	0,39
29.11.2025	-0,4	4,655	0	61,516	49,322	0	60,467	48,71	0	24	0	60,9	51,6	0,44	0,39
30.11.2025	-0,3	4,662	0	61,943	49,168	0	60,924	48,577	0	24	0	59,8	50,8	0,44	0,39
01.12.2025	-0,5	4,27	0	60,009	49,29	0	58,998	48,69	0	24	0	60,5	51,3	0,44	0,39
02.12.2025	-	4,388	0	60,099	49,246	0	59,071	48,638	0	24	0	61,1	51,6	0,44	0,39
03.12.2025	-	4,107	0	59,562	49,127	0	58,6	48,548	0	24	0	59,2	50,3	0,44	0,39
04.12.2025	-	4,217	0	59,731	49,072	0	58,742	48,481	0	24	0	59,9	50,8	0,44	0,39
05.12.2025	-	4,175	0	59,396	49,266	0	58,394	48,664	0	24	0	60,6	51,2	0,44	0,39
06.12.2025	-	4,473	0	61,033	49,195	0	60,019	48,6	0	24	0	60,1	51,1	0,44	0,39
07.12.2025	-	4,382	0	60,923	48,833	0	59,948	48,26	0	24	0	58,9	50,3	0,44	0,39
08.12.2025	-	4,208	0	59,719	48,942	0	58,734	48,353	0	24	0	59,9	50,9	0,45	0,39
09.12.2025	-	4,391	0	60,315	48,947	0	59,301	48,345	0	24	0	60,5	51,5	0,45	0,39
10.12.2025	-	4,069	0	59,056	49,115	0	58,06	48,507	0	24	0	60,7	51,6	0,45	0,39
11.12.2025	-	4,206	0	59,706	49	0	58,708	48,397	0	24	0	60,4	51,4	0,45	0,39
12.12.2025	-	4,107	0	58,804	48,709	0	57,81	48,106	0	24	0	60,7	51,6	0,45	0,39
13.12.2025	-	4,438	0	60,276	48,479	0	59,268	47,884	0	24	0	60,4	51,4	0,45	0,39
14.12.2025	-	4,432	0	60,254	48,251	0	59,265	47,671	0	24	0	59,8	50,9	0,45	0,39
15.12.2025	-	4,029	0	58,158	48,141	0	57,193	47,561	0	24	0	60	50,9	0,45	0,39
16.12.2025	-	4,109	0	58,471	47,919	0	57,509	47,341	0	24	0	59,8	50,8	0,45	0,39
17.12.2025	-	3,956	0	57,396	48,041	0	56,422	47,452	0	24	0	60,7	51,3	0,45	0,39
18.12.2025	-	4,206	0	58,555	47,697	0	57,588	47,125	0	24	0	59,9	50,8	0,45	0,39
19.12.2025	-	4,248	0	58,554	47,462	0	57,587	46,892	0	24	0	59,9	50,8	0,45	0,39
20.12.2025	-	4,408	0	59,271	47,429	0	58,295	46,86	0	24	0	59,9	50,9	0,44	0,39
21.12.2025	-	4,678	0	60,936	47,234	0	59,945	46,677	0	24	0	59,1	50,5	0,17	0,39
22.12.2025	-	4,371	0	59,091	47,358	0	58,109	46,78	0	24	0	60,1	51,2	0,52	0,39
23.12.2025	-	4,002	0	56,673	47,266	0	55,688	46,68	0	24	0	61,3	51,7	0,24	0,39
Итого:	-1,5	93,363	0	1636,504	1458,258	0	1609,182	1440,461	0	719	1	60,37	51,24	0,43	0,39

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	1069,772	20422,4	18522,889	0	20090,462	18301,708	0	9935	389
23.12.2025	1163,135	22058,904	19981,147	0	21699,644	19742,17	0	10654	390

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения