

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: кошевого 76

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16029241, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х37С2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.24 23	52.25	38.41	13.84	0.40	0.40	86.604	85.506	4.950	24	0	
24.01.24 23	52.50	38.46	14.03	0.41	0.41	86.659	85.546	5.023	24	0	
25.01.24 23	56.88	40.78	16.10	0.40	0.40	87.301	85.994	5.793	24	0	
26.01.24 23	60.29	42.57	17.72	0.40	0.40	87.768	86.302	6.402	24	0	
27.01.24 23	58.17	41.70	16.47	0.40	0.40	87.670	86.293	5.950	24	0	
28.01.24 23	55.92	40.49	15.42	0.40	0.40	87.511	86.243	5.566	24	0	
29.01.24 23	57.17	41.18	15.99	0.40	0.40	87.719	86.396	5.780	24	0	
30.01.24 23	54.60	39.90	14.69	0.40	0.40	87.330	86.124	5.295	24	0	
31.01.24 23	53.51	39.24	14.27	0.40	0.40	87.181	86.024	5.135	24	0	
01.02.24 23	56.00	40.44	15.56	0.40	0.40	87.641	86.366	5.624	24	0	
02.02.24 23	55.83	40.30	15.53	0.40	0.40	87.635	86.370	5.613	24	0	
03.02.24 23	52.71	38.73	13.98	0.40	0.40	87.097	85.975	5.029	24	0	
04.02.24 23	54.36	39.45	14.91	0.40	0.40	87.414	86.213	5.378	24	0	
05.02.24 23	53.80	39.16	14.64	0.40	0.40	87.202	86.035	5.271	24	0	
06.02.24 23	57.71	41.31	16.40	0.40	0.40	87.895	86.541	5.940	24	0	
07.02.24 23	55.31	40.01	15.30	0.40	0.40	87.415	86.176	5.516	24	0	
08.02.24 23	57.64	41.18	16.46	0.40	0.40	87.794	86.450	5.954	24	0	
09.02.24 23	59.74	42.14	17.60	0.40	0.40	88.192	86.740	6.389	24	0	
10.02.24 23	58.31	41.37	16.94	0.40	0.40	87.923	86.541	6.135	24	0	
11.02.24 23	54.45	39.41	15.04	0.40	0.40	87.364	86.162	5.422	24	0	
12.02.24 23	51.70	38.10	13.60	0.40	0.40	86.889	85.809	4.882	24	0	
13.02.24 23	52.32	38.32	14.00	0.40	0.40	86.951	85.845	5.027	24	0	
14.02.24 23	50.85	37.71	13.14	0.40	0.40	86.734	85.692	4.710	24	0	
15.02.24 23	50.77	37.76	13.00	0.40	0.40	86.690	85.655	4.659	24	0	
16.02.24 23	51.20	38.28	12.91	0.40	0.40	86.749	85.693	4.629	24	0	
17.02.24 23	51.21	38.38	12.84	0.40	0.40	86.706	85.651	4.600	24	0	
18.02.24 23	53.47	39.25	14.21	0.40	0.40	87.211	86.051	5.117	24	0	
19.02.24 23	56.77	40.69	16.08	0.40	0.40	87.671	86.362	5.812	24	0	
20.02.24 23	53.77	39.30	14.47	0.40	0.40	87.143	85.969	5.204	24	0	
21.02.24 23	51.00	37.94	13.06	0.40	0.40	86.715	85.664	4.680	24	0	
22.02.24 23	50.29	37.65	12.64	0.40	0.40	86.647	85.630	4.527	24	0	
23.02.24 23	49.86	37.56	12.30	0.40	0.40	86.622	85.626	4.405	24	0	
Итого/Средн	54.40	39.60	14.79	0.40	0.40	2792.044	2753.644	170.416	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.24 23	61749.546	60946.299	3523.618	28790	746
23.02.24 23	64541.590	63699.943	3694.035	29558	746
Итого	2792.044	2753.644	170.416	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min  
>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



*уверено с сайтом*