

#147780#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 76, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16029241	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	856,924	856,924	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	470,286	431,354	38.932	9.299

Подпись исполнителя



#147779#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6944
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16029241
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	1,799	0	15,87	8,573	0	15,694	8,527	0	24	0	48,5	34,7	0	0
25.08.2025	-	0,687	0	9,148	4,292	0	9,099	4,279	0	24	0	33,8	27,8	0	0
26.08.2025	-	0,044	0	1,213	0,428	0	1,212	0,427	0	22	2	18,4	18,5	0	0
27.08.2025	-	0,028	0	0,726	0,204	0	0,726	0,204	0	24	0	17,7	17,8	0	0
28.08.2025	-	0,031	0	0,785	0,2	0	0,784	0,2	0	24	0	17,7	17,8	0	0
29.08.2025	-	0,034	0	0,729	0,137	0	0,728	0,137	0	24	0	18,7	18,7	0	0
30.08.2025	-	0,354	0	5,804	2,932	0	5,781	2,926	0	24	0	28,8	23,1	0	0
31.08.2025	-	1,726	0	15,712	8,589	0	15,547	8,547	0	24	0	47,2	33,4	0,02	0,02
01.09.2025	-	1,35	0	13,12	8,392	0	12,973	8,349	0	24	0	48,7	34,2	0,01	0,01
02.09.2025	-	1,462	0	13,622	8,295	0	13,466	8,25	0	24	0	49,2	34,8	0,01	0,01
03.09.2025	-	1,483	0	13,869	8,253	0	13,714	8,208	0	24	0	48,7	34,8	0,01	0,01
04.09.2025	-	1,563	0	14,042	8,26	0	13,876	8,213	0	24	0	50	35,6	0,01	0,03
05.09.2025	-	1,328	0	12,837	8,41	0	12,683	8,361	0	24	0	50,4	35,8	0,01	0,07
06.09.2025	-	1,538	0	13,856	8,315	0	13,688	8,266	0	24	0	50,6	36,1	0,01	0,02
07.09.2025	-	1,574	0	14,173	8,283	0	14,006	8,235	0	24	0	50	35,8	0,01	0,01
08.09.2025	-	1,385	0	13,231	8,453	0	13,073	8,404	0	24	0	50,2	35,9	0,01	0,02
09.09.2025	-	1,566	0	14,172	8,383	0	14,006	8,336	0	24	0	49,9	35,5	0,01	0,01
10.09.2025	-	1,365	0	13,385	8,663	0	13,228	8,613	0	24	0	49,8	35,9	0	0,02
11.09.2025	-	1,315	0	13,474	9,09	0	13,317	9,036	0	24	0	49,8	36,2	0,01	0,03
12.09.2025	-	1,469	0	15,033	10,139	0	14,853	10,076	0	24	0	50,3	37	0,01	0,04
13.09.2025	-	1,561	0	15,55	10,127	0	15,365	10,064	0	24	0	50,2	36,9	0	0,02
14.09.2025	-	1,578	0	15,802	10,108	0	15,619	10,045	0	24	0	49,6	36,7	0	0,01
15.09.2025	-	1,375	0	14,597	10,326	0	14,421	10,261	0	24	0	50,6	37,1	0,01	0,03
16.09.2025	-	1,595	0	15,498	10,245	0	15,304	10,179	0	24	0	51,6	37,5	0,01	0,03
17.09.2025	-	1,511	0	14,907	9,943	0	14,725	9,882	0	24	0	50,9	36,8	0	0,01
18.09.2025	-	1,496	0	14,616	9,688	0	14,439	9,63	0	24	0	50,7	36,4	0,01	0,01
19.09.2025	-	1,489	0	14,542	9,679	0	14,365	9,622	0	24	0	50,8	36,4	0	0,01
20.09.2025	-	1,673	0	15,345	9,547	0	15,153	9,488	0	24	0	51,4	37	0,01	0,02
21.09.2025	-	1,561	0	14,896	9,632	0	14,711	9,571	0	24	0	51,5	37,4	0,01	0,05
22.09.2025	-	1,508	0	14,705	9,767	0	14,522	9,706	0	24	0	51,3	37,1	0	0,01
23.09.2025	-	1,483	0	14,605	9,79	0	14,426	9,73	0	24	0	50,9	36,7	0	0,01
Итого:	-	38,931	0	379,864	237,143	0	375,504	235,772	0	742	2	44,77	33,08	0,01	0,02

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	431,354	3891,549	2380,011	0	3845,218	2367,183	0	7092	937
23.09.2025	470,286	4271,411	2617,151	0	4220,72	2602,954	0	7834	939

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения