

#163168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 76, Калининград

4113

6944

ТВ7 (АСЦП)

16029241

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,447	0	14,47	9,896	0	14,295	9,839	0	24	0	50,7	36,2	0	0,01	-
25.09.2025	1,57	0	15,149	9,793	0	14,97	9,737	0	24	0	49,9	35,5	0	0	-
26.09.2025	1,672	0	15,604	9,735	0	15,42	9,68	0	24	0	50	35,4	0	0,01	-
27.09.2025	1,558	0	15,161	9,849	0	14,985	9,795	0	24	0	49,6	35,2	0	0,01	-
28.09.2025	1,813	0	16,481	9,698	0	16,291	9,644	0	24	0	49,4	35,1	0	0	-
29.09.2025	1,558	0	15,158	9,668	0	14,989	9,617	0	24	0	48,6	34,3	0	0	-
30.09.2025	1,599	0	15,203	9,347	0	15,036	9,3	0	24	0	48,2	33,7	0	0	-
01.10.2025	1,58	0	14,62	9,227	0	14,45	9,181	0	24	0	49,6	34	0,01	0,01	-
02.10.2025	1,665	0	15,789	10,21	0	15,599	10,152	0	24	0	50,4	35,6	0	0,01	-
03.10.2025	1,607	0	15,833	10,347	0	15,65	10,289	0	24	0	49,5	35,3	0,01	0,01	-
04.10.2025	1,595	0	15,934	10,462	0	15,75	10,403	0	24	0	49,4	35,6	0	0,01	-
05.10.2025	1,794	0	16,763	10,269	0	16,564	10,207	0	24	0	50,3	36,5	0,01	0,01	-
06.10.2025	1,59	0	15,849	10,476	0	15,659	10,411	0	24	0	50,4	36,8	0,01	0,01	-
07.10.2025	1,665	0	16,188	10,42	0	15,992	10,355	0	24	0	50,6	36,9	0,01	0,01	-
08.10.2025	1,96	0	17,704	10,389	0	17,488	10,324	0	24	0	50,8	37,1	0,01	0,01	-
09.10.2025	1,598	0	15,441	9,981	0	15,252	9,919	0	24	0	50,8	36,9	0,01	0,01	-
10.10.2025	1,554	0	15,29	9,995	0	15,106	9,934	0	24	0	50,5	36,8	0,01	0,01	-
11.10.2025	1,601	0	15,644	10,043	0	15,457	9,982	0	24	0	50,3	36,8	0,01	0,01	-
12.10.2025	1,699	0	16,275	9,942	0	16,085	9,881	0	24	0	49,7	36,7	0	0,01	-
13.10.2025	1,578	0	15,046	9,869	0	14,858	9,808	0	24	0	51,5	36,9	0,01	0,02	-
14.10.2025	1,399	0	14,194	10,297	0	14,007	10,229	0	24	0	53	38	0,01	0,02	-
15.10.2025	1,539	0	14,767	10,153	0	14,57	10,085	0	24	0	53,1	38,1	0,01	0,02	-
16.10.2025	1,47	0	14,476	10,106	0	14,286	10,039	0	24	0	52,8	38	0,01	0,01	-
17.10.2025	1,607	0	15,039	10,014	0	14,839	9,948	0	24	0	53,2	38,2	0,01	0,03	-
18.10.2025	1,576	0	14,852	9,707	0	14,663	9,646	0	24	0	51,9	37,3	0	0,01	-
19.10.2025	1,885	0	16,236	9,566	0	16,027	9,505	0	24	0	52,2	37,2	0	0,01	-
20.10.2025	1,667	0	15,507	9,764	0	15,318	9,706	0	24	0	50,9	36,4	0	0	-
21.10.2025	1,654	0	15,616	9,917	0	15,428	9,859	0	24	0	50,5	36,1	0	0	-
22.10.2025	1,543	0	15,062	10,031	0	14,879	9,972	0	24	0	50,7	36,1	0,01	0,01	-
23.10.2025	1,572	0	15,18	10,133	0	14,99	10,07	0	24	0	51,5	37	0,01	0,01	-
Итого:	48,615	0	464,531	299,304	0	458,903	297,517	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,611														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	470,286	4271,411	2617,151	0	4220,72	2602,954	0	7834	939
23.10.2025	518,902	4735,946	2916,454	0	4679,624	2900,47	0	8554	939

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:11:06