

#166586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 76, Калининград

4113

6944

ТВ7 (АСЦП)

16029241

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,552	0	15,023	10,106	0	14,832	10,042	0	24	0	51,9	37,3	0	0,01	-
25.10.2025	1,605	0	15,316	10,047	0	15,123	9,984	0	24	0	51,7	37,3	0,01	0,01	-
26.10.2025	1,606	0	14,012	8,021	0	13,838	7,971	0	24	0	51,1	36,9	0,03	0,03	-
27.10.2025	1,657	0	15,427	9,743	0	15,237	9,684	0	20	4	51,1	36,6	0,01	0,01	-
28.10.2025	1,604	0	15,128	9,743	0	14,942	9,684	0	24	0	51,1	36,5	0	0,01	-
29.10.2025	1,626	0	15,17	9,701	0	14,981	9,642	0	24	0	51,3	36,6	0,01	0,01	-
30.10.2025	1,494	0	14,698	9,724	0	14,523	9,666	0	24	0	50,4	36,2	0	0,01	-
31.10.2025	1,571	0	15,019	9,616	0	14,841	9,56	0	24	0	50,2	35,9	0	0,01	-
01.11.2025	1,552	0	14,923	9,593	0	14,746	9,538	0	24	0	50,1	35,8	0	0	-
02.11.2025	1,615	0	15,165	9,651	0	14,979	9,594	0	24	0	50,8	36,3	0,01	0,01	-
03.11.2025	1,58	0	15,028	9,703	0	14,843	9,644	0	24	0	51	36,7	0,01	0,01	-
04.11.2025	1,855	0	16,331	9,462	0	16,131	9,404	0	24	0	50,8	36,5	0,01	0,01	-
05.11.2025	1,525	0	14,72	9,653	0	14,54	9,595	0	24	0	51	36,7	0,01	0,01	-
06.11.2025	1,477	0	14,582	9,708	0	14,404	9,648	0	24	0	50,8	36,7	0,01	0,01	-
07.11.2025	1,453	0	14,529	9,599	0	14,359	9,544	0	24	0	49,8	36	0	0	-
08.11.2025	1,554	0	15,014	9,387	0	14,843	9,335	0	24	0	49,1	35,3	0	0	-
09.11.2025	1,862	0	16,489	9,113	0	16,301	9,062	0	24	0	49,1	35,2	0	0	-
10.11.2025	1,434	0	14,123	9,045	0	13,956	8,988	0	24	0	50,1	36,9	0,01	0,02	-
11.11.2025	1,704	0	15,05	9,509	0	14,853	9,451	0	24	0	52,7	36,8	0,01	0,01	-
12.11.2025	1,493	0	13,682	8,65	0	13,513	8,6	0	24	0	51,1	35,9	0,01	0,01	-
13.11.2025	1,608	0	13,572	8,285	0	13,395	8,237	0	24	0	52,4	35,4	0,01	0,01	-
14.11.2025	1,655	0	14,128	8,806	0	13,941	8,753	0	24	0	53,1	36,4	0,01	0,01	-
15.11.2025	1,788	0	14,694	8,605	0	14,502	8,555	0	24	0	52,7	35,9	0,01	0,01	-
16.11.2025	1,685	0	14,172	8,563	0	13,99	8,515	0	24	0	52,2	35,3	0,01	0,01	-
17.11.2025	1,638	0	14,094	8,611	0	13,915	8,563	0	24	0	51,8	35,4	0	0,01	-
18.11.2025	1,65	0	14,177	8,504	0	14,002	8,459	0	24	0	51,1	34,7	0	0	-
19.11.2025	2,007	0	15,703	8,354	0	15,504	8,309	0	24	0	52	34,9	0,01	0,01	-
20.11.2025	1,477	0	13,491	8,603	0	13,33	8,558	0	24	0	50,2	34,2	0	0	-
21.11.2025	1,602	0	13,818	8,538	0	13,646	8,493	0	24	0	51,4	34,5	0	0,01	-
22.11.2025	1,522	0	13,465	8,548	0	13,299	8,503	0	24	0	51,2	34,4	0	0,01	-
23.11.2025	2,105	0	16	8,273	0	15,793	8,229	0	24	0	52,2	34,5	0,01	0,01	-
Итого:	50,556	0	456,743	283,464	0	451,102	281,81	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,075														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	518,902	4735,946	2916,454	0	4679,624	2900,47	0	8554	939
23.11.2025	569,46	5192,689	3199,918	0	5130,726	3182,279	0	9294	943

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:38:48