

#52200#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-23/12/23г.

Абонент:кошевого 76

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16029241, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х37С2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	49.04	34.17	14.86	0.43	0.42	14.181	9.097	14.023	9.051	4.972	5.00	0.20	1.480	24	0	
24.11.23 23	48.45	33.95	14.50	0.43	0.42	13.691	9.168	13.542	9.123	4.419	5.00	0.20	1.358	24	0	
25.11.23 23	49.66	34.54	15.13	0.43	0.42	14.302	9.108	14.139	9.062	5.077	5.00	0.20	1.524	24	0	
26.11.23 23	50.70	34.94	15.75	0.43	0.41	14.518	8.983	14.345	8.937	5.408	5.00	0.20	1.624	24	0	
27.11.23 23	51.80	35.03	16.77	0.43	0.41	14.399	9.084	14.219	9.036	5.183	5.00	0.20	1.650	24	0	
28.11.23 23	51.40	34.86	16.54	0.43	0.41	14.242	9.072	14.067	9.024	5.043	5.00	0.20	1.605	24	0	
29.11.23 23	51.54	34.90	16.64	0.43	0.41	14.346	9.012	14.169	8.965	5.204	5.00	0.20	1.639	24	0	
30.11.23 23	51.34	34.56	16.78	0.43	0.41	14.203	9.018	14.030	8.972	5.058	5.00	0.20	1.612	24	0	
01.12.23 23	50.58	34.46	16.11	0.43	0.41	13.963	9.049	13.797	9.003	4.794	5.00	0.20	1.522	24	0	
02.12.23 23	50.43	34.26	16.17	0.47	0.46	14.398	8.701	14.228	8.657	5.571	5.00	0.20	1.646	24	0	
03.12.23 23	48.78	33.81	14.97	0.45	0.43	14.510	8.741	14.350	8.699	5.651	5.00	0.20	1.581	24	0	
04.12.23 23	50.06	34.11	15.95	0.43	0.41	14.564	8.809	14.395	8.765	5.629	5.00	0.20	1.648	24	0	
05.12.23 23	50.78	34.45	16.33	0.43	0.41	14.750	8.785	14.574	8.741	5.833	5.00	0.20	1.716	24	0	
06.12.23 23	49.05	33.43	15.62	0.43	0.41	14.056	8.823	13.899	8.782	5.117	5.00	0.20	1.518	24	0	
07.12.23 23	49.66	33.73	15.93	0.43	0.41	14.385	8.759	14.221	8.717	5.504	5.00	0.20	1.611	24	0	
08.12.23 23	49.26	33.12	16.14	0.43	0.41	13.996	8.580	13.837	8.541	5.296	5.00	0.20	1.559	24	0	
09.12.23 23	49.97	33.08	16.89	0.43	0.41	15.273	8.418	15.096	8.380	6.716	5.00	0.20	1.858	24	0	
10.12.23 23	48.41	32.82	15.59	0.43	0.41	15.658	8.247	15.489	8.209	7.280	5.00	0.20	1.860	24	0	
11.12.23 23	47.99	32.65	15.33	0.43	0.42	14.400	8.503	14.247	8.466	5.781	5.00	0.20	1.584	24	0	

12.12.23 23	47.97	32.98	14.99	0.43	0.42	13.955	8.571	13.806	8.532	5.274	5.00	0.20	1.485	24	0	
13.12.23 23	48.23	33.05	15.18	0.43	0.41	14.661	8.484	14.503	8.446	6.058	5.00	0.20	1.634	24	0	
14.12.23 23	49.47	33.48	15.99	0.43	0.41	14.854	8.439	14.685	8.399	6.286	5.00	0.20	1.733	24	0	
15.12.23 23	48.82	33.88	14.94	0.43	0.41	14.288	8.880	14.131	8.837	5.293	5.00	0.20	1.524	24	0	
16.12.23 23	47.38	33.14	14.24	0.43	0.42	15.304	8.715	15.145	8.674	6.471	5.00	0.20	1.666	24	0	
17.12.23 23	47.79	33.16	14.62	0.44	0.42	14.195 !	7.910 !	14.045 !	7.873 !	6.172	5.00	0.20	1.588	22	2	*
18.12.23 23	46.27	31.25	15.02	0.43	0.42	10.614 <	5.088 <	10.508 <	5.067 <	5.440	5.00	0.20	1.259	24	0	*
19.12.23 23	48.26	33.48	14.78	0.43	0.42	14.896	8.633	14.735	8.592	6.143	5.00	0.20	1.645	24	0	
20.12.23 23	48.06	33.60	14.46	0.43	0.42	15.189	8.563	15.026	8.522	6.504	5.00	0.20	1.689	24	0	
21.12.23 23	47.45	33.24	14.21	0.43	0.42	13.878	8.706	13.734	8.665	5.069	5.00	0.20	1.416	24	0	
22.12.23 23	47.35	33.03	14.32	0.43	0.42	14.141	8.590	13.994	8.550	5.444	5.00	0.20	1.478	24	0	
23.12.23 23	47.90	32.98	14.92	0.43	0.41	15.330	8.354	15.167	8.316	6.852	5.00	0.20	1.751	24	0	
Итого/Средн	49.17	33.73	15.44	0.43	0.42	445.140	266.891	440.146	265.601	174.545	5.00	0.20	49.463	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	14690.829	8052.020	14519.089	8012.256	6506.833	1776.279	27328	744
23.12.23 23	15135.969	8318.911	14959.235	8277.857	6681.378	1825.742	28070	746
Итого	445.140	266.891	440.146	265.601	174.545	49.463	742	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

