

#166583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-7, ЖСК, УК
Дзержинского 102-102Д, Калининград
70
7107
ТВ7
15024981
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	13,08	0	150,576	0	0	147,157	0	0	24	109	0	0	71,1	49,9	0,44	0,38	-
25.10.2025	13,163	0	148,094	0	0	144,726	0	0	24	109	0	0	71,2	49,5	0,44	0,38	-
26.10.2025	13,032	0	145,023	0	0	141,739	0	0	24	109	0	0	71	49,1	0,44	0,38	-
27.10.2025	13,067	0	144,89	0	0	141,625	0	0	24	109	0	0	70,9	48,9	0,44	0,39	-
28.10.2025	13,014	0	143,227	0	0	139,988	0	0	24	109	0	0	71	48,8	0,44	0,39	-
29.10.2025	13,04	0	142,148	0	0	138,921	0	0	24	109	0	0	71,1	48,7	0,44	0,38	-
30.10.2025	10,86	0	120,152	0	0	117,436	0	0	24	109	0	0	71	48,9	0,44	0,38	-
31.10.2025	12,484	0	137,776	0	0	134,73	0	0	20	109	0	4	70,1	48	0,44	0,38	-
01.11.2025	12,011	0	122,864	0	0	120,178	0	0	24	109	0	0	69,7	45,8	0,43	0,39	-
02.11.2025	13,196	0	150,982	0	0	147,607	0	0	24	109	0	0	70,6	49,3	0,45	0,39	-
03.11.2025	13,507	0	163,462	0	0	159,789	0	0	24	109	0	0	70,8	50,6	0,45	0,38	-
04.11.2025	13,018	0	148,107	0	0	144,799	0	0	24	109	0	0	70,6	49,1	0,44	0,38	-
05.11.2025	13,608	0	162,115	0	0	158,442	0	0	24	109	0	0	71,1	50,6	0,46	0,39	-
06.11.2025	14,165	0	179,973	0	0	175,853	0	0	24	109	0	0	71,5	52,3	0,49	0,4	-
07.11.2025	14,191	0	175,318	0	0	171,308	0	0	24	109	0	0	71,5	51,8	0,49	0,41	-
08.11.2025	14,049	0	164,79	0	0	161,036	0	0	24	109	0	0	71,4	50,6	0,48	0,41	-
09.11.2025	14,088	0	162,281	0	0	158,568	0	0	24	109	0	0	71,5	50,3	0,48	0,41	-
10.11.2025	14,621	0	178,07	0	0	174	0	0	24	109	0	0	71,6	51,5	0,49	0,4	-
11.11.2025	14,464	0	175,572	0	0	171,547	0	0	24	109	0	0	71,6	51,5	0,49	0,41	-
12.11.2025	14,134	0	168,311	0	0	164,464	0	0	24	109	0	0	71,5	51	0,48	0,41	-
13.11.2025	14,391	0	176,189	0	0	172,145	0	0	24	109	0	0	71,7	51,7	0,49	0,41	-
14.11.2025	14,042	0	172,492	0	0	168,538	0	0	24	109	0	0	71,6	51,7	0,49	0,41	-
15.11.2025	13,459	0	149,25	0	0	145,823	0	0	24	109	0	0	71,6	49,5	0,47	0,41	-
16.11.2025	14,102	0	134,171	0	0	130,882	0	0	24	109	0	0	74,4	48,7	0,46	0,41	-
17.11.2025	14,073	0	148,489	0	0	144,984	0	0	24	109	0	0	72,7	49,6	0,46	0,4	-
18.11.2025	12,671	0	122,7	0	0	119,923	0	0	24	109	0	0	71	45,8	0,45	0,4	-
19.11.2025	13,329	0	132,275	0	0	129,233	0	0	24	109	0	0	71,7	47,1	0,45	0,4	-
20.11.2025	13,205	0	119,52	0	0	116,677	0	0	24	109	0	0	73	45,9	0,44	0,4	-
21.11.2025	13,776	0	129,122	0	0	126,051	0	0	24	109	0	0	73	47	0,46	0,41	-
22.11.2025	13,346	0	120,716	0	0	117,852	0	0	24	109	0	0	73	46	0,45	0,4	-
23.11.2025	14,422	0	116,565	0	0	113,507	0	0	24	109	0	0	77,2	46,9	0,44	0,4	-
Итого:	417,608	0	4605,22	0	0	4499,528	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,744																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	3004,442	32237,019	0	0	31463,56	0	0	10143	426
23.11.2025	3422,049	36842,241	0	0	35963,089	0	0	10883	430

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:02:35