

#133349#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 92-106
Адрес: ЖКМР
Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы: Тип расходомера: _____
M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Пределы измерений: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16028053, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x11D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 г	M2 г	dM г	tх °C	Pх МПа	Qгв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.25 23	55,79	46,16	9,63	0,45	0,42	62,554	46,856	61,652	46,395	15,257	5	0,2	5,117	24	0	
25.05.25 23	55,24	46,16	9,07	0,45	0,42	64,795	46,77	63,877	46,311	17,566	5	0,2	5,456	24	0	
26.05.25 23	55,64	46,57	9,08	0,45	0,42	64,152	46,983	63,233	46,512	16,721	5	0,2	5,316	24	0	
27.05.25 23	56,02	46,6	9,43	0,45	0,42	62,806	47,216	61,896	46,742	15,154	5	0,2	5,085	24	0	
28.05.25 23	56,65	47,31	9,34	0,45	0,42	63,178	47,154	62,24	46,667	15,573	5	0,2	5,196	24	0	
29.05.25 23	58,54	48,88	9,67	0,39	0,36	66,073	50,041	65,027	49,484	15,543	5	0,2	5,49	24	0	
30.05.25 23	58,7	48,65	10,05	0,4	0,37	57,947	43,856	57,026	43,373	13,653	5	0,2	4,897	24	0	
31.05.25 23	59,1	49,14	9,96	0,45	0,42	62,761	47,952	61,748	47,415	14,333	5	0,2	5,228	24	0	
01.06.25 23	58,41	48,67	9,75	0,45	0,43	63,469	46,724	62,467	46,213	16,255	5	0,2	5,525	24	0	
02.06.25 23	57,64	47,6	10,04	0,44	0,42	54,369	40,558	53,531	40,13	13,401	5	0,2	4,643	24	0	
03.06.25 23	58,97	49,32	9,65	0,45	0,42	64,908	46,535	63,865	46,01	17,855	5	0,2	5,897	24	0	
04.06.25 23	42,95	38,66	4,29	< 0,38	0,36	42,466	32,549	42,074	32,317	9,757	5	0,2	2,132	24	0	*
05.06.25 23	22,8	22,64	0,16	< 0,29	0,28	13,073	7,593	13,05	7,581	5,47	5	0,2	0,413	24	0	*
06.06.25 23	21,18	21,08	0,1	< 0,16	0,12	5,78	< 3,591	< 5,773	< 3,586	< 2,186	5	0,2	0,15	24	0	*
07.06.25 23	23,28	19,32	3,96	< 0,08	0,02	2,259	< 0,229	< 2,255	< 0,229	< 2,026	5	0,2	0,159	24	0	*
08.06.25 23	18,02	18,64	-0,63	< 0,08	0,02	1,405	< 0,094	< 1,404	< 0,093	< 1,31	5	0,2	0,071	24	0	*
09.06.25 23	17,92	19,04	-1,12	< 0,14	0,12	6,089	< 4,052	< 6,085	< 4,048	< 2,036	5	0,2	0,092	24	0	*
10.06.25 23	18,03	19,2	-1,17	< 0,29	0,27	12,29	9,389	12,282	9,381	2,901	5	0,2	0,113	24	0	*
11.06.25 23	17,85	19,09	-1,24	< 0,29	0,27	11,576	8,727	11,569	8,72	2,849	5	0,2	0,109	24	0	*
12.06.25 23	17,76	18,89	-1,13	< 0,29	0,28	11,724	8,299	11,716	8,291	3,424	5	0,2	0,145	24	0	*
13.06.25 23	17,71	18,9	-1,19	< 0,29	0,28	11,293	7,854	11,285	7,847	3,438	5	0,2	0,145	24	0	*
14.06.25 23	17,77	19,01	-1,24	< 0,28	0,27	10,666	7,799	10,659	7,791	2,867	5	0,2	0,114	24	0	*
15.06.25 23	17,9	19,19	-1,3	< 0,28	0,27	11,379	7,775	11,371	7,768	3,603	5	0,2	0,153	24	0	*
16.06.25 23	19,48	19,96	-0,48	< 0,39	0,37	37,396	32,696	37,363	32,663	4,7	5	0,2	0,221	24	0	*
17.06.25 23	38	31,16	6,84	< 0,45	0,43	60,765	47,65	60,31	47,432	12,878	5	0,2	3,141	24	0	*
18.06.25 23	59,85	48,9	10,95	0,45	0,43	61,724	46,008	60,706	45,498	15,208	5	0,2	5,582	24	0	
19.06.25 23	60,13	48,89	11,23	0,45	0,44	58,816	44,243	57,839	43,753	14,086	5	0,2	5,312	24	0	
20.06.25 23	60,28	48,91	11,36	0,45	0,44	57,068	44,546	56,113	44,053	12,06	5	0,2	4,89	24	0	
21.06.25 23	60,13	48,88	11,25	0,45	0,44	56,551	44,619	55,611	44,126	11,486	5	0,2	4,733	24	0	
22.06.25 23	59,77	48,92	10,85	0,45	0,44	59,627	44,485	58,649	43,991	14,658	5	0,2	5,362	24	0	
23.06.25 23	60,32	49,24	11,08	0,45	0,43	58,998	44,632	58,011	44,132	13,88	5	0,2	5,264	24	0	
Итого/Средн	52,58	44,04	8,54	0,36	0,34	1277,955	957,478	1260,685	948,552	312,133	5	0,2	96,149	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 г	M2 г	dM г	Qгв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.05.25 23	8001,721	6057,888	7870,954	5990,767	1880,186	697,063	3034	725
23.06.25 23	9279,676	7015,366	9131,639	6939,319	2192,32	793,212	3778	725
Итого	1277,955	957,478	1260,685	948,552	312,133	96,149	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплосос.
(X) аппар. неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____