

#144767#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент:Шевцовой 92-106

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mтвс= т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16028053, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x11D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	61.43	50.55	10.88	0.45	0.43	57.260	45.237	56.271	44.703	11.568	5.00	0.20	4.772	24	0	
24.07.25 23	61.24	50.41	10.83	0.45	0.43	56.805	45.360	55.828	44.824	11.004	5.00	0.20	4.626	24	0	
25.07.25 23	61.41	50.52	10.89	0.45	0.43	57.072	45.312	56.086	44.777	11.309	5.00	0.20	4.715	24	0	
26.07.25 23	61.43	50.60	10.83	0.45	0.43	56.768	45.337	55.788	44.800	10.988	5.00	0.20	4.629	24	0	
27.07.25 23	61.32	50.65	10.67	0.45	0.43	57.751	45.338	56.756	44.798	11.958	5.00	0.20	4.823	24	0	
28.07.25 23	61.51	50.79	10.71	0.45	0.43	57.874	45.424	56.868	44.879	11.989	5.00	0.20	4.852	24	0	
29.07.25 23	61.31	50.52	10.80	0.45	0.43	57.923	45.527	56.924	44.987	11.936	5.00	0.20	4.851	24	0	
30.07.25 23	61.32	50.37	10.94	0.45	0.43	57.884	45.722	56.885	45.184	11.700	5.00	0.20	4.832	24	0	
31.07.25 23	61.30	50.25	11.05	0.45	0.43	59.031	46.524	58.012	45.979	12.034	5.00	0.20	4.966	24	0	
01.08.25 23	61.37	50.38	10.99	0.45	0.43	58.647	46.921	57.634	46.367	11.266	5.00	0.20	4.795	24	0	
02.08.25 23	61.22	50.35	10.87	0.45	0.43	58.280	46.754	57.277	46.204	11.074	5.00	0.20	4.712	24	0	
03.08.25 23	61.06	50.17	10.89	0.45	0.43	59.153	45.984	58.139	45.447	12.692	5.00	0.20	5.054	24	0	
04.08.25 23	61.34	50.38	10.96	0.45	0.43	57.313	46.118	56.324	45.574	10.750	5.00	0.20	4.630	24	0	
05.08.25 23	60.84	49.97	10.87	0.45	0.43	57.528	46.397	56.550	45.861	10.689	5.00	0.20	4.588	24	0	
06.08.25 23	60.50	49.67	10.83	0.45	0.43	59.861	46.452	58.855	45.920	12.936	5.00	0.20	5.090	24	0	
07.08.25 23	60.94	49.76	11.17	0.45	0.43	54.199 !	42.641 !	53.274 !	42.154 !	11.120	5.00	0.20	4.579	22	2	*
08.08.25 23	60.84	49.86	10.98	0.45	0.43	58.774	46.486	57.777	45.954	11.823	5.00	0.20	4.880	24	0	
09.08.25 23	60.93	49.86	11.07	0.45	0.43	58.940	46.514	57.936	45.977	11.959	5.00	0.20	4.934	24	0	
10.08.25 23	60.42	49.51	10.91	0.45	0.43	58.669	45.935	57.685	45.412	12.273	5.00	0.20	4.925	24	0	
11.08.25 23	60.71	49.69	11.02	0.45	0.43	57.708	45.718	56.732	45.194	11.538	5.00	0.20	4.778	24	0	
12.08.25 23	48.10	41.48	6.62 <	0.44	0.42	59.899	47.394	59.213	47.004	12.209	5.00	0.20	3.508	24	0	*

13.08.25 23	59.20	48.86	10.34	0.45	0.43	59.650	46.630	58.687	46.115	12.572	5.00	0.20	4.852	24	0
14.08.25 23	59.60	49.12	10.48	0.45	0.43	57.724	46.012	56.779	45.498	11.281	5.00	0.20	4.577	24	0
15.08.25 23	59.58	49.24	10.34	0.45	0.43	56.350	46.009	55.430	45.494	9.937	5.00	0.20	4.243	24	0
16.08.25 23	59.07	49.05	10.03	0.45	0.43	58.403	45.864	57.461	45.353	12.107	5.00	0.20	4.647	24	0
17.08.25 23	58.79	48.63	10.16	0.45	0.43	58.341	45.903	57.414	45.402	12.012	5.00	0.20	4.639	24	0
18.08.25 23	58.74	48.45	10.29	0.45	0.43	57.369	45.679	56.456	45.181	11.275	5.00	0.20	4.485	24	0
19.08.25 23	58.56	48.28	10.28	0.45	0.43	58.106	45.574	57.186	45.081	12.105	5.00	0.20	4.657	24	0
20.08.25 23	58.50	48.17	10.33	0.45	0.43	58.094	45.647	57.178	45.156	12.022	5.00	0.20	4.648	24	0
21.08.25 23	58.39	48.04	10.34	0.45	0.43	58.841	45.773	57.912	45.283	12.630	5.00	0.20	4.786	24	0
22.08.25 23	58.14	47.74	10.40	0.45	0.43	57.830	45.922	56.930	45.436	11.494	5.00	0.20	4.537	24	0
23.08.25 23	57.24	47.17	10.07	0.44	0.43	59.730	45.713	58.827	45.243	13.584	5.00	0.20	4.880	24	0
Итого/Средн	59.86	49.32	10.55	0.45	0.43	1857.774	1467.819	1827.074	1451.241	375.832	5.00	0.20	150.491	766	2

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.25 23	10981.347	8336.836	10804.537	8245.576	2558.962	938.136	4473	726
23.08.25 23	12839.121	9804.655	12631.611	9696.817	2934.794	1088.627	5239	728
Итого	1857.774	1467.819	1827.073	1451.241	375.832	150.491	766	2

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта