

#147868#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 92-106
Адрес: ЖКМР
Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы: Тип расходомера: _____
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Пределы измерений: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16028053, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x11D4


Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qгв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.25 23	54,47	45,71	8,77	0,44	0,43	63,7	45,422	62,824	44,985	17,838	5	0,2	5,349	24	0	
25.08.25 23	33,41	31,82	1,59	< 0,37	0,36	39,127	28,785	38,922	28,659	10,263	5	0,2	1,414	24	0	*
26.08.25 23	19,79	20,32	-0,53	< 0,28	0,27	12,29	7,536	12,277	7,527	4,75	5	0,2	0,278	24	0	*
27.08.25 23	19,33	19,97	-0,64	< 0,27	0,26	11,859	7,573	11,848	7,564	4,284	5	0,2	0,238	24	0	*
28.08.25 23	19,16	19,94	-0,78	< 0,27	0,26	12,27	7,379	12,259	7,372	4,887	5	0,2	0,267	24	0	*
29.08.25 23	19,43	20,32	-0,89	< 0,28	0,26	12,139	7,092	12,127	7,083	5,044	5	0,2	0,28	24	0	*
30.08.25 23	32,11	27,77	4,34	< 0,34	0,33	29,444	21,897	29,293	21,824	7,469	5	0,2	1,246	24	0	*
31.08.25 23	53,93	44,89	9,04	0,45	0,43	65,929	45,501	65,04	45,078	19,962	5	0,2	5,798	24	0	
01.09.25 23	56,64	46,52	10,11	0,44	0,42	58,19	45,187	57,327	44,734	12,593	5	0,2	4,619	24	0	
02.09.25 23	56,47	46,69	9,78	0,45	0,43	59,195	44,902	58,324	44,45	13,874	5	0,2	4,812	24	0	
03.09.25 23	55,33	46,14	9,18	< 0,45	0,43	58,895	44,638	58,056	44,198	13,859	5	0,2	4,622	24	0	*
04.09.25 23	57,22	47,45	9,77	0,44	0,42	58,333	44,736	57,449	44,271	13,179	5	0,2	4,695	24	0	
05.09.25 23	58,16	47,92	10,25	0,44	0,42	56,714	44,759	55,829	44,283	11,546	5	0,2	4,472	24	0	
06.09.25 23	58,01	47,92	10,09	0,45	0,43	56,875	44,581	55,99	44,108	11,883	5	0,2	4,502	24	0	
07.09.25 23	56,98	47,39	9,59	0,44	0,43	58,486	44,421	57,61	43,958	13,652	5	0,2	4,738	24	0	
08.09.25 23	57,84	47,77	10,07	0,44	0,42	57,054	44,563	56,177	44,094	12,083	5	0,2	4,533	24	0	
09.09.25 23	57,67	47,56	10,1	0,44	0,43	57,385	44,312	56,506	43,847	12,658	5	0,2	4,648	24	0	
10.09.25 23	57,71	47,73	9,98	0,44	0,42	58,006	44,123	57,113	43,658	13,455	5	0,2	4,797	24	0	
11.09.25 23	57,53	47,44	10,09	0,44	0,43	57,053	43,63	56,18	43,175	13,005	5	0,2	4,687	24	0	
12.09.25 23	57,35	47,24	10,11	0,44	0,43	56,14	41,929	55,286	41,496	13,791	5	0,2	4,781	24	0	
13.09.25 23	57,15	46,92	10,23	0,44	0,43	55,645	41,933	54,805	41,506	13,299	5	0,2	4,683	24	0	
14.09.25 23	55,99	46,46	9,53	0,44	0,43	59,129	41,757	58,269	41,341	16,928	5	0,2	5,265	24	0	
15.09.25 23	57,96	47,45	10,51	0,44	0,43	56,765	41,963	55,887	41,526	14,361	5	0,2	5,014	24	0	
16.09.25 23	58,84	48,1	10,74	0,44	0,43	56,035	41,941	55,137	41,491	13,646	5	0,2	4,943	24	0	
17.09.25 23	58,19	47,33	10,86	0,44	0,43	54,879	41,516	54,022	41,088	12,934	5	0,2	4,751	24	0	
18.09.25 23	57,89	47,27	10,62	0,44	0,43	55,69	40,701	54,83	40,278	14,551	5	0,2	5,016	24	0	
19.09.25 23	58,21	47,35	10,86	0,44	0,43	54,347	41,206	53,496	40,776	12,72	5	0,2	4,691	24	0	
20.09.25 23	58,29	47,52	10,77	0,44	0,43	55,604	41,599	54,732	41,165	13,567	5	0,2	4,887	24	0	
21.09.25 23	58,23	47,73	10,5	0,44	0,43	56,841	41,572	55,952	41,136	14,816	5	0,2	5,112	24	0	
22.09.25 23	58,41	47,7	10,71	0,44	0,43	55,447	41,745	54,575	41,307	13,268	5	0,2	4,821	24	0	
23.09.25 23	58,03	47,21	10,82	0,44	0,43	55,936	41,738	55,066	41,309	13,757	5	0,2	4,928	24	0	
Итого/Средн	54,97	45,72	9,25	0,42	0,4	1555,401	1160,635	1533,209	1149,287	383,922	5	0,2	124,885	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.08.25 23	12839,121	9804,655	12631,611	9696,817	2934,794	1088,627	5239	728
23.09.25 23	14394,522	10965,29	14164,82	10846,104	3318,716	1213,512	5983	728
Итого	1555,401	1160,635	1533,209	1149,287	383,922	124,885	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсутствие
(#) дисбаланс масс
(M) реверс
(X) отсут. теплоснаб.
(X) аппарат. неисправ.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____