

#163162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Бульвар Л. Шевцовой 92-106, Калининград  
4113  
7256  
ТВ7 (АСЦП)  
16028053  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 02.10.2025 | 8,104   | 0         | 266,624  | 0       | 0       | 263,78   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,9   | 40,5   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 03.10.2025 | 11,905  | 0         | 368,956  | 0       | 0       | 364,9    | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,6   | 40,8   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 04.10.2025 | 11,764  | 0         | 368,56   | 0       | 0       | 364,703  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 39,8   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 05.10.2025 | 10,971  | 0         | 367,45   | 0       | 0       | 363,801  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,1   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 06.10.2025 | 10,863  | 0         | 367,438  | 0       | 0       | 363,797  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,2   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 07.10.2025 | 10,923  | 0         | 367,517  | 0       | 0       | 363,846  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,5   | 39,4   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 08.10.2025 | 10,849  | 0         | 366,849  | 0       | 0       | 363,19   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,5   | 39,4   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 09.10.2025 | 10,499  | 0         | 366,619  | 0       | 0       | 362,994  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,4   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 10.10.2025 | 10,411  | 0         | 366,741  | 0       | 0       | 363,09   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,4   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 11.10.2025 | 10,343  | 0         | 367,051  | 0       | 0       | 363,43   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,5   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 12.10.2025 | 10,363  | 0         | 366,331  | 0       | 0       | 362,703  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,5   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 13.10.2025 | 10,61   | 0         | 366,059  | 0       | 0       | 362,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,4   | 39,4   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 14.10.2025 | 10,893  | 0         | 366,104  | 0       | 0       | 362,366  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,9   | 39,7   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 15.10.2025 | 10,671  | 0         | 365,754  | 0       | 0       | 362,08   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,6   | 39,5   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 16.10.2025 | 10,513  | 0         | 365,494  | 0       | 0       | 361,874  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,4   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 17.10.2025 | 10,513  | 0         | 366,32   | 0       | 0       | 362,685  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,3   | 39,4   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 18.10.2025 | 11,303  | 0         | 366,404  | 0       | 0       | 362,586  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,4   | 39,9   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 19.10.2025 | 11,496  | 0         | 366,323  | 0       | 0       | 362,493  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 39,9   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 20.10.2025 | 12,607  | 0         | 367,823  | 0       | 0       | 363,639  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,4   | 41,2   | 0,43    | 0,4     | -           |
| 21.10.2025 | 12,364  | 0         | 368,004  | 0       | 0       | 363,847  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,3   | 41,2   | 0,42    | 0,4     | -           |
| 22.10.2025 | 11,277  | 0         | 366,39   | 0       | 0       | 362,583  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,3   | 39,8   | 0,42    | 0,39    | -           |
| Итого:     | 229,242 | 0         | 7604,811 | 0       | 0       | 7526,794 | 0      | 0      | 504      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 54,754  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 01.10.2025 | 1376,924 | 32625,333 | 0      | 0      | 32158,646 | 0     | 0     | 6175    | 728    |
| 22.10.2025 | 1606,167 | 40230,141 | 0      | 0      | 39685,439 | 0     | 0     | 6679    | 728    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:56:31