

#165769#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент:Шевцовой 92-106

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16028053, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x11D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.25 23	46.28	39.29	6.99	0.42	0.39	366.047	362.424	10.605	24	0	
24.10.25 23	46.28	39.35	6.93	0.42	0.39	365.956	362.342	10.516	24	0	
25.10.25 23	46.63	39.48	7.14	0.42	0.39	365.674	361.995	10.822	24	0	
26.10.25 23	46.81	39.50	7.31	0.42 <	0.39 <	304.499 !	301.411 !	9.221	20	4	*
27.10.25 23	47.70	40.07	7.63	0.42	0.39	335.474 !	331.949 !	10.603	22	2	*
28.10.25 23	47.16	39.70	7.46	0.42	0.39	365.054	361.296	11.282	24	0	
29.10.25 23	47.01	39.61	7.40	0.42	0.39	365.321	361.587	11.194	24	0	
30.10.25 23	46.86	39.48	7.39	0.42	0.39	365.164	361.458	11.178	24	0	
31.10.25 23	47.06	39.60	7.46	0.42	0.39	365.179	361.434	11.285	24	0	
01.11.25 23	47.64	40.02	7.63	0.42	0.39	365.611	361.765	11.549	24	0	
02.11.25 23	46.41	39.27	7.14	0.42	0.39	365.235	361.601	10.805	24	0	
03.11.25 23	46.34	39.28	7.05	0.42	0.40	365.441	361.795	10.684	24	0	
04.11.25 23	46.93	39.61	7.32	0.42	0.40	366.126	362.387	11.103	24	0	
05.11.25 23	46.29	39.24	7.05	0.42	0.39	365.770	362.146	10.687	24	0	
06.11.25 23	46.33	39.30	7.03	0.42	0.40	365.860	362.227	10.654	24	0	
07.11.25 23	47.50	39.93	7.57	0.42	0.40	365.915	362.101	11.474	24	0	
08.11.25 23	49.09	40.84	8.25	0.42	0.39	366.635	362.548	12.528	24	0	
09.11.25 23	49.19	40.86	8.34	0.42	0.39	366.401	362.272	12.643	24	0	
10.11.25 23	48.11	40.19	7.92	0.42	0.40	366.191	362.266	12.014	24	0	
11.11.25 23	47.27	39.68	7.59	0.42	0.39	365.744	361.954	11.495	24	0	
12.11.25 23	47.64	39.90	7.74	0.42	0.40	365.745	361.903	11.727	24	0	
13.11.25 23	46.71	39.38	7.32	0.42	0.39	365.795	362.089	11.100	24	0	
14.11.25 23	47.02	39.60	7.41	0.42	0.39	365.556	361.814	11.228	24	0	
15.11.25 23	49.61	41.13	8.48	0.43	0.40	367.633	363.434	12.902	24	0	
16.11.25 23	55.22	44.75	10.46	0.43	0.40	370.906	365.675	16.020	24	0	
17.11.25 23	51.88	42.61	9.27	0.42	0.40	368.633	364.018	14.127	24	0	
18.11.25 23	52.89	43.16	9.74	0.43	0.40	369.644	364.850	14.877	24	0	
19.11.25 23	51.05	41.88	9.17	0.43	0.40	368.932	364.463	13.995	24	0	
20.11.25 23	54.72	44.29	10.43	0.44	0.41	371.266	366.120	15.996	24	0	
21.11.25 23	52.53	42.78	9.74	0.43	0.40	370.130	365.396	14.907	24	0	
22.11.25 23	52.78	42.85	9.93	0.43	0.41	370.005	365.224	15.187	24	0	
23.11.25 23	58.27	46.40	11.86	0.43	0.41	373.441	367.586	18.263	24	0	
Итого/Средн	48.88	40.74	8.14	0.42	0.40	11650.984	11521.529	392.671	762	6	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.10.25 23	40230.141	39685.439	1606.167	6679	728
23.11.25 23	51891.125	51206.968	1998.838	7441	734
Итого	11650.984	11521.529	392.671	762	6

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

