

#179749#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент:Шевцовой 92-106

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16028053, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x11D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	58.27	46.40	11.86	0.43	0.41	373.441	367.586	18.263	24	0	
24.11.25 23	59.26	47.12	12.14	0.43	0.40	373.676	367.636	18.689	24	0	
25.11.25 23	57.57	46.12	11.45	0.43	0.40	372.552	366.837	17.588	24	0	
26.11.25 23	56.72	45.45	11.27	0.43	0.40	371.721	366.193	17.288	24	0	
27.11.25 23	55.65	44.84	10.81	0.43	0.40	370.775	365.452	16.549	24	0	
28.11.25 23	55.08	44.40	10.68	0.43	0.40	370.549	365.356	16.336	24	0	
29.11.25 23	55.86	44.89	10.98	0.42	0.40	371.155	365.781	16.815	24	0	
30.11.25 23	55.92	44.95	10.96	0.42	0.40	371.233	365.858	16.793	24	0	
01.12.25 23	54.22	43.90	10.32	0.42	0.40	370.066	365.021	15.775	24	0	
02.12.25 23	55.99	44.90	11.10	0.43	0.40	371.144	365.766	16.994	24	0	
03.12.25 23	53.50	43.42	10.08	0.42	0.39	369.674	364.768	15.389	24	0	
04.12.25 23	52.02	42.52	9.50	0.42	0.39	369.025	364.388	14.494	24	0	
05.12.25 23	50.84	41.83	9.01	0.42	0.39	368.390	363.968	13.736	24	0	
06.12.25 23	50.39	41.58	8.81	0.42	0.39	368.170	363.849	13.413	24	0	
07.12.25 23	51.69	42.47	9.22	0.42	0.39	369.163	364.586	14.079	24	0	
08.12.25 23	51.12	42.17	8.95	0.42	0.39	368.491	364.023	13.635	24	0	
09.12.25 23	49.56	41.24	8.32	0.42	0.39	367.619	363.423	12.652	24	0	
10.12.25 23	49.30	41.20	8.10	0.42	0.39	367.414	363.275	12.322	24	0	
11.12.25 23	49.58	41.38	8.19	0.42	0.40	367.854	363.672	12.477	24	0	
12.12.25 23	49.80	41.54	8.26	0.42	0.39	367.126	362.898	12.542	24	0	
13.12.25 23	51.09	42.28	8.81	0.42	0.40	367.809	363.349	13.401	24	0	
14.12.25 23	50.60	41.98	8.63	0.42	0.39	367.635	363.259	13.118	24	0	
15.12.25 23	52.07	42.80	9.28	0.42	0.39	369.240	364.590	14.160	24	0	
16.12.25 23	52.41	42.91	9.50	0.43	0.40	369.806	365.106	14.526	24	0	
17.12.25 23	55.78	45.08	10.70	0.43	0.40	371.693	366.329	16.407	24	0	
18.12.25 23	54.38	44.15	10.23	0.42	0.40	369.990	364.902	15.629	24	0	
19.12.25 23	51.94	42.53	9.41	0.42	0.39	368.891	364.289	14.354	24	0	
20.12.25 23	50.65	41.78	8.87	0.42	0.39	368.015	363.609	13.510	24	0	
21.12.25 23	50.51	41.75	8.76	0.42	0.39	367.981	363.601	13.341	24	0	
22.12.25 23	50.33	41.65	8.68	0.42	0.39	368.139	363.815	13.221	24	0	
23.12.25 23	55.37	44.63	10.73	0.44	0.41	370.706	365.422	16.425	24	0	
Итого/Средн	53.15	43.36	9.80	0.42	0.40	11459.142	11308.606	463.923	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	51507.684	50839.383	1980.575	7417	734
23.12.25 23	62966.826	62147.988	2444.498	8161	734
Итого	11459.142	11308.606	463.923	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

