

#193240#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Бульвар Л. Шевцовой 92-106, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
16028053	23.01.2026	23.12.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	3055,846	2444,498	611.348	146.018
Количество тепловой энергии, система 2	1886,581	1701,553	185.028	44.193

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#192734#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 7256  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 16028053  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.01.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	0	20,189	0	373,503	0	0	366,98	0	0	24	0	61,7	48,6	0,44	0,41
25.12.2025	-6,3	448,399	0	11085,429	0	0	10939,949	0	0	24	0	53,1	43,3	0,42	0,4
26.12.2025	-5,6	14,042	0	367,781	0	0	363,301	0	0	720	0	51,2	42	0,42	0,39
27.12.2025	4,4	14,206	0	368,126	0	0	363,611	0	0	24	0	51,4	42	0,42	0,39
28.12.2025	5,4	14,904	0	368,706	0	0	363,975	0	0	24	0	52,5	42,7	0,42	0,39
29.12.2025	3,8	15,183	0	369,381	0	0	364,535	0	0	24	0	53,2	43,2	0,42	0,4
30.12.2025	2,5	17,653	0	371,985	0	0	366,345	0	0	24	0	57,3	45,8	0,43	0,4
31.12.2025	-1,1	18,883	0	372,871	0	0	366,821	0	0	24	0	59,4	47,1	0,43	0,4
01.01.2026	-4,2	18,928	0	372,94	0	0	366,86	0	0	24	0	59,5	47,2	0,43	0,4
02.01.2026	-5,2	17,084	0	371,249	0	0	365,755	0	0	24	0	56,6	45,4	0,42	0,4
03.01.2026	1,2	17,268	0	371,275	0	0	365,752	0	0	24	0	56,6	45,4	0,43	0,4
04.01.2026	-0,6	18,616	0	372,406	0	0	366,52	0	0	24	0	58,5	46,4	0,43	0,4
05.01.2026	-4	19,302	0	373,411	0	0	367,289	0	0	24	0	59,6	47,1	0,43	0,4
06.01.2026	-3	20,089	0	373,386	0	0	366,991	0	0	24	0	61,2	48,2	0,43	0,4
07.01.2026	-5,5	20,906	0	373,871	0	0	367,274	0	0	24	0	62,1	48,5	0,43	0,4
08.01.2026	-7,8	21,684	0	374,25	0	0	367,43	0	0	24	0	63,2	49,1	0,43	0,4
09.01.2026	-11	21,594	0	373,892	0	0	367,11	0	0	24	0	62,9	48,9	0,43	0,4
10.01.2026	-9,6	20,054	0	373,052	0	0	366,721	0	0	24	0	60,6	47,6	0,43	0,4
11.01.2026	-5,2	19,554	0	372,356	0	0	366,199	0	0	24	0	60	47,2	0,43	0,4
12.01.2026	-5,2	20,354	0	373,074	0	0	366,637	0	0	24	0	61,4	48,1	0,44	0,41
13.01.2026	-	20,953	0	373,587	0	0	366,991	0	0	24	0	62,1	48,4	0,44	0,41
14.01.2026	-	20,499	0	373,339	0	0	366,938	0	0	24	0	61,1	47,8	0,43	0,4
15.01.2026	-	18,449	0	372,163	0	0	366,414	0	0	24	0	57,8	45,8	0,43	0,4
16.01.2026	-	19,554	0	372,986	0	0	366,929	0	0	24	0	59,4	46,6	0,43	0,4
17.01.2026	-	21,014	0	374,465	0	0	367,919	0	0	24	0	61,7	48,1	0,43	0,4
18.01.2026	-	21,221	0	374,181	0	0	367,616	0	0	24	0	62	48,2	0,43	0,4
19.01.2026	-	23,835	0	367,526	0	0	360,142	0	0	24	0	66,5	50,7	0,44	0,41
20.01.2026	-	23,525	0	374,395	0	0	366,877	0	0	24	0	66,5	51,2	0,43	0,4
21.01.2026	-	23,723	0	374,726	0	0	367,067	0	0	24	0	67,1	51,7	0,45	0,42
22.01.2026	-	25,231	0	375,696	0	0	367,519	0	0	24	0	69,6	53,2	0,43	0,4
23.01.2026	-	24,025	0	374,7	0	0	366,944	0	0	24	0	67,6	52	0,43	0,4
Итого:	-2,7	1040,921	0	22260,708	0	0	21927,411	0	0	1440	0	60,11	47,34	0,43	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 1440 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	2444,498	62966,826	0	0	62147,988	0	0	8161	734
23.01.2026	3055,846	74514,563	0	0	73501,872	0	0	8905	734

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

#193239#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 7257  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 16028053  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.01.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °С	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	0	6,021	0	56,551	39,451	0	55,584	39,03	0	24	0	61,1	48,1	0,45	0,43
25.12.2025	-6,3	167,604	0	1692,529	1200,663	0	1665,225	1188,259	0	24	0	59,2	47,3	0,45	0,43
26.12.2025	-5,6	5,417	0	55,002	39,145	0	54,134	38,753	0	720	0	58,6	46,5	0,45	0,43
27.12.2025	4,4	5,811	0	57,342	39,002	0	56,46	38,621	0	24	0	57,7	46,1	0,45	0,43
28.12.2025	5,4	5,71	0	57,196	38,726	0	56,348	38,362	0	24	0	56,5	45,2	0,45	0,43
29.12.2025	3,8	5,495	0	55,528	38,796	0	54,675	38,423	0	24	0	57,5	45,6	0,45	0,43
30.12.2025	2,5	5,974	0	56,501	38,807	0	55,575	38,408	0	24	0	59,7	47,1	0,45	0,43
31.12.2025	-1,1	6,934	0	61,314	38,187	0	60,344	37,802	0	24	0	58,5	46,6	0,45	0,43
01.01.2026	-4,2	5,406	0	53,639	39,289	0	52,72	38,873	0	24	0	61,1	47,8	0,45	0,43
02.01.2026	-5,2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
02.01.2026	1,2	5,875	0	56,495	39,23	0	55,565	38,823	0	0	0	59,8	47,3	0,45	0,43
03.01.2026	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
03.01.2026	-0,6	5,533	0	54,871	39,168	0	53,972	38,768	0	0	0	59,6	47	0,45	0,43
04.01.2026	-0,6	6,434	0	58,126	38,821	0	57,145	38,41	0	24	0	60,7	47,8	0,45	0,43
05.01.2026	-4	6,218	0	56,984	38,876	0	56,015	38,466	0	24	0	60,9	47,9	0,45	0,43
06.01.2026	-3	6,206	0	56,756	38,819	0	55,783	38,406	0	24	0	61,2	48	0,45	0,42
07.01.2026	-5,5	5,808	0	54,796	38,819	0	53,856	38,411	0	24	0	61,1	47,6	0,45	0,42
08.01.2026	-7,8	6,062	0	55,465	38,565	0	54,516	38,168	0	24	0	61,1	47,2	0,45	0,43
09.01.2026	-11	6,329	0	56,61	38,458	0	55,641	38,061	0	24	0	61,1	47,3	0,45	0,42
10.01.2026	-9,6	6,092	0	55,955	38,57	0	54,999	38,166	0	24	0	61	47,6	0,45	0,42
11.01.2026	-5,2	6,609	0	58,576	38,311	0	57,602	37,915	0	24	0	60,2	47,2	0,45	0,42
12.01.2026	-5,2	5,881	0	54,724	38,2	0	53,792	37,804	0	24	0	60,9	47,4	0,45	0,42
13.01.2026	-	6,197	0	55,334	37,411	0	54,388	37,025	0	24	0	61	47,3	0,44	0,43
14.01.2026	-	5,971	0	54,444	37,295	0	53,522	36,911	0	24	0	60,7	47,2	0,44	0,42
15.01.2026	-	5,612	0	53,41	37,334	0	52,529	36,957	0	24	0	59,9	46,7	0,44	0,42
16.01.2026	-	5,534	0	52,366	37,396	0	51,472	37,011	0	24	0	61	47,2	0,44	0,42
17.01.2026	-	6,075	0	54,55	37,185	0	53,617	36,799	0	24	0	61,1	47,3	0,44	0,42
18.01.2026	-	6,233	0	55,079	37,027	0	54,136	36,645	0	24	0	61	47,2	0,44	0,42
19.01.2026	-	6,139	0	54,631	37,019	0	53,698	36,639	0	24	0	61	47,1	0,44	0,42
20.01.2026	-	5,741	0	53,674	38,009	0	52,758	37,62	0	24	0	61	47,1	0,44	0,42
21.01.2026	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
21.01.2026	-	6,038	0	55,118	37,88	0	54,179	37,487	0	0	0	61	47,4	0,44	0,42
22.01.2026	-	6,188	0	55,289	37,738	0	54,351	37,359	0	24	0	60,8	46,7	0,45	0,42
23.01.2026	-	6,066	0	54,217	37,273	0	53,293	36,899	0	24	0	61	46,7	0,45	0,42
Итого:	-2,7	347,213	0	3363,072	2349,47	0	3307,894	2325,281	0	1440	0	54,91	42,96	0,41	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 1440 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	1701,553	19635,759	14781,941	0	19323,094	14623,196	0	8161	734
23.01.2026	1886,581	21360,496	15970,063	0	21019,053	15799,126	0	8905	734

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения