

#163159#

Отчёт по теплотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖСК № 8, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 76-82, Калининград
Номер абонента 61
Порядковый номер 7318
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	18,3	0	0	-
02.10.2025	3,124	0	93,369	0	0	92,326	0	0	24	0	48,6	40,6	0,02	0,01	-
03.10.2025	7,108	0	263,108	0	0	260,169	0	0	24	0	48,6	42,1	0,04	0,02	-
04.10.2025	6,773	0	264,522	0	0	261,733	0	0	24	0	47,4	41,2	0,03	0,01	-
05.10.2025	6,484	0	268,821	0	0	266,118	0	0	24	0	46,2	40,4	0,02	0,01	-
06.10.2025	6,317	0	267,481	0	0	264,804	0	0	24	0	46,2	40,5	0,02	0,01	-
07.10.2025	6,323	0	267,505	0	0	264,793	0	0	24	0	46,4	40,7	0,01	0	-
08.10.2025	6,274	0	266,556	0	0	263,84	0	0	24	0	46,5	40,8	0,01	0	-
09.10.2025	6,041	0	266,714	0	0	264,04	0	0	24	0	46,2	40,7	0,01	0	-
10.10.2025	6,04	0	266,744	0	0	264,065	0	0	24	0	46,2	40,7	0,01	0	-
11.10.2025	5,944	0	266,581	0	0	263,907	0	0	24	0	46,2	40,8	0,01	0	-
12.10.2025	5,945	0	266,509	0	0	263,834	0	0	24	0	46,2	40,8	0,01	0	-
13.10.2025	6,149	0	267,422	0	0	264,718	0	0	24	0	46,3	40,7	0,01	0	-
14.10.2025	6,309	0	266,446	0	0	263,694	0	0	24	0	46,8	41,1	0,01	0	-
15.10.2025	6,204	0	266,719	0	0	263,998	0	0	24	0	46,5	40,9	0,01	0	-
16.10.2025	6,118	0	267,668	0	0	264,989	0	0	24	0	46,2	40,7	0,01	0	-
17.10.2025	6,09	0	267,559	0	0	264,876	0	0	24	0	46,2	40,7	0,01	0	-
18.10.2025	6,576	0	268,065	0	0	265,248	0	0	24	0	47,3	41,3	0,01	0	-
19.10.2025	6,638	0	267,962	0	0	265,129	0	0	24	0	47,4	41,4	0,01	0	-
20.10.2025	7,36	0	269,182	0	0	266,098	0	0	24	0	49,3	42,7	0,01	0	-
21.10.2025	7,395	0	271,03	0	0	267,905	0	0	24	0	49,4	42,8	0,01	0	-
22.10.2025	6,638	0	268,987	0	0	266,155	0	0	24	0	47,3	41,3	0,01	0	-
23.10.2025	6,161	0	267,828	0	0	265,125	0	0	24	0	46,2	40,6	0,01	0	-
Итого:	138,011	0	5706,778	0	0	5647,564	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,963														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1530,382	47761,099	0	0	47119,575	0	0	9608	409
23.10.2025	1668,392	53467,877	0	0	52767,139	0	0	10160	409

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2025 14:06:31