

#207797#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Хоум-Партнер, ООО, УК
 Адрес потребителя Судостроительная 35-45, Калининград
 Номер абонента 4317
 Порядковый номер 6975
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 16031580
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	13,043	0	264,834	0	0	259,802	0	0	24	0	64,5	52,5	0,4	0,39	-8,3
25.01.2026	13,098	0	264,835	0	0	259,769	0	0	24	0	64,7	52,7	0,41	0,4	-9,4
26.01.2026	11,888	0	244,345	0	0	239,748	0	0	24	0	64,2	52,3	0,38	0,37	-7,3
27.01.2026	12,424	0	263,391	0	0	258,413	0	0	24	0	64,4	52,9	0,41	0,4	-4,4
28.01.2026	12,501	0	264,163	0	0	259,204	0	0	24	0	64	52,5	0,41	0,4	-3,8
29.01.2026	13,091	0	260,491	0	0	255,445	0	0	24	0	65,2	53	0,42	0,41	-6
30.01.2026	13,317	0	264,202	0	0	259,039	0	0	24	0	65,6	53,4	0,41	0,4	-9,7
31.01.2026	13,571	0	264,34	0	0	259,168	0	0	24	0	65,6	53,1	0,41	0,4	-12,4
01.02.2026	13,612	0	252,794	0	0	247,877	0	0	24	0	65,4	52,3	0,42	0,41	-13,8
02.02.2026	14,356	0	264,443	0	0	259,13	0	0	24	0	66,5	53,3	0,41	0,41	-18,9
03.02.2026	14,565	0	257,464	0	0	252,161	0	0	24	0	67,4	53,6	0,42	0,41	-20,1
04.02.2026	14,601	0	264,17	0	0	258,673	0	0	24	0	67,8	54,3	0,42	0,41	-18
05.02.2026	14,693	0	264,205	0	0	258,512	0	0	24	0	69,2	55,6	0,41	0,4	-12,3
06.02.2026	13,921	0	263,52	0	0	258,006	0	0	24	0	68	55,1	0,41	0,4	-7,6
07.02.2026	13,131	0	264,115	0	0	258,873	0	0	24	0	66,1	54	0,41	0,4	-3,2
08.02.2026	12,516	0	252,303	0	0	247,448	0	0	24	0	65	52,9	0,43	0,42	-3,3
09.02.2026	12,645	0	223,792	0	0	219,439	0	0	24	0	65,4	51,7	0,44	0,44	-4,9
10.02.2026	13,165	0	251,663	0	0	246,721	0	0	24	0	65,7	53	0,42	0,42	-12,1
11.02.2026	12,791	0	263,811	0	0	258,722	0	0	24	0	65	53,2	0,41	0,4	-12,4
12.02.2026	12,045	0	263,694	0	0	258,83	0	0	24	0	63,5	52,4	0,41	0,4	-3,8
13.02.2026	11,672	0	258,658	0	0	253,991	0	0	24	0	62,8	51,9	0,42	0,41	-0,7
14.02.2026	12,508	0	242,549	0	0	237,816	0	0	24	0	65,5	53	0,43	0,42	-1,2
15.02.2026	13,346	0	236,875	0	0	231,915	0	0	24	0	68	54,2	0,43	0,42	-6,7
16.02.2026	14,106	0	261,789	0	0	256,191	0	0	24	0	68,8	55,7	0,41	0,4	-11,2
17.02.2026	14,045	0	264,424	0	0	258,856	0	0	24	0	68,4	55,4	0,41	0,4	-
Итого:	330,651	0	6440,87	0	0	6313,749	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,975														

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1522,814	43114,174	0	0	42493,005	0	0	8100	193
17.02.2026	1853,465	49555,041	0	0	48806,755	0	0	8700	193

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 18.02.2026 11:41:35