

#207939#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (АСЦП)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	23,871	0	265,36	0	0	257,078	0	0	24	0	85,2	63	0,44	0,38	-10,9
22.01.2026	24,404	0	279,24	0	0	270,556	0	0	24	0	85	63,5	0,43	0,38	-12,2
23.01.2026	22,209	0	212,275	0	0	205,726	0	0	24	0	84,6	58,8	0,44	0,38	-11,6
24.01.2026	22,582	0	251,65	0	0	244,008	0	0	24	0	83,8	61,8	0,44	0,38	-8,3
25.01.2026	20,26	0	194,64	0	0	188,805	0	0	24	0	83,3	57,7	0,45	0,37	-9,4
26.01.2026	19,626	0	184,165	0	0	178,996	0	0	24	0	80,2	54,1	0,45	0,37	-7,3
27.01.2026	19,199	0	176,565	0	0	171,634	0	0	24	0	79,9	53,3	0,46	0,37	-4,4
28.01.2026	20,472	0	217,24	0	0	211,173	0	0	24	0	79,9	56,8	0,44	0,37	-3,8
29.01.2026	23,283	0	241,64	0	0	234,18	0	0	24	0	84,6	60,9	0,44	0,38	-6
30.01.2026	24,978	0	287,13	0	0	278,094	0	0	24	0	85,5	64,1	0,43	0,38	-9,7
31.01.2026	24,043	0	281,985	0	0	272,948	0	0	24	0	86,5	65,5	0,43	0,38	-12,4
01.02.2026	24,664	0	290,14	0	0	280,722	0	0	24	0	87,1	66,2	0,42	0,39	-13,8
02.02.2026	25,887	0	275,32	0	0	266,053	0	0	24	0	88,9	65,7	0,43	0,38	-18,9
03.02.2026	25,302	0	257,42	0	0	248,764	0	0	24	0	88,9	64,7	0,43	0,38	-20,1
04.02.2026	24,665	0	227,895	0	0	220,241	0	0	24	0	88,8	62,1	0,43	0,38	-18
05.02.2026	21,405	0	179,465	0	0	173,716	0	0	24	0	86,4	57,1	0,44	0,37	-12,3
06.02.2026	19,026	0	157,35	0	0	152,74	0	0	24	0	82,2	52,5	0,45	0,36	-7,6
07.02.2026	17,719	0	161,3	0	0	156,779	0	0	24	0	80,2	53,2	0,45	0,36	-3,2
08.02.2026	19,295	0	197,495	0	0	191,77	0	0	24	0	81,6	57,7	0,44	0,36	-3,3
09.02.2026	24,087	0	278,24	0	0	269,537	0	0	24	0	85,2	63,9	0,42	0,38	-4,9
10.02.2026	23,388	0	242,495	0	0	234,888	0	0	24	0	85,4	61,7	0,43	0,38	-12,1
11.02.2026	18,545	0	167,645	0	0	162,873	0	0	24	0	80,8	53,7	0,45	0,36	-12,4
12.02.2026	16,969	0	160,28	0	0	156,112	0	0	24	0	76,8	50,9	0,46	0,36	-3,8
13.02.2026	17,6	0	168,805	0	0	164,341	0	0	24	0	77,6	52,1	0,46	0,35	-0,7
14.02.2026	19,242	0	191,02	0	0	185,472	0	0	24	0	81,8	57	0,44	0,37	-1,2
15.02.2026	22,162	0	233,23	0	0	225,819	0	0	24	0	86,1	62,7	0,43	0,37	-6,7
16.02.2026	24,046	0	239,855	0	0	231,846	0	0	24	0	88,5	63,8	0,43	0,37	-11,2
17.02.2026	23,266	0	218,86	0	0	211,668	0	0	24	0	87,6	61,4	0,43	0,37	-17,4
18.02.2026	19,856	0	176,045	0	0	170,783	0	0	24	0	83,1	55,4	0,44	0,37	-11,6
19.02.2026	18,219	0	167,17	0	0	162,564	0	0	24	0	79,4	52,6	0,45	0,36	-
20.02.2026	18,323	0	169,73	0	0	165,119	0	0	24	0	78,8	52,3	0,45	0,36	-
Итого:	668,593	0	6751,65	0	0	6545,005	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	159,691														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	10058,318	114413,985	0	9,512	111971,008	0	9,448	30512	0
20.02.2026	10726,91	121165,635	0	9,512	118516,014	0	9,448	31256	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:37:52