

#163298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (АСЦП)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	1,654	0	95,53	0	0	93,683	0	0	24	0	65	60,8	0,37	0,28	-
22.09.2025	2,34	0	97,795	0	0	95,903	0	0	24	0	65,1	59,3	0,37	0,28	-
23.09.2025	2,703	0	90,185	0	0	88,456	0	0	24	0	64,9	57,6	0,36	0,28	-
24.09.2025	2,632	0	91,975	0	0	90,204	0	0	24	0	64,9	58	0,36	0,28	-
25.09.2025	2,794	0	97,615	0	0	95,737	0	0	24	0	65	58	0,36	0,28	-
26.09.2025	2,892	0	81,35	0	0	79,789	0	0	24	0	64,9	56,3	0,37	0,28	-
27.09.2025	2,199	0	90,63	0	0	88,898	0	0	24	0	64,6	58,8	0,36	0,28	-
28.09.2025	2,11	0	97,35	0	0	95,479	0	0	24	0	65	59,7	0,36	0,28	-
29.09.2025	6,6	0	101,31	0	0,013	99,336	0	0,013	24	0	65,3	49,5	0,36	0,29	-
30.09.2025	9,958	0,002	105,605	0	0,003	103,533	0	0,003	24	0	65,7	42,7	0,36	0,29	-
01.10.2025	10,422	0	123,435	0	0	121,019	0	0	24	0	65,6	45	0,4	0,29	-
02.10.2025	12,033	0	166,715	0	0	163,408	0	0	24	0	66,1	48,6	0,48	0,31	-
03.10.2025	12,343	0	136,59	0	0	133,677	0	0	24	0	68,8	46,8	0,49	0,32	-
04.10.2025	10,432	0	125,215	0	0	122,599	0	0	24	0	68	47,7	0,49	0,33	-
05.10.2025	7,897	0	73,585	0	0	72,077	0	0	24	0	67,3	41,1	0,5	0,32	-
06.10.2025	8,768	0	80,41	0	0	78,763	0	0	24	0	67,3	40,8	0,5	0,33	-
07.10.2025	9,687	0	93,02	0	0	91,06	0	0	24	0	68,3	42,9	0,5	0,33	-
08.10.2025	9,076	0	85,34	0	0	83,558	0	0	24	0	68	42,1	0,5	0,33	-
09.10.2025	8,005	0	70,135	0	0	68,69	0	0	24	0	67,6	39,8	0,5	0,33	-
10.10.2025	8,125	0	72,4	0	0	70,919	0	0	24	0	67,3	40	0,5	0,33	-
11.10.2025	7,086	0	65,2	0	0	63,877	0	0	24	0	67	40,6	0,5	0,33	-
12.10.2025	7,283	0	67,265	0	0	65,9	0	0	24	0	66,9	40,6	0,5	0,33	-
13.10.2025	9,691	0	89,38	0	0	87,523	0	0	24	0	67,8	41,4	0,5	0,33	-
14.10.2025	10,899	0	103,015	0	0	100,854	0	0	24	0	68,1	42,4	0,5	0,33	-
15.10.2025	9,87	0	88,655	0	0	86,801	0	0	24	0	68,1	41	0,5	0,33	-
16.10.2025	9,447	0	84,675	0	0	82,917	0	0	24	0	67,8	40,6	0,5	0,33	-
17.10.2025	9,656	0	85,68	0	0	83,891	0	0	24	0	68	40,6	0,5	0,33	-
18.10.2025	10,954	0	106,315	0	0	104,072	0	0	24	0	68,4	43,3	0,49	0,34	-
19.10.2025	11,656	0	120,21	0	0	117,645	0	0	24	0	68,8	45,1	0,49	0,34	-
20.10.2025	14,974	0	187,635	0	0	183,563	0	0	24	0	69,4	50	0,48	0,35	-
Итого:	234,186	0	2974,22	0	0,016	2913,831	0	0,016	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,934														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	8420,543	96194,66	0	9,475	94190,541	0	9,411	27584	0
20.10.2025	8654,73	99168,88	0	9,491	97104,372	0	9,427	28304	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 15:51:29