

#194435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (АСЦП)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	13,351	0	141,44	0	0	138,341	0	0	24	0	69,9	46,8	0,48	0,35	3,9
21.12.2025	13,178	0	140,25	0	0	137,183	0	0	24	0	69,7	46,8	0,48	0,34	5,6
22.12.2025	14,645	0	161,405	0	0	157,832	0	0	24	0	70,3	48,1	0,48	0,34	5,6
23.12.2025	18,314	0	222,84	0	0	217,38	0	0	24	0	74,2	54,2	0,46	0,36	3,7
24.12.2025	21,797	0	252,73	0	0	245,491	0	0	24	0	81,1	59,9	0,45	0,36	0
25.12.2025	20,419	0	225,675	0	0	219,474	0	0	24	0	79,2	57	0,45	0,36	-6,3
26.12.2025	14,287	0	140,555	0	0	137,322	0	0	24	0	71,7	46,9	0,48	0,35	-5,6
27.12.2025	13,582	0	146,93	0	0	143,706	0	0	24	0	69,9	47,4	0,48	0,35	4,4
28.12.2025	14,559	0	169,055	0	0	165,313	0	0	24	0	70,2	49,2	0,47	0,35	5,4
29.12.2025	16,652	0	205,14	0	0	200,463	0	0	24	0	71,4	51,6	0,47	0,36	3,8
30.12.2025	18,211	0	205,435	0	0	200,207	0	0	24	0	75,9	54,2	0,46	0,36	2,5
31.12.2025	19,022	0	248,13	0	0	241,335	0	0	24	0	79,1	60,3	0,45	0,36	-1,1
01.01.2026	18,472	0	219,88	0	0	213,787	0	0	24	0	79,5	58,9	0,46	0,36	-4,2
02.01.2026	15,528	0	167,495	0	0	163,31	0	0	24	0	75	52,4	0,47	0,35	-5,2
03.01.2026	16,614	0	192,965	0	0	188,079	0	0	24	0	75,7	54,6	0,46	0,36	1,2
04.01.2026	18,329	0	222,725	0	0	216,794	0	0	24	0	77,9	57,7	0,45	0,36	-0,6
05.01.2026	17,814	0	198,15	0	0	192,815	0	0	24	0	78,3	56,3	0,46	0,36	-4
06.01.2026	19,207	0	214,51	0	0	208,421	0	0	24	0	80,7	58,7	0,46	0,36	-3
07.01.2026	20,251	0	237,715	0	0	230,666	0	0	24	0	82,7	61,8	0,44	0,37	-5,5
08.01.2026	21,888	0	261,01	0	0	252,937	0	0	24	0	84,7	64,1	0,44	0,38	-7,8
09.01.2026	21,722	0	250	0	0	242,314	0	0	24	0	84,4	63,1	0,44	0,38	-11
10.01.2026	18,986	0	197,065	0	0	191,402	0	0	24	0	81,2	57,6	0,45	0,37	-9,6
11.01.2026	18,306	0	196,69	0	0	191,196	0	0	24	0	80	57,2	0,46	0,37	-5,2
12.01.2026	21,446	0	244,3	0	0	237,264	0	0	24	0	81,3	59,8	0,45	0,37	-5,2
13.01.2026	23,686	0	288,32	0	0	279,6	0	0	24	0	83,7	63,5	0,44	0,38	-
14.01.2026	22,638	0	253,33	0	0	245,804	0	0	24	0	82,8	60,8	0,44	0,38	-
15.01.2026	18,559	0	195,79	0	0	190,622	0	0	24	0	77,4	54,2	0,45	0,37	-
16.01.2026	20,84	0	225,735	0	0	219,533	0	0	24	0	79,2	56,6	0,44	0,38	-
17.01.2026	20,483	0	223,69	0	0	217,106	0	0	24	0	82,4	59,9	0,44	0,38	-
18.01.2026	21,931	0	254,035	0	0	246,316	0	0	24	0	83,8	62,6	0,44	0,38	-
19.01.2026	23,633	0	254,565	0	0	246,631	0	0	24	0	85,1	62,3	0,44	0,38	-
20.01.2026	23,366	0	259,645	0	0	251,683	0	0	24	0	84,3	62,2	0,44	0,38	-
Итого:	601,716	0	6817,2	0	0	6630,327	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	143,717														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

768
768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2025	9456,603	107596,785	0	9,512	105340,68	0	9,448	29744	0
20.01.2026	10058,318	114413,985	0	9,512	111971,008	0	9,448	30512	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:47:17