

#163157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 140-146, Калининград

4395

7438

ТВ7 (АСЦП)

16028090

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 01.10.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 16,9   | 15,4   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 02.10.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 17,3   | 15,5   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 03.10.2025 | 1,267   | 0         | 46,063   | 0       | 0       | 45,647  | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,5   | 37,9   | 0,35    | 0,26    | -           |
| 04.10.2025 | 2,406   | 0         | 75,563   | 0       | 0       | 74,737  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,7   | 41,1   | 0,58    | 0,44    | -           |
| 05.10.2025 | 2,151   | 0         | 73,816   | 0       | 0       | 73,129  | 0      | 0      | 24       | 0       | 45     | 38     | 0,46    | 0,33    | -           |
| 06.10.2025 | 1,84    | 0         | 69,205   | 0       | 0       | 68,632  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,6   | 36,3   | 0,44    | 0,31    | -           |
| 07.10.2025 | 1,988   | 0         | 70,939   | 0       | 0       | 70,351  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,7   | 35,9   | 0,56    | 0,44    | -           |
| 08.10.2025 | 1,983   | 0         | 69,156   | 0       | 0       | 68,578  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,8   | 35,9   | 0,55    | 0,44    | -           |
| 09.10.2025 | 1,744   | 0         | 68,33    | 0       | 0       | 67,812  | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,2   | 35     | 0,55    | 0,44    | -           |
| 10.10.2025 | 1,89    | 0         | 68,085   | 0       | 0       | 67,521  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,6   | 36     | 0,55    | 0,44    | -           |
| 11.10.2025 | 1,871   | 0         | 67,863   | 0       | 0       | 67,303  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,6   | 36     | 0,55    | 0,43    | -           |
| 12.10.2025 | 1,837   | 0         | 66,919   | 0       | 0       | 66,371  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,4   | 35,8   | 0,55    | 0,44    | -           |
| 13.10.2025 | 1,91    | 0         | 64,781   | 0       | 0       | 64,237  | 0      | 0      | 24       | 0       | 43     | 35,9   | 0,54    | 0,44    | -           |
| 14.10.2025 | 2,121   | 0         | 64,354   | 0       | 0       | 63,757  | 0      | 0      | 24       | 0       | 45,1   | 37,1   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 15.10.2025 | 1,917   | 0         | 64,239   | 0       | 0       | 63,695  | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,2   | 36     | 0,53    | 0,43    | -           |
| 16.10.2025 | 1,865   | 0         | 64,163   | 0       | 0       | 63,633  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,7   | 35,7   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 17.10.2025 | 1,919   | 0         | 64,048   | 0       | 0       | 63,508  | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,1   | 35,9   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 18.10.2025 | 2,638   | 0         | 63,968   | 0       | 0       | 63,263  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,9   | 38,9   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 19.10.2025 | 2,453   | 0         | 63,968   | 0       | 0       | 63,326  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,7   | 37,5   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 20.10.2025 | 3,048   | 0         | 63,942   | 0       | 0       | 63,151  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,6   | 40,1   | 0,54    | 0,44    | -           |
| 21.10.2025 | 3,171   | 0         | 63,887   | 0       | 0       | 63,045  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 41,2   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 22.10.2025 | 2,567   | 0         | 63,831   | 0       | 0       | 63,146  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,1   | 38,4   | 0,53    | 0,43    | -           |
| 23.10.2025 | 2,074   | 0         | 63,825   | 0       | 0       | 63,268  | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,8   | 35,9   | 0,54    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 44,66   | 0         | 1380,945 | 0       | 0       | 1368,11 | 0      | 0      | 552      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 10,667  |           |          |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 30.09.2025 | 634,855 | 13431,4   | 0      | 0      | 13250,36  | 0     | 0     | 8739    | 288    |
| 23.10.2025 | 679,515 | 14812,347 | 0      | 0      | 14618,472 | 0     | 0     | 9291    | 288    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:43:01