

#163156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 140-146, Калининград

4395

7204

ТВ7 (АСЦП)

16028090

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	0	20,1	20,6	0,27	0,26	-
02.10.2025	1,758	0	46,227	0	0	45,777	0	0	24	0	46,1	37	0,48	0,34	-
03.10.2025	2,481	0	64,717	0	0	64,059	0	0	24	0	46,9	37,7	0,61	0,44	-
04.10.2025	2,586	0	60,512	0	0	59,85	0	0	24	0	48,8	38,5	0,59	0,44	-
05.10.2025	2,121	0	59,321	0	0	58,77	0	0	24	0	45	36,4	0,48	0,33	-
06.10.2025	1,825	0	55,522	0	0	55,063	0	0	24	0	42,7	34,8	0,45	0,31	-
07.10.2025	1,866	0	56,959	0	0	56,489	0	0	24	0	42,7	34,8	0,57	0,44	-
08.10.2025	1,859	0	55,604	0	0	55,141	0	0	24	0	42,9	34,8	0,57	0,44	-
09.10.2025	1,652	0	54,991	0	0	54,571	0	0	24	0	41,2	34	0,56	0,44	-
10.10.2025	1,797	0	54,832	0	0	54,377	0	0	24	0	42,6	34,8	0,56	0,44	-
11.10.2025	1,776	0	54,678	0	0	54,227	0	0	24	0	42,6	34,8	0,56	0,44	-
12.10.2025	1,752	0	53,931	0	0	53,492	0	0	24	0	42,5	34,6	0,56	0,44	-
13.10.2025	1,827	0	52,213	0	0	51,774	0	0	24	0	43	34,6	0,55	0,44	-
14.10.2025	2,034	0	51,873	0	0	51,39	0	0	24	0	45,1	35,7	0,54	0,44	-
15.10.2025	1,84	0	51,783	0	0	51,343	0	0	24	0	43,2	34,6	0,55	0,44	-
16.10.2025	1,788	0	51,726	0	0	51,297	0	0	24	0	42,7	34,4	0,54	0,43	-
17.10.2025	1,839	0	51,642	0	0	51,203	0	0	24	0	43,2	34,6	0,54	0,43	-
18.10.2025	2,414	0	51,576	0	0	51,008	0	0	24	0	48,9	37,6	0,54	0,43	-
19.10.2025	2,23	0	51,576	0	0	51,059	0	0	24	0	46,8	36,4	0,54	0,44	-
20.10.2025	2,755	0	51,544	0	0	50,907	0	0	24	0	51,7	38,8	0,54	0,44	-
21.10.2025	2,841	0	51,504	0	0	50,825	0	0	24	0	53,3	39,9	0,54	0,43	-
22.10.2025	2,319	0	51,467	0	0	50,916	0	0	24	0	48,2	37,3	0,54	0,44	-
23.10.2025	1,874	0	51,464	0	0	51,012	0	0	24	0	43,8	35	0,55	0,44	-
Итого:	45,234	0	1185,68	0	0	1174,567	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,804														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	535,495	8784,745	0	0	8665,76	0	0	8739	288
23.10.2025	580,729	9970,425	0	0	9840,331	0	0	9291	288

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:40:47